

#166009#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Нарвская 87, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9815
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСП)
Заводской номер 22187326
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	8,67	0	102,47	100,32	0	100,056	99,057	0	24	0	72,6	52	0,46	0,27	-
24.10.2025	8,583	0	102,36	100,35	0	99,954	99,075	0	24	0	72,6	52,2	0,46	0,27	-
25.10.2025	8,597	0	102,09	100,12	0	99,7	98,858	0	24	0	72,6	52	0,46	0,27	-
26.10.2025	8,58	0	101,62	99,66	0	99,246	98,411	0	24	0	72,4	51,8	0,46	0,27	-
27.10.2025	8,688	0	101,49	99,54	0	99,102	98,291	0	24	0	72,6	51,8	0,46	0,27	-
28.10.2025	8,676	0	101,8	99,84	0	99,42	98,59	0	24	0	72,5	51,7	0,46	0,27	-
29.10.2025	8,67	0	101,75	99,79	0	99,358	98,538	0	24	0	72,6	51,8	0,46	0,27	-
30.10.2025	8,675	0	101,99	100,02	0	99,595	98,765	0	24	0	72,5	51,8	0,46	0,27	-
31.10.2025	8,709	0	102,13	100,15	0	99,728	98,896	0	24	0	72,6	51,8	0,46	0,27	-
01.11.2025	8,745	0	101,58	99,6	0	99,192	98,358	0	24	0	72,6	51,6	0,46	0,27	-
02.11.2025	8,675	0	102,32	100,33	0	99,912	99,057	0	24	0	72,7	52	0,46	0,27	-
03.11.2025	8,609	0	102,68	100,66	0	100,252	99,373	0	24	0	72,8	52,3	0,46	0,26	-
04.11.2025	8,633	0	102,16	100,17	0	99,762	98,904	0	24	0	72,6	52	0,46	0,27	-
05.11.2025	8,648	0	103,22	101,2	0	100,78	99,899	0	24	0	72,9	52,4	0,47	0,26	-
06.11.2025	8,636	0	103,23	101,18	0	100,8	99,892	0	24	0	72,7	52,3	0,47	0,26	-
07.11.2025	8,85	0	102,87	100,84	0	100,423	99,57	0	24	0	73	52	0,46	0,27	-
08.11.2025	8,872	0	101,64	99,63	0	99,233	98,395	0	24	0	72,9	51,6	0,46	0,27	-
09.11.2025	8,85	0	100,52	98,54	0	98,147	97,332	0	24	0	72,7	51,2	0,46	0,27	-
10.11.2025	8,824	0	100,85	98,88	0	98,476	97,672	0	24	0	72,6	51,3	0,46	0,27	-
11.11.2025	8,87	0	101,28	99,18	0	98,886	97,96	0	24	0	72,8	51,4	0,46	0,27	-
12.11.2025	8,811	0	101,21	98,94	0	98,829	97,726	0	24	0	72,6	51,3	0,46	0,27	-
13.11.2025	8,779	0	101,93	99,87	0	99,538	98,643	0	24	0	72,4	51,4	0,46	0,27	-
14.11.2025	8,763	0	102,69	100,67	0	100,274	99,408	0	24	0	72,6	51,8	0,47	0,27	-
15.11.2025	8,904	0	100,42	98,44	0	98,027	97,222	0	24	0	73,1	51,5	0,46	0,27	-
16.11.2025	9,722	0	97,98	95,95	0	95,415	94,703	0	24	0	77,1	52,8	0,45	0,27	-
17.11.2025	9,293	0	98,85	96,85	0	96,38	95,621	0	24	0	75,1	52,2	0,46	0,27	-
18.11.2025	8,956	0	95,77	93,74	0	93,466	92,618	0	24	0	73,5	50,6	0,45	0,28	-
19.11.2025	9,271	0	98,67	96,02	0	96,247	94,835	0	24	0	74,3	51,3	0,45	0,28	-
20.11.2025	9,596	0	96,46	93,97	0	93,996	92,797	0	24	0	76	51,7	0,45	0,28	-
21.11.2025	9,5	0	98,06	95,75	0	95,589	94,557	0	24	0	75,4	51,8	0,46	0,28	-
22.11.2025	9,533	0	96,74	94,7	0	94,286	93,521	0	24	0	75,8	51,7	0,45	0,28	-
23.11.2025	10,526	0	96,29	94,17	0	93,552	92,891	0	24	0	80,8	53,9	0,45	0,28	-
Итого:	285,714	0	3225,12	3159,07	0	3147,621	3119,435	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,242														

Общее время работы системы, ч 768
Период нормальной работы системы, ч 768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.10.2025	3449,003	37881,31	36983,43	0	36960,391	36522,229	0	17123	171
23.11.2025	3734,715	41106,43	40142,5	0	40108,012	39641,662	0	17891	171

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2025 12:39:20