

#166010#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 87, Калининград

4395

9816

ТВ7 (АСЦП)

22187326

2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	2,033	0	32,55	27,64	0	31,974	27,271	0	24	0	61,8	53,7	0	0,39	-
24.10.2025	2,042	0	30,31	25,38	0	29,763	25,041	0	24	0	62,4	53,7	0	0,36	-
25.10.2025	2,237	0	31,02	25,27	0	30,46	24,932	0	24	0	62,4	53,6	0	0,34	-
26.10.2025	2,317	0	31,32	25,22	0	30,755	24,882	0	24	0	62,4	53,6	0	0,36	-
27.10.2025	2,087	0	30,25	25,18	0	29,704	24,843	0	24	0	62,4	53,5	0	0,33	-
28.10.2025	2,12	0	30,24	25,02	0	29,695	24,687	0	24	0	62,4	53,4	0	0,32	-
29.10.2025	2,081	0	30,03	24,97	0	29,49	24,639	0	24	0	62,4	53,4	0	0,33	-
30.10.2025	2,144	0	30,26	24,94	0	29,713	24,609	0	24	0	62,4	53,4	0	0,3	-
31.10.2025	2,163	0	30,42	25,03	0	29,873	24,697	0	24	0	62,3	53,3	0	0,23	-
01.11.2025	2,017	0	30,27	25,53	0	29,725	25,19	0	24	0	62,4	53,5	0	0,34	-
02.11.2025	2,158	0	31,14	25,75	0	30,58	25,406	0	24	0	62,4	53,7	0	0,39	-
03.11.2025	2,014	0	30,63	25,8	0	30,078	25,452	0	24	0	62,4	53,8	0	0,39	-
04.11.2025	2,183	0	31,28	25,74	0	30,715	25,394	0	24	0	62,4	53,8	0	0,38	-
05.11.2025	1,96	0	30,16	25,57	0	29,616	25,227	0	24	0	62,4	53,7	0	0,36	-
06.11.2025	2,022	0	30,38	25,5	0	29,832	25,158	0	24	0	62,4	53,8	0	0,39	-
07.11.2025	2,022	0	30,34	25,5	0	29,793	25,156	0	24	0	62,4	53,7	0	0,35	-
08.11.2025	1,998	0	30,22	25,51	0	29,673	25,17	0	24	0	62,4	53,7	0	0,34	-
09.11.2025	2,525	0	32,58	25,56	0	31,994	25,219	0	24	0	62,3	53,7	0	0,34	-
10.11.2025	2,136	0	30,78	25,5	0	30,224	25,159	0	24	0	62,4	53,6	0	0,36	-
11.11.2025	2,125	0	30,7	25,45	0	30,146	25,112	0	24	0	62,4	53,6	0	0,35	-
12.11.2025	2,069	0	30,61	25,61	0	30,057	25,268	0	24	0	62,4	53,6	0	0,34	-
13.11.2025	2,146	0	30,88	25,54	0	30,324	25,199	0	24	0	62,4	53,6	0	0,3	-
14.11.2025	2,072	0	30,56	25,53	0	30,01	25,189	0	24	0	62,3	53,6	0	0,28	-
15.11.2025	1,988	0	23,84	18,13	0	23,41	17,89	0	24	0	62,4	53,4	0	0,34	-
16.11.2025	2,351	0	32,33	26,17	0	31,747	25,819	0	24	0	62,4	53,7	0	0,4	-
17.11.2025	2,112	0	31,18	26,11	0	30,612	25,759	0	24	0	62,6	53,8	0	0,39	-
18.11.2025	2,132	0	31,24	26,07	0	30,678	25,722	0	24	0	62,3	53,5	0	0,31	-
19.11.2025	2,106	0	31,1	26,08	0	30,54	25,733	0	24	0	62,3	53,4	0	0,3	-
20.11.2025	2,005	0	30,71	26,17	0	30,156	25,823	0	24	0	62,3	53,4	0	0,32	-
21.11.2025	1,982	0	30,26	25,81	0	29,717	25,47	0	24	0	62,3	53,2	0	0,28	-
22.11.2025	2,264	0	31,75	26,08	0	31,176	25,735	0	24	0	62,4	53,4	0	0,36	-
23.11.2025	2,451	0	32,39	25,9	0	31,805	25,555	0	24	0	62,5	53,5	0	0,38	-
Итого:	68,062	0	981,73	813,26	0	964,035	802,406	0	768	0	0	0	0	0	0
Гкал	16,256														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
22.10.2025	1563,887	24651,23	20961,7	0	24205,741	20674,459	0	0	0
23.11.2025	1631,946	25632,96	21774,96	0	25169,777	21476,865	0	0	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 13:24:09