

#190095#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 87, Калининград

4395

9815

ТВ7 (АССII)

22187326

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	10,677	0	97,63	95,46	0	94,816	94,142	0	24	0	81,4	54,6	0,45	0,27	-3,3
25.11.2025	10,25	0	98,44	96,33	0	95,733	95,028	0	24	0	79,3	53,8	0,46	0,27	-3,9
26.11.2025	10,148	0	97,57	95,47	0	94,921	94,209	0	24	0	78,7	53,3	0,45	0,28	-0,9
27.11.2025	9,888	0	96,23	94,17	0	93,663	92,95	0	24	0	77,9	52,7	0,45	0,28	-0,4
28.11.2025	9,829	0	96,27	94,23	0	93,737	93,028	0	24	0	77,3	52,3	0,45	0,28	-1,3
29.11.2025	9,797	0	94,89	92,88	0	92,39	91,704	0	24	0	77,4	52,1	0,45	0,28	-0,4
30.11.2025	9,832	0	94,17	92,17	0	91,682	91,011	0	24	0	77,4	51,9	0,45	0,28	-0,3
01.12.2025	9,641	0	96,28	94,25	0	93,796	93,063	0	24	0	76,5	52	0,45	0,28	-0,5
02.12.2025	10,011	0	95,8	93,75	0	93,226	92,538	0	24	0	78,3	52,7	0,45	0,28	-
03.12.2025	9,243	0	97,56	95,55	0	95,165	94,375	0	24	0	74,4	51,2	0,45	0,28	-
04.12.2025	9,008	0	95,56	93,61	0	93,243	92,477	0	24	0	73,8	50,8	0,45	0,28	-
05.12.2025	9,157	0	101,59	99,54	0	99,138	98,298	0	24	0	73,7	51,7	0,47	0,27	-
06.12.2025	9,041	0	102,31	100,27	0	99,839	98,997	0	24	0	73,7	52,1	0,47	0,27	-
07.12.2025	8,979	0	100,36	98,37	0	97,946	97,147	0	24	0	73,5	51,7	0,46	0,27	-
08.12.2025	9,032	0	101,77	99,78	0	99,324	98,523	0	24	0	73,5	51,9	0,47	0,27	-
09.12.2025	9,064	0	105,41	103,37	0	102,873	102,039	0	24	0	73,6	52,6	0,48	0,27	-
10.12.2025	9,013	0	105,93	103,91	0	103,372	102,545	0	24	0	73,7	52,9	0,48	0,27	-
11.12.2025	8,966	0	105,94	103,87	0	103,397	102,522	0	24	0	73,5	52,8	0,48	0,27	-
12.12.2025	8,956	0	105,84	103,78	0	103,299	102,431	0	24	0	73,5	52,8	0,48	0,27	-
13.12.2025	8,959	0	104,16	102,14	0	101,664	100,829	0	24	0	73,4	52,4	0,48	0,27	-
14.12.2025	9,082	0	105,31	103,27	0	102,767	101,936	0	24	0	73,6	52,6	0,48	0,27	-
15.12.2025	8,812	0	101,41	99,42	0	99,036	98,204	0	24	0	72,4	51,2	0,47	0,28	-
16.12.2025	9,153	0	101,05	99,04	0	98,604	97,802	0	24	0	73,9	51,7	0,47	0,28	-
17.12.2025	9,713	0	100,45	98,42	0	97,855	97,139	0	24	0	76,5	52,8	0,47	0,28	-
18.12.2025	9,666	0	100,14	98,11	0	97,557	96,83	0	24	0	76,4	52,8	0,47	0,28	-
19.12.2025	9,154	0	100,47	98,51	0	98,027	97,286	0	24	0	74	51,7	0,47	0,28	-
20.12.2025	9,039	0	101,36	99,38	0	98,923	98,141	0	24	0	73,5	51,7	0,47	0,28	-
21.12.2025	9,014	0	101,58	99,61	0	99,133	98,358	0	24	0	73,6	51,9	0,47	0,28	-
22.12.2025	9,025	0	101,36	99,36	0	98,904	98,099	0	24	0	73,8	52,1	0,47	0,28	-
Итого:	272,149	0	2906,84	2848,02	0	2834,03	2811,651	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	65,002														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.11.2025	3734,715	41106,43	40142,5	0	40108,012	39641,662	0	17891	171
22.12.2025	4006,864	44013,27	42990,52	0	42942,039	42453,313	0	18587	171

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 13:50:04