

#207292#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Козицын Д. В., ИП

Батальная 54г, Калининград

1942

SKM-01

32010

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т  | dTNar, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | TempNar, °C |
|------------|-----------|---------|----------|--------|--------|--------|-------------|
| 21.01.2026 | 0,484     | 57,06   | 24       | 0      | 86,4   | 79,1   | -12,2       |
| 22.01.2026 | 0,485     | 48,89   | 24       | 0      | 86,6   | 78     | -11,6       |
| 23.01.2026 | 0,487     | 55,91   | 24       | 0      | 86     | 78,5   | -8,3        |
| 24.01.2026 | 0,491     | 50,9    | 24       | 0      | 85,5   | 77,2   | -9,4        |
| 25.01.2026 | 0,492     | 56,39   | 24       | 0      | 84,6   | 77,1   | -7,3        |
| 26.01.2026 | 0,467     | 60,22   | 24       | 0      | 82,1   | 75,5   | -4,4        |
| 27.01.2026 | 0,451     | 60,8    | 24       | 0      | 81,7   | 75,4   | -3,8        |
| 28.01.2026 | 0,45      | 57,8    | 24       | 0      | 83     | 76,3   | -6          |
| 29.01.2026 | 0,47      | 54,44   | 24       | 0      | 86,1   | 78,7   | -9,7        |
| 30.01.2026 | 0,492     | 49,26   | 24       | 0      | 87,2   | 78,6   | -12,4       |
| 31.01.2026 | 0,511     | 47,7    | 24       | 0      | 87,7   | 78,5   | -13,8       |
| 01.02.2026 | 0,524     | 42,89   | 24       | 0      | 88,6   | 78,1   | -18,9       |
| 02.02.2026 | 0,547     | 46,44   | 24       | 0      | 90,2   | 80,1   | -20,1       |
| 03.02.2026 | 0,55      | 51,35   | 24       | 0      | 90,6   | 81,3   | -18         |
| 04.02.2026 | 0,545     | 54,14   | 24       | 0      | 90,2   | 81,6   | -12,3       |
| 05.02.2026 | 0,521     | 62,57   | 24       | 0      | 88,2   | 81     | -7,6        |
| 06.02.2026 | 0,487     | 64,8    | 24       | 0      | 84,3   | 77,8   | -3,2        |
| 07.02.2026 | 0,472     | 62,23   | 24       | 0      | 82,7   | 76,3   | -3,3        |
| 08.02.2026 | 0,47      | 56,05   | 24       | 0      | 83,2   | 75,9   | -4,9        |
| 09.02.2026 | 0,501     | 50,49   | 24       | 0      | 86,5   | 77,8   | -12,1       |
| 10.02.2026 | 0,505     | 53,52   | 24       | 0      | 86,2   | 78,1   | -12,4       |
| 11.02.2026 | 0,47      | 61,52   | 24       | 0      | 82,3   | 75,8   | -3,8        |
| 12.02.2026 | 0,433     | 62,16   | 24       | 0      | 78,9   | 72,9   | -0,7        |
| 13.02.2026 | 0,435     | 57,53   | 24       | 0      | 79,7   | 73,2   | -1,2        |
| 14.02.2026 | 0,475     | 59,77   | 24       | 0      | 83,5   | 76,6   | -6,7        |
| 15.02.2026 | 0,511     | 57,31   | 24       | 0      | 87,9   | 80,2   | -11,2       |
| 16.02.2026 | 0,534     | 58,02   | 24       | 0      | 90     | 82,1   | -17,4       |
| 17.02.2026 | 0,538     | 57,41   | 24       | 0      | 89,1   | 81,1   | -11,6       |
| 18.02.2026 | 0,503     | 63,72   | 24       | 0      | 84,7   | 78     | -           |
| 19.02.2026 | 0,46      | 60,15   | 24       | 0      | 81,3   | 74,7   | -           |
| 20.02.2026 | 0,439     | 53,83   | 24       | 0      | 80,5   | 72,6   | -           |
| Итого:     | 15,2      | 1735,27 | 744      | 0      | 0      | 0      | 0           |
| Гкал       | 13,072    |         |          |        |        |        |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, МВт*ч | dM1, т   | dTNar, ч |
|------------|-----------|----------|----------|
| 20.01.2026 | 162,673   | 14536,34 | 20011,22 |
| 20.02.2026 | 177,873   | 16271,61 | 20755,22 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 13:23:04