

#190175#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Козицын Д. В., ИП

Батальная 54г, Калининград

1942

SKM-01

32010

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.11.2025	0,358	57,81	24	0	74,2	68,9	2,2
22.11.2025	0,36	55,71	24	0	74,3	68,8	1,3
23.11.2025	0,395	56,92	24	0	78,7	72,8	-3,3
24.11.2025	0,406	58,2	24	0	79,5	73,5	-3,9
25.11.2025	0,385	57,1	24	0	77,6	71,8	-0,9
26.11.2025	0,375	54,87	24	0	76,9	71,1	-0,4
27.11.2025	0,373	55,98	24	0	76,2	70,4	-1,3
28.11.2025	0,372	56,43	24	0	75,7	70,1	-0,4
29.11.2025	0,372	55,62	24	0	75,8	70	-0,3
30.11.2025	0,375	55,37	24	0	76	70,2	-0,5
01.12.2025	0,362	57,8	24	0	74,8	69,4	-
02.12.2025	0,377	54,64	24	0	76,4	70,4	-
03.12.2025	0,349	57,95	23,99	128	73,2	68	-
04.12.2025	0,345	60,81	24	0	73,1	68,2	-
05.12.2025	0,333	48,8	24	0	72,8	66,4	-
06.12.2025	0,299	25,24	24	0	72,1	61,7	-
07.12.2025	0,336	57,67	24	0	73	68	-
08.12.2025	0,323	47,55	24	0	72,6	66,3	-
09.12.2025	0,277	20,69	24	0	71,8	60	-
10.12.2025	0,257	16,8	24	0	71,3	57,4	-
11.12.2025	0,266	17,06	24	0	71,3	57,7	-
12.12.2025	0,293	24,17	24	0	71,9	61,1	-
13.12.2025	0,327	45,66	24	0	72,8	66,3	-
14.12.2025	0,306	29,7	24	0	72,2	63,3	-
15.12.2025	0,338	53,04	24	0	72,9	67,4	-
16.12.2025	0,343	59,56	24	0	73,2	68,2	-
17.12.2025	0,36	60,06	24	0	75	69,9	-
18.12.2025	0,357	58,83	24	0	74,5	69,3	-
19.12.2025	0,345	60,08	24	0	73,2	68,2	-
20.12.2025	0,318	38,14	24	0	72,4	64,8	-
Итого:	10,282	1458,26	719,99	0	0	0	0
Гкал	8,842						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

719,99

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.11.2025	139,514	11360,81	18547,23
20.12.2025	149,796	12819,07	19267,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.12.2025 7:33:36