

#193744#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.12.2025 по 20.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Козицын Д. В., ИП

Батальная 54г, Калининград

1942

SKM-01

32010

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	TempNar, °C
21.12.2025	0,317	39,62	24	0	72,4	65	5,6
22.12.2025	0,321	42,24	24	0	72,5	65,4	3,7
23.12.2025	0,369	57,17	24	0	76,2	70,6	0
24.12.2025	0,437	58,27	24	0	82,8	76,4	-6,3
25.12.2025	0,416	56,68	24	0	80,5	74,2	-5,6
26.12.2025	0,344	45,11	24	0	73,6	66,7	4,4
27.12.2025	0,334	44,83	24	0	72,5	65,9	5,4
28.12.2025	0,348	58,23	24	0	72,9	67,7	3,8
29.12.2025	0,353	58,08	24	0	73,4	68,2	2,5
30.12.2025	0,386	57,69	24	0	77,7	72	-1,1
31.12.2025	0,41	57,46	24	0	80,7	74,5	-4,2
01.01.2026	0,408	58,68	24	0	80,3	74,4	-5,2
02.01.2026	0,376	60,16	24	0	76,9	71,6	1,2
03.01.2026	0,38	56,13	24	0	77,2	71,4	-0,6
04.01.2026	0,407	57,04	24	0	79,8	73,6	-4
05.01.2026	0,418	60,5	24	0	80,4	74,5	-3
06.01.2026	0,434	60,11	24	0	82,5	76,3	-5,5
07.01.2026	0,447	57,59	24	0	84	77,4	-7,8
08.01.2026	0,46	56,45	24	0	85,9	79	-11
09.01.2026	0,465	56,24	24	0	85,6	78,6	-9,6
10.01.2026	0,446	57,77	24	0	83	76,4	-5,2
11.01.2026	0,438	58,07	24	0	81,8	75,3	-5,2
12.01.2026	0,455	58,67	24	0	83,2	76,6	-
13.01.2026	0,462	56,01	24	0	84,8	77,7	-
14.01.2026	0,459	53,93	24	0	84,2	76,9	-
15.01.2026	0,419	57,17	24	0	79,4	73,1	-
16.01.2026	0,445	55,78	24	0	81,3	74,5	-
17.01.2026	0,47	56,86	24	0	84,3	77,2	-
18.01.2026	0,472	53,61	24	0	85,7	78,1	-
19.01.2026	0,495	54,61	24	0	86,5	78,7	-
20.01.2026	0,486	56,51	24	0	85,7	78,3	-
Итого:	12,877	1717,27	744	0	0	0	0
Гкал	11,074						

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, МВт*ч	dM1, т	dTNar, ч
20.12.2025	149,796	12819,07	19267,22
20.01.2026	162,673	14536,34	20011,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.01.2026 7:42:17