

#144448#

Отчет о суточных параметрах
(23.07.2025 0:00:00 - 23.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Космонавта Леонова ул, д. 21-25А (Леонова 21-25а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 233717 Уютный квартал
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.07.2025	69,60	64,48	5,12	67,43	68,27	65,98	67,00	-1,02	6,00	4,00	0,285	-0,033	24,0	0,0	*
24.07.2025	69,57	64,64	4,93	66,31	67,13	64,89	65,86	-0,97	6,00	4,00	0,269	-0,032	24,0	0,0	
25.07.2025	69,34	64,20	5,14	60,15	61,43	58,87	60,27	-1,40	6,00	4,00	0,229	-0,053	24,0	0,0	
26.07.2025	69,52	64,25	5,27	60,73	61,97	59,42	60,78	-1,36	6,00	4,00	0,239	-0,049	24,0	0,0	
27.07.2025	69,45	63,97	5,48	58,19	59,37	56,96	58,25	-1,29	6,00	4,00	0,241	-0,047	24,0	0,0	*
28.07.2025	69,23	63,17	6,06	52,78	53,94	51,64	52,95	-1,31	6,00	4,00	0,242	-0,049	24,0	0,0	*
29.07.2025	69,27	65,21	4,06	84,54	84,62	82,72	82,97	-0,25	6,00	4,00	0,326	0,002	24,0	0,0	*
30.07.2025	69,90	66,83	3,07	107,49	106,68	105,13	104,53	0,60	6,00	4,00	0,360	0,037	24,0	0,0	
31.07.2025	70,17	66,40	3,77	98,54	97,65	96,38	95,70	0,68	6,00	4,00	0,409	0,042	24,0	0,0	
01.08.2025	69,76	66,47	3,29	98,48	97,67	96,32	95,70	0,62	6,00	4,00	0,358	0,037	24,0	0,0	
02.08.2025	69,93	66,37	3,56	97,17	96,46	95,01	94,51	0,50	6,00	4,00	0,374	0,030	24,0	0,0	
03.08.2025	69,32	65,66	3,66	97,22	96,48	95,08	94,59	0,49	6,00	4,00	0,379	0,032	24,0	0,0	
04.08.2025	70,08	66,58	3,50	97,44	96,69	95,28	94,75	0,53	6,00	4,00	0,366	0,033	24,0	0,0	
05.08.2025	70,10	66,60	3,50	96,55	95,87	94,39	93,93	0,46	6,00	4,00	0,360	0,028	24,0	0,0	
06.08.2025	69,80	66,18	3,62	96,76	96,03	94,62	94,11	0,51	6,00	4,00	0,375	0,031	24,0	0,0	
07.08.2025	70,28	66,55	3,73	97,54	96,77	95,39	94,80	0,59	6,00	4,00	0,395	0,037	24,0	0,0	
08.08.2025	70,04	66,03	4,01	98,64	97,82	96,48	95,85	0,63	6,00	4,00	0,426	0,037	24,0	0,0	
09.08.2025	70,36	66,96	3,40	99,02	98,20	96,85	96,21	0,64	6,00	4,00	0,371	0,040	24,0	0,0	
10.08.2025	69,84	65,79	4,05	98,45	97,63	96,29	95,68	0,61	6,00	4,00	0,429	0,038	24,0	0,0	
11.08.2025	70,13	65,97	4,16	98,36	97,52	96,20	95,58	0,62	6,00	4,00	0,438	0,039	24,0	0,0	
12.08.2025	69,50	65,12	4,38	72,17	72,63	70,59	71,22	-0,63	6,00	4,00	0,275	-0,018	24,0	0,0	*
13.08.2025	69,55	63,72	5,83	59,99	61,15	58,66	60,01	-1,35	6,00	4,00	0,267	-0,048	24,0	0,0	
14.08.2025	69,21	63,00	6,21	50,13	51,89	49,06	50,97	-1,91	6,00	4,00	0,205	-0,071	24,0	0,0	*
15.08.2025	69,83	64,35	5,48	59,66	60,82	58,38	59,69	-1,31	6,00	4,00	0,251	-0,048	24,0	0,0	
16.08.2025	69,60	64,15	5,45	58,86	60,07	57,59	58,95	-1,36	6,00	4,00	0,240	-0,050	24,0	0,0	
17.08.2025	69,55	64,13	5,42	58,42	59,66	57,15	58,53	-1,38	6,00	4,00	0,238	-0,049	24,0	0,0	
18.08.2025	69,70	63,82	5,88	59,20	60,40	57,93	59,28	-1,35	6,00	4,00	0,267	-0,050	24,0	0,0	
19.08.2025	69,82	64,44	5,38	59,86	61,02	58,56	59,85	-1,29	6,00	4,00	0,246	-0,046	24,0	0,0	
20.08.2025	69,54	63,46	6,08	56,91	58,25	55,65	57,19	-1,54	6,00	4,00	0,259	-0,059	24,0	0,0	*
21.08.2025	69,56	63,86	5,70	56,66	58,03	55,40	56,96	-1,56	6,00	4,00	0,234	-0,057	24,0	0,0	
22.08.2025	69,41	63,26	6,15	55,61	57,07	54,38	56,03	-1,65	6,00	4,00	0,247	-0,064	24,0	0,0	
23.08.2025	69,19	63,01	6,18	55,48	56,97	54,26	55,94	-1,68	6,00	4,00	0,248	-0,066	24,0	0,0	
Средние:	69,69	64,96	4,74	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2434,74	2446,16	2381,51	2398,64	-17,13	---	---	9,848	-0,426	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.07.2025	43071,68	41755,53	42095,37	41120,92	968,45	655,863	46,120	7692,0	0,0
23.08.2025	45506,42	44201,69	44476,88	43525,56	951,32	665,711	45,694	8460,0	0,0
Итого:	2434,74	2446,16	2381,51	2398,64	17,13	9,848	-0,426	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

