

#146579#


Отчет о суточных параметрах
(22.08.2025 0:00:00 - 22.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Космонавта Леонова ул, д. 21-25А (Леонова 21-25а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 233717 Уютный квартал УК
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.08.2025	69,41	63,26	6,15	55,61	57,07	54,38	56,03	-1,65	6,00	4,00	0,247	-0,064	24,0	0,0	
23.08.2025	69,19	63,01	6,18	55,48	56,97	54,26	55,94	-1,68	6,00	4,00	0,248	-0,066	24,0	0,0	
24.08.2025	68,88	62,69	6,19	54,17	55,78	52,99	54,79	-1,80	6,00	4,00	0,234	-0,070	24,0	0,0	*
25.08.2025	66,99	59,89	7,10	50,51	52,39	49,51	51,51	-2,00	6,00	4,00	0,253	-0,076	24,0	0,0	*
26.08.2025	51,30	47,46	3,84	49,50	52,10	48,88	51,51	-2,63	6,00	4,00	0,092	-0,063	24,0	0,0	*
27.08.2025	66,15	61,07	5,08	76,85	77,97	75,32	76,63	-1,31	6,00	4,00	0,317	-0,042	24,0	0,0	
28.08.2025	70,11	65,42	4,69	84,70	85,43	82,80	83,76	-0,96	6,00	4,00	0,339	-0,030	24,0	0,0	
29.08.2025	70,30	65,82	4,48	87,74	87,87	85,82	86,14	-0,32	6,00	4,00	0,369	-0,003	24,0	0,0	
30.08.2025	69,57	64,87	4,70	88,56	88,36	86,64	86,64	0,00	6,00	4,00	0,411	0,006	24,0	0,0	
31.08.2025	69,66	64,54	5,12	88,24	88,02	86,32	86,32	0,00	6,00	4,00	0,446	0,007	24,0	0,0	
01.09.2025	69,87	65,19	4,68	86,14	86,02	84,24	84,34	-0,10	6,00	4,00	0,390	0,005	24,0	0,0	
02.09.2025	69,68	65,37	4,31	86,12	86,02	84,22	84,32	-0,10	6,00	4,00	0,361	0,002	24,0	0,0	
03.09.2025	69,61	64,94	4,67	85,79	85,60	83,87	83,94	-0,07	6,00	4,00	0,392	0,008	24,0	0,0	
04.09.2025	69,47	64,82	4,65	87,15	87,06	85,24	85,39	-0,15	6,00	4,00	0,392	0,004	24,0	0,0	
05.09.2025	70,04	65,93	4,11	95,61	95,11	93,45	93,19	0,26	6,00	4,00	0,405	0,018	24,0	0,0	
06.09.2025	70,08	66,31	3,77	95,88	95,38	93,72	93,44	0,28	6,00	4,00	0,372	0,022	24,0	0,0	
07.09.2025	69,86	65,54	4,32	95,58	95,10	93,42	93,24	0,18	6,00	4,00	0,419	0,015	24,0	0,0	
08.09.2025	70,01	66,33	3,68	99,79	99,09	97,60	97,11	0,49	6,00	4,00	0,392	0,030	24,0	0,0	
09.09.2025	70,09	65,86	4,23	95,33	94,87	93,17	92,98	0,19	6,00	4,00	0,409	0,017	24,0	0,0	
10.09.2025	70,14	66,29	3,85	95,02	94,54	92,86	92,63	0,23	6,00	4,00	0,373	0,016	24,0	0,0	
11.09.2025	69,78	65,93	3,85	95,21	94,75	93,10	92,87	0,23	6,00	4,00	0,374	0,016	24,0	0,0	
12.09.2025	70,07	66,23	3,84	95,03	94,56	92,87	92,67	0,20	6,00	4,00	0,372	0,018	24,0	0,0	
13.09.2025	70,05	66,05	4,00	95,56	95,05	93,40	93,18	0,22	6,00	4,00	0,391	0,016	24,0	0,0	
14.09.2025	69,96	65,86	4,10	95,25	94,73	93,18	92,86	0,27	6,00	4,00	0,401	0,019	24,0	0,0	
15.09.2025	70,21	65,60	4,61	86,44	86,39	84,49	84,69	-0,20	6,00	4,00	0,384	0,000	24,0	0,0	
16.09.2025	70,43	65,99	4,44	71,15	71,97	69,57	70,56	-0,99	6,00	4,00	0,257	-0,032	24,0	0,0	
17.09.2025	70,62	65,55	5,07	71,73	72,45	70,13	71,03	-0,90	6,00	4,00	0,306	-0,028	24,0	0,0	
18.09.2025	71,12	67,53	3,59	91,25	90,94	89,23	89,05	0,18	6,00	4,00	0,336	0,017	24,0	0,0	
19.09.2025	70,89	66,83	4,06	94,66	94,11	92,54	92,22	0,32	6,00	4,00	0,402	0,024	24,0	0,0	
20.09.2025	71,01	66,95	4,06	93,06	92,62	90,91	90,72	0,19	6,00	4,00	0,381	0,015	24,0	0,0	
21.09.2025	71,17	66,87	4,30	93,55	93,12	91,39	91,22	0,17	6,00	4,00	0,403	0,017	24,0	0,0	
22.09.2025	71,14	66,80	4,34	93,33	92,93	91,17	91,03	0,14	6,00	4,00	0,407	0,014	24,0	0,0	
Средние:	69,28	64,71	4,56	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2689,99	2694,37	2630,64	2641,95	-11,31	---	---	11,275	-0,168	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21.08.2025	45395,33	44087,65	44368,24	43413,59	954,65	665,216	45,824	8412,0	0,0
22.09.2025	48085,32	46782,02	46998,88	46055,54	943,34	676,491	45,656	9180,0	0,0
Итого:	2689,99	2694,37	2630,64	2641,95	-11,31	11,275	-0,168	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

23 09 25