

#151791#

Отчет о суточных параметрах
(23.09.2025 0:00:00 - 23.10.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Космонавта Леонова ул, д. 21-25А (Леонова 21-25а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 233717 УК Уютный квартал
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.09.2025	70,97	67,06	3,91	92,44	92,11	90,31	90,20	0,11	6,00	4,00	0,363	0,012	24,0	0,0	
24.09.2025	70,99	66,57	4,42	92,03	91,69	89,92	89,85	0,07	6,00	4,00	0,406	0,009	24,0	0,0	
25.09.2025	71,02	66,66	4,36	91,50	91,16	89,40	89,31	0,09	6,00	4,00	0,400	0,009	24,0	0,0	
26.09.2025	71,15	67,04	4,11	91,09	90,79	89,03	88,95	0,08	6,00	4,00	0,373	0,012	24,0	0,0	
27.09.2025	70,90	66,49	4,41	91,25	90,93	89,18	89,10	0,08	6,00	4,00	0,402	0,012	24,0	0,0	
28.09.2025	70,89	65,69	5,20	91,58	91,21	89,51	89,41	0,10	6,00	4,00	0,474	0,009	24,0	0,0	
29.09.2025	70,48	66,09	4,39	89,45	89,22	87,48	87,45	0,03	6,00	4,00	0,392	0,006	24,0	0,0	
30.09.2025	70,96	66,76	4,20	87,07	86,98	85,10	85,22	-0,12	6,00	4,00	0,355	0,001	24,0	0,0	
01.10.2025	70,79	61,88	8,91	194,02	187,03	189,66	183,71	5,95	6,00	4,00	2,012	0,309	24,0	0,0	*
02.10.2025	69,50	58,30	11,20	260,71	249,55	255,06	245,59	9,47	6,00	4,00	3,332	0,464	24,0	0,0	*
03.10.2025	71,18	58,32	12,86	224,07	214,95	218,99	211,56	7,43	6,00	4,00	3,189	0,365	24,0	0,0	
04.10.2025	70,20	56,80	13,40	213,32	204,30	208,56	201,23	7,33	6,00	4,00	3,152	0,349	24,0	0,0	*
05.10.2025	70,65	56,86	13,79	212,13	203,56	207,37	200,51	6,86	6,00	4,00	3,194	0,327	24,0	0,0	
06.10.2025	70,93	56,90	14,03	207,73	199,63	203,07	196,65	6,42	6,00	4,00	3,162	0,309	24,0	0,0	
07.10.2025	71,40	57,39	14,01	200,83	193,12	196,27	190,17	6,10	6,00	4,00	3,054	0,294	24,0	0,0	
08.10.2025	70,98	56,52	14,46	193,87	186,27	189,52	183,50	6,02	6,00	4,00	3,033	0,283	24,0	0,0	*
09.10.2025	71,31	57,00	14,31	194,04	186,45	189,63	183,60	6,03	6,00	4,00	3,007	0,287	24,0	0,0	*
10.10.2025	71,30	56,73	14,57	193,65	185,83	189,25	183,03	6,22	6,00	4,00	3,061	0,293	24,0	0,0	*
11.10.2025	71,41	56,67	14,74	196,35	188,52	191,88	185,67	6,21	6,00	4,00	3,129	0,295	24,0	0,0	
12.10.2025	71,26	56,60	14,66	196,15	188,76	191,68	185,95	5,73	6,00	4,00	3,085	0,274	24,0	0,0	
13.10.2025	71,33	56,27	15,06	194,81	187,54	190,37	184,77	5,60	6,00	4,00	3,138	0,265	24,0	0,0	
14.10.2025	71,25	56,20	15,05	193,48	186,36	189,10	183,60	5,50	6,00	4,00	3,110	0,257	24,0	0,0	
15.10.2025	71,30	55,93	15,37	194,05	186,92	189,62	184,19	5,43	6,00	4,00	3,174	0,254	24,0	0,0	
16.10.2025	71,22	56,20	15,02	194,46	187,33	190,04	184,60	5,44	6,00	4,00	3,117	0,257	24,0	0,0	
17.10.2025	71,05	55,69	15,36	192,84	185,76	188,47	183,09	5,38	6,00	4,00	3,152	0,247	24,0	0,0	
18.10.2025	71,14	55,45	15,69	188,44	181,60	184,17	179,00	5,17	6,00	4,00	3,133	0,241	24,0	0,0	
19.10.2025	71,26	55,27	15,99	187,86	181,00	183,58	178,40	5,18	6,00	4,00	3,179	0,239	24,0	0,0	
20.10.2025	71,04	54,68	16,36	184,72	178,02	180,53	175,57	4,96	6,00	4,00	3,184	0,226	24,0	0,0	
21.10.2025	71,15	55,08	16,07	186,08	179,33	181,89	176,81	5,08	6,00	4,00	3,161	0,233	24,0	0,0	
22.10.2025	71,46	55,79	15,67	188,36	181,53	184,09	178,90	5,19	6,00	4,00	3,133	0,241	24,0	0,0	
23.10.2025	71,37	55,83	15,54	188,09	181,27	183,83	178,63	5,20	6,00	4,00	3,107	0,243	24,0	0,0	
Средние:	71,03	59,18	11,84	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5306,47	5128,72	5186,56	5048,22	138,34	---	---	74,163	6,622	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.09.2025	48085,32	46782,02	46998,88	46055,54	943,34	676,491	45,656	9180,0	0,0
23.10.2025	53391,79	51910,74	52185,44	51103,76	1081,68	750,654	52,278	9924,0	0,0
Итого:	5306,47	5128,72	5186,56	5048,22	138,34	74,163	6,622	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

