

#164773#

Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)


Объект: Калининградская обл, Калининград г, Космонавта Леонова ул, д. 21-25А (Леонова 21-25а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 233717 УК Уютный квартал
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.10.2025	71,37	55,83	15,54	188,09	181,27	183,83	178,63	5,20	6,00	4,00	3,107	0,243	24,0	0,0	
24.10.2025	71,12	55,65	15,47	186,31	179,62	182,12	177,01	5,11	6,00	4,00	3,060	0,238	24,0	0,0	
25.10.2025	71,17	55,32	15,85	185,22	178,51	181,04	175,95	5,09	6,00	4,00	3,112	0,236	24,0	0,0	
26.10.2025	71,00	55,28	15,72	184,07	177,42	179,92	174,88	5,04	6,00	4,00	3,066	0,235	24,0	0,0	
27.10.2025	71,19	55,34	15,85	183,19	176,54	179,05	174,04	5,01	6,00	4,00	3,077	0,231	24,0	0,0	
28.10.2025	71,09	55,20	15,89	185,35	178,49	181,18	175,94	5,24	6,00	4,00	3,127	0,242	24,0	0,0	
29.10.2025	71,34	55,26	16,08	184,44	177,66	180,25	175,11	5,14	6,00	4,00	3,142	0,237	24,0	0,0	
30.10.2025	71,16	55,11	16,05	184,72	177,96	180,53	175,41	5,12	6,00	4,00	3,139	0,237	24,0	0,0	
31.10.2025	71,10	54,91	16,19	183,08	176,35	178,96	173,86	5,10	6,00	4,00	3,137	0,232	24,0	0,0	
01.11.2025	71,35	55,11	16,24	181,22	174,65	177,13	172,15	4,98	6,00	4,00	3,111	0,226	24,0	0,0	
02.11.2025	71,43	55,27	16,16	183,68	176,98	179,50	174,48	5,02	6,00	4,00	3,138	0,230	24,0	0,0	
03.11.2025	71,51	55,59	15,92	185,23	178,46	181,00	175,90	5,10	6,00	4,00	3,123	0,238	24,0	0,0	
04.11.2025	71,32	55,29	16,03	184,89	178,14	180,66	175,60	5,06	6,00	4,00	3,134	0,235	24,0	0,0	
05.11.2025	71,65	55,88	15,77	186,55	179,74	182,28	177,12	5,16	6,00	4,00	3,122	0,244	24,0	0,0	
06.11.2025	71,50	55,92	15,58	186,87	180,07	182,62	177,44	5,18	6,00	4,00	3,094	0,243	24,0	0,0	
07.11.2025	71,72	55,86	15,86	185,10	178,40	180,87	175,78	5,09	6,00	4,00	3,114	0,239	24,0	0,0	
08.11.2025	71,46	55,25	16,21	182,29	175,70	178,12	173,21	4,91	6,00	4,00	3,119	0,225	24,0	0,0	
09.11.2025	71,31	54,76	16,55	181,18	174,62	177,04	172,15	4,89	6,00	4,00	3,158	0,225	24,0	0,0	
10.11.2025	71,28	54,95	16,33	182,19	175,57	178,06	173,09	4,97	6,00	4,00	3,142	0,226	24,0	0,0	
11.11.2025	71,39	54,79	16,60	181,98	175,34	177,83	172,89	4,94	6,00	4,00	3,182	0,226	24,0	0,0	
12.11.2025	71,11	54,95	16,16	179,20	172,74	175,13	170,33	4,80	6,00	4,00	3,058	0,220	24,0	0,0	
13.11.2025	71,02	54,97	16,05	180,40	173,87	176,35	171,41	4,94	6,00	4,00	3,064	0,226	24,0	0,0	
14.11.2025	71,25	55,17	16,08	181,86	175,23	177,75	172,74	5,01	6,00	4,00	3,095	0,229	24,0	0,0	
15.11.2025	71,62	54,74	16,88	177,71	171,26	173,65	168,85	4,80	6,00	4,00	3,155	0,217	24,0	0,0	
16.11.2025	75,25	56,34	18,91	174,92	168,44	170,55	165,96	4,59	6,00	4,00	3,447	0,215	24,0	0,0	
17.11.2025	73,72	55,79	17,93	175,54	169,10	171,31	166,62	4,69	6,00	4,00	3,296	0,220	24,0	0,0	
18.11.2025	71,94	54,31	17,63	171,64	165,51	167,67	163,19	4,48	6,00	4,00	3,165	0,202	24,0	0,0	
19.11.2025	72,85	54,91	17,94	172,79	166,96	168,73	164,61	4,12	6,00	4,00	3,222	0,188	24,0	0,0	
20.11.2025	74,31	55,74	18,57	170,82	164,49	166,64	162,10	4,54	6,00	4,00	3,312	0,212	24,0	0,0	
21.11.2025	73,79	55,10	18,69	171,89	165,45	167,75	163,12	4,63	6,00	4,00	3,357	0,213	24,0	0,0	
22.11.2025	74,10	54,96	19,14	170,31	163,98	166,16	161,66	4,50	6,00	4,00	3,394	0,208	24,0	0,0	
23.11.2025	78,84	57,95	20,89	170,24	163,76	165,60	161,21	4,39	6,00	4,00	3,680	0,215	24,0	0,0	
Средние:	72,07	55,36	16,71	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5782,97	5572,28	5649,28	5492,44	156,84	---	---	101,649	7,253	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.10.2025	53203,70	51729,47	52001,61	50925,13	1076,48	747,547	52,035	9900,0	0,0
23.11.2025	58986,67	57301,75	57650,89	56417,57	1233,32	849,196	59,288	10668,0	0,0
Итого:	5782,97	5572,28	5649,28	5492,44	156,84	101,649	7,253	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

