

#179295#

Отчет о суточных параметрах
(23.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Космонавта Леонова ул, д. 21-25А (Леонова 21-25а)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 233717 Уютный квартал
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.11.2025	78,84	57,95	20,89	170,24	163,76	165,60	161,21	4,39	6,00	4,00	3,680	0,215	24,0	0,0	
24.11.2025	79,57	57,99	21,58	162,30	156,22	157,83	153,77	4,06	6,00	4,00	3,613	0,200	24,0	0,0	
25.11.2025	77,72	57,61	20,11	172,24	165,72	167,68	163,19	4,49	6,00	4,00	3,597	0,217	24,0	0,0	
26.11.2025	77,06	56,52	20,54	169,39	163,00	164,98	160,58	4,40	6,00	4,00	3,606	0,210	24,0	0,0	
27.11.2025	76,17	56,36	19,81	167,37	161,20	163,06	158,81	4,25	6,00	4,00	3,435	0,201	24,0	0,0	
28.11.2025	75,63	55,75	19,88	167,81	161,60	163,59	159,26	4,33	6,00	4,00	3,461	0,200	24,0	0,0	
29.11.2025	75,65	55,75	19,90	166,70	160,57	162,47	158,24	4,23	6,00	4,00	3,438	0,199	24,0	0,0	
30.11.2025	75,75	55,40	20,35	165,66	159,56	161,48	157,28	4,20	6,00	4,00	3,486	0,196	24,0	0,0	
01.12.2025	74,87	55,24	19,63	167,42	161,25	163,27	158,97	4,30	6,00	4,00	3,408	0,199	24,0	0,0	
02.12.2025	76,48	55,97	20,51	166,47	160,27	162,18	157,93	4,25	6,00	4,00	3,529	0,200	24,0	0,0	
03.12.2025	72,85	54,00	18,85	167,22	161,18	163,32	158,98	4,34	6,00	4,00	3,277	0,196	24,0	0,0	
04.12.2025	72,25	53,91	18,34	169,82	163,63	165,86	161,43	4,43	6,00	4,00	3,246	0,196	24,0	0,0	
05.12.2025	72,18	54,08	18,10	172,84	166,50	168,80	164,23	4,57	6,00	4,00	3,265	0,207	24,0	0,0	
06.12.2025	72,09	54,61	17,48	174,75	168,35	170,67	166,01	4,66	6,00	4,00	3,198	0,213	24,0	0,0	
07.12.2025	71,95	53,75	18,20	171,16	164,91	167,22	162,67	4,55	6,00	4,00	3,253	0,204	24,0	0,0	
08.12.2025	72,06	54,18	17,88	173,95	167,55	169,93	165,26	4,67	6,00	4,00	3,256	0,210	24,0	0,0	
09.12.2025	72,08	55,17	16,91	179,29	172,63	175,15	170,18	4,97	6,00	4,00	3,199	0,228	24,0	0,0	
10.12.2025	72,29	55,15	17,14	180,10	173,39	175,93	170,92	5,01	6,00	4,00	3,251	0,231	24,0	0,0	
11.12.2025	72,02	55,02	17,00	179,81	173,10	175,67	170,66	5,01	6,00	4,00	3,223	0,229	24,0	0,0	
12.12.2025	71,97	55,40	16,57	178,53	171,87	174,38	169,41	4,97	6,00	4,00	3,125	0,229	24,0	0,0	
13.12.2025	71,87	54,79	17,08	175,10	168,64	171,07	166,28	4,79	6,00	4,00	3,146	0,220	24,0	0,0	
14.12.2025	72,18	54,52	17,66	176,66	170,01	172,55	167,65	4,90	6,00	4,00	3,275	0,224	24,0	0,0	
15.12.2025	71,00	53,53	17,47	169,86	163,58	166,04	161,38	4,66	6,00	4,00	3,112	0,206	24,0	0,0	
16.12.2025	72,26	54,18	18,08	171,10	164,70	167,10	162,45	4,65	6,00	4,00	3,234	0,209	24,0	0,0	
17.12.2025	74,81	55,59	19,22	170,05	163,61	165,82	161,25	4,57	6,00	4,00	3,404	0,213	24,0	0,0	
18.12.2025	74,76	55,79	18,97	169,79	163,40	165,58	161,05	4,53	6,00	4,00	3,359	0,210	24,0	0,0	
19.12.2025	72,45	54,45	18,00	171,86	165,48	167,83	163,19	4,64	6,00	4,00	3,237	0,211	24,0	0,0	
20.12.2025	71,96	54,29	17,67	174,47	167,93	170,41	165,62	4,79	6,00	4,00	3,234	0,217	24,0	0,0	
21.12.2025	72,09	54,54	17,55	175,01	168,43	170,97	166,08	4,89	6,00	4,00	3,227	0,222	24,0	0,0	
22.12.2025	72,32	54,58	17,74	174,87	168,30	170,79	165,94	4,85	6,00	4,00	3,255	0,221	24,0	0,0	
23.12.2025	76,10	56,51	19,59	172,56	165,91	168,15	163,44	4,71	6,00	4,00	3,521	0,222	24,0	0,0	
Средние:	73,91	55,24	18,67	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5324,40	5126,25	5195,38	5053,32	142,06	---	---	103,550	6,555	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.11.2025	58816,43	57137,99	57485,29	56256,36	1228,93	845,516	59,073	10644,0	0,0
23.12.2025	64140,83	62264,24	62680,67	61309,68	1370,99	949,066	65,628	11388,0	0,0
Итого:	5324,40	5126,25	5195,38	5053,32	142,06	103,550	6,555	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

