

#207290#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград

9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	3,42	0	35,196	0	0	34,137	0	0	24	0	83,4	59,5	0,37	0,24	-10,9
22.01.2026	3,545	0	37,577	0	0	36,432	0	0	24	0	83,9	60,7	0,36	0,25	-12,2
23.01.2026	3,21	0	32,466	0	0	31,503	0	0	24	0	82,7	58,5	0,38	0,24	-11,6
24.01.2026	3,115	0	34,118	0	0	33,103	0	0	24	0	82,8	60,4	0,37	0,24	-8,3
25.01.2026	2,951	0	30,27	0	0,069	29,392	0	0,068	24	0	81,6	57,8	0,39	0,23	-9,4
26.01.2026	2,7	0,015	27,67	0	0,066	26,915	0	0,065	24	0	78,9	55,1	0,4	0,23	-7,3
27.01.2026	2,806	0,014	29,009	0	0,002	28,229	0	0,002	22	2	78,2	54,5	0,4	0,23	-4,4
28.01.2026	2,929	0	31,233	0	0,007	30,367	0	0,007	24	0	79,6	56,6	0,38	0,25	-3,8
29.01.2026	3,304	0,001	34,46	0	0	33,433	0	0	24	0	82,9	59,3	0,36	0,25	-6
30.01.2026	3,61	0	38,778	0	0	37,578	0	0	24	0	84,7	61,8	0,34	0,26	-9,7
31.01.2026	3,531	0	41,935	0	0	40,623	0	0	24	0	85,2	64,5	0,33	0,26	-12,4
01.02.2026	3,852	0	50,833	0	0	49,197	0	0	24	0	86,5	67,9	0,32	0,26	-13,8
02.02.2026	4,037	0	47,839	0	0	46,274	0	0	24	0	87,5	66,7	0,32	0,26	-18,9
03.02.2026	3,808	0	39,929	0	0	38,616	0	0	24	0	87,7	64,2	0,33	0,25	-20,1
04.02.2026	3,604	0	35,178	0	0	34,043	0	0	24	0	86,7	61,5	0,34	0,25	-18
05.02.2026	3,216	0	28,153	0	0	27,286	0	0	24	0	84,5	56,5	0,37	0,24	-12,3
06.02.2026	2,912	0	26,722	0	0	25,963	0	0	24	0	80,6	53,9	0,39	0,24	-7,6
07.02.2026	2,684	0	27,205	0	0	26,462	0	0	24	0	78,9	54,7	0,39	0,24	-3,2
08.02.2026	2,819	0	29,532	0	0	28,705	0	0	24	0	80,1	56,7	0,38	0,24	-3,3
09.02.2026	3,472	0	36,797	0	0	35,675	0	0	24	0	84	60,8	0,34	0,25	-4,9
10.02.2026	3,451	0	35,68	0	0	34,604	0	0	24	0	83,5	59,7	0,35	0,25	-12,1
11.02.2026	2,871	0	27,971	0	0	27,203	0	0	24	0	79,1	54	0,39	0,24	-12,4
12.02.2026	2,673	0	28,152	0	0,001	27,442	0	0,001	24	0	75,5	52,3	0,4	0,24	-3,8
13.02.2026	2,732	0	28,796	0	0	28,052	0	0	24	0	76,4	53,2	0,39	0,24	-0,7
14.02.2026	2,751	0	29,255	0	0	28,436	0	0	24	0	80	57	0,38	0,24	-1,2
15.02.2026	3,016	0	30,126	0	0	29,199	0	0	24	0	84,4	59,8	0,36	0,24	-6,7
16.02.2026	3,472	0	34,139	0	0	33,034	0	0	24	0	86,9	61,9	0,35	0,25	-11,2
17.02.2026	3,499	0	32,894	0	0	31,846	0	0	24	0	86,1	59,9	0,35	0,25	-17,4
18.02.2026	3,058	0	29,496	0	0	28,647	0	0	24	0	81,3	55,9	0,37	0,24	-11,6
19.02.2026	2,935	0	30,117	0	0	29,313	0	0	24	0	77,9	54	0,38	0,24	-
20.02.2026	2,803	0	28,948	0	0	28,186	0	0	24	0	77,3	53,6	0,39	0,24	-
Итого:	98,786	0	1030,474	0	0,145	999,895	0	0,143	742	0	0	0	0	0	0
Гкал	23,595														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
742

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	260,281	3689,66	0	0,349	3611,972	0	0,345	5362	188
20.02.2026	359,066	4720,132	0	0,494	4611,866	0	0,488	6104	190

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:08:30