

#162688#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Закавказская 14, Калининград

9481
ТВ7 (АСЦП)
20119120
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,113	0	5,796	0	0	5,707	0	0	24	0	57,8	53	0,45	0,42	-
22.09.2025	0,319	0	8,597	0	0	8,459	0	0	24	0	59	50	0,45	0,42	-
23.09.2025	0,274	0	8,284	0	0	8,153	0	0	24	0	58,5	50,5	0,45	0,42	-
24.09.2025	0,225	0	8,469	0	0	8,346	0	0	24	0	56	49,6	0,4	0,37	-
25.09.2025	0,219	0	7,705	0	0	7,584	0	0	24	0	58,2	51,4	0,45	0,42	-
26.09.2025	0,251	0	7,328	0	0	7,211	0	0	24	0	59	50,7	0,45	0,43	-
27.09.2025	0,113	0	5,6	0	0	5,513	0	0	24	0	57,9	53	0,45	0,42	-
28.09.2025	0,119	0	5,828	0	0	5,738	0	0	24	0	57,9	53	0,45	0,42	-
29.09.2025	1,184	0	17,382	0	0,012	17,084	0	0,012	24	0	61,1	44,6	0,44	0,43	-
30.09.2025	1,694	0,002	23,434	0	0	23,025	0	0	24	0	61,7	44,1	0,44	0,43	-
01.10.2025	1,374	0	21,762	0	0	21,418	0	0	24	0	58,2	42,9	0,31	0,25	-
02.10.2025	1,805	0	24,001	0	0	23,545	0	0	24	0	64,4	46,2	0,34	0,17	-
03.10.2025	1,83	0	23,66	0	0	23,196	0	0	24	0	65,7	46,9	0,39	0,21	-
04.10.2025	1,53	0	19,278	0	0	18,904	0	0	24	0	65,4	46,2	0,41	0,21	-
05.10.2025	1,305	0	14,886	0	0	14,603	0	0	24	0	64,6	43,3	0,42	0,21	-
06.10.2025	1,424	0	15,646	0	0	15,345	0	0	24	0	64,9	42,8	0,4	0,22	-
07.10.2025	1,567	0	18,014	0	0	17,663	0	0	24	0	65,4	44,3	0,37	0,22	-
08.10.2025	1,579	0	17,983	0	0	17,635	0	0	24	0	65,1	43,8	0,36	0,22	-
09.10.2025	1,222	0	13,241	0	0,001	12,993	0	0,001	24	0	64,1	41,7	0,36	0,22	-
10.10.2025	1,401	0	15,502	0	0,001	15,207	0	0,001	24	0	64,6	42,6	0,36	0,22	-
11.10.2025	1,083	0	11,715	0	0	11,492	0	0	24	0	64,4	41,9	0,36	0,21	-
12.10.2025	1,14	0	12,476	0	0	12,239	0	0	24	0	64,5	42,3	0,36	0,21	-
13.10.2025	1,562	0	18,619	0	0,001	18,26	0	0,001	24	0	65,1	44,7	0,36	0,22	-
14.10.2025	1,7	0	20,738	0	0,001	20,335	0	0,001	24	0	65,3	45,4	0,38	0,22	-
15.10.2025	1,545	0	17,476	0	0	17,134	0	0	24	0	65,5	44	0,41	0,22	-
16.10.2025	1,536	0	16,772	0	0	16,447	0	0	24	0	65,3	43	0,41	0,22	-
17.10.2025	1,469	0	16,139	0	0,001	15,826	0	0,001	24	0	65,3	43,2	0,41	0,22	-
18.10.2025	1,619	0	21,066	0	0	20,659	0	0	24	0	65,1	46,4	0,4	0,23	-
19.10.2025	1,671	0	22,035	0	0	21,603	0	0	24	0	65,5	47,1	0,41	0,23	-
20.10.2025	2,046	0	27,135	0	0	26,581	0	0	24	0	67,1	48,8	0,38	0,23	-
Итого:	34,919	0	466,567	0	0,017	457,905	0	0,017	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,34														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	18,27	806,047	0	0,325	793,871	0	0,322	2434	188
20.10.2025	53,191	1272,616	0	0,342	1251,776	0	0,338	3154	188

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 7:42:02