

#207289#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.01.2026 по 20.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адмиральская 7, Калининград

9480
ТВ7 (АСЦП)
20111060
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.01.2026	2,649	0	25,873	0	0	25,107	0	0	24	0	82,6	57,4	0,4	0,24	-10,9
22.01.2026	2,773	0	28,031	0	0	27,191	0	0	24	0	83,2	58,9	0,39	0,24	-12,2
23.01.2026	2,655	0	25,799	0	0	25,046	0	0	24	0	82	56,7	0,41	0,23	-11,6
24.01.2026	2,651	0	27,238	0	0	26,442	0	0	24	0	82,1	58,2	0,4	0,24	-8,3
25.01.2026	2,47	0	24,382	0	0	23,686	0	0	24	0	80,8	56	0,42	0,23	-9,4
26.01.2026	2,371	0	23,531	0	0	22,9	0	0	24	0	78,1	53,4	0,43	0,23	-7,3
27.01.2026	2,289	0	22,901	0	0	22,298	0	0	24	0	77,4	52,9	0,43	0,23	-4,4
28.01.2026	2,431	0	24,924	0	0	24,243	0	0	24	0	78,8	54,9	0,4	0,24	-3,8
29.01.2026	2,695	0	27,461	0	0	26,656	0	0	24	0	82,1	58	0,39	0,25	-6
30.01.2026	2,883	0	29,985	0	0	29,071	0	0	24	0	84	60,3	0,37	0,25	-9,7
31.01.2026	2,944	0	32,803	0	0	31,792	0	0	24	0	84,6	62,5	0,37	0,26	-12,4
01.02.2026	3,233	0	39,874	0	0	38,606	0	0	24	0	86	66,1	0,35	0,26	-13,8
02.02.2026	3,339	0	40,561	0	0	39,245	0	0	24	0	87	66,7	0,35	0,26	-18,9
03.02.2026	3,146	0	33,45	0	0	32,362	0	0	24	0	87,1	64	0,37	0,25	-20,1
04.02.2026	2,956	0	28,319	0	0	27,421	0	0	24	0	85,9	60,2	0,38	0,25	-18
05.02.2026	2,626	0	23,041	0	0	22,343	0	0	24	0	83,6	55,6	0,41	0,24	-12,3
06.02.2026	2,341	0	21,173	0	0	20,586	0	0	24	0	79,7	52,6	0,42	0,23	-7,6
07.02.2026	2,242	0	21,991	0	0	21,403	0	0	24	0	78	53	0,42	0,23	-3,2
08.02.2026	2,345	0	23,528	0	0	22,882	0	0	24	0	79,1	54,7	0,41	0,24	-3,3
09.02.2026	2,825	0	29,467	0	0	28,583	0	0	24	0	83,2	59,7	0,38	0,25	-4,9
10.02.2026	2,79	0	29,154	0	0	28,287	0	0	24	0	82,8	59,2	0,38	0,25	-12,1
11.02.2026	2,317	0	22,536	0	0	21,93	0	0	24	0	78,3	53,1	0,42	0,24	-12,4
12.02.2026	2,121	0	21,814	0	0	21,276	0	0	24	0	74,5	50,8	0,43	0,23	-3,8
13.02.2026	2,176	0	22,292	0	0	21,73	0	0	24	0	75,5	51,6	0,42	0,24	-0,7
14.02.2026	2,358	0	24,445	0	0	23,774	0	0	24	0	79,1	55,5	0,41	0,24	-1,2
15.02.2026	2,559	0	24,648	0	0	23,905	0	0	24	0	83,5	57,9	0,4	0,24	-6,7
16.02.2026	2,825	0	27,202	0	0	26,338	0	0	24	0	86	60,5	0,39	0,25	-11,2
17.02.2026	2,778	0	25,92	0	0	25,108	0	0	24	0	85,2	58,8	0,39	0,25	-17,4
18.02.2026	2,48	0	23,901	0	0	23,226	0	0	24	0	80,4	55	0,41	0,24	-11,6
19.02.2026	2,331	0	24,034	0	0	23,405	0	0	24	0	77	53,3	0,41	0,24	-
20.02.2026	2,251	0	22,91	0	0	22,319	0	0	24	0	76,4	52,4	0,42	0,23	-
Итого:	80,85	0	823,188	0	0	799,161	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,311														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

744
744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.01.2026	400,146	4730,951	0	0,031	4662,83	0	0,031	5358	193
20.02.2026	481	5554,141	0	0,031	5461,993	0	0,031	6102	193

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.02.2026 14:08:08