

#120958#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9480
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,261	0	24,542	0	0	23,918	0	0	24	0	75,8	53,3	0,42	0,24	-
22.02.2025	1,977	0	21,819	0	0	21,312	0	0	24	0	72,1	50	0,43	0,22	-
23.02.2025	1,972	0	23,889	0	0	23,354	0	0	24	0	70,6	50,5	0,42	0,23	-
24.02.2025	1,862	0	21,991	0	0	21,518	0	0	24	0	69,1	48,5	0,42	0,23	-
25.02.2025	1,867	0	24,676	0	0	24,17	0	0	24	0	67,3	48,9	0,41	0,23	-
26.02.2025	1,73	0	21,581	0	0	21,145	0	0	24	0	66,7	47,2	0,43	0,23	-
27.02.2025	1,661	0	21,448	0	0	21,03	0	0	24	0	65,3	46,5	0,43	0,23	-
28.02.2025	1,717	0	22,574	0	0	22,131	0	0	24	0	65,7	47,2	0,41	0,23	-
01.03.2025	1,819	0	23,773	0	0	23,281	0	0	24	0	67,6	49	0,42	0,24	-
02.03.2025	1,725	0	20,914	0	0	20,48	0	0	24	0	67,8	47,7	0,43	0,23	-
03.03.2025	1,652	0	20,621	0	0	20,212	0	0	24	0	66	46,5	0,42	0,23	-
04.03.2025	1,594	0	20,177	0	0	19,789	0	0	24	0	65,1	45,9	0,42	0,23	-
05.03.2025	1,512	0	18,858	0	0	18,501	0	0	24	0	64,4	44,9	0,42	0,23	-
06.03.2025	1,361	0	16,193	0	0	15,889	0	0	24	0	64,1	43,7	0,43	0,22	-
07.03.2025	1,381	0	17,101	0	0	16,777	0	0	24	0	64,4	44,8	0,43	0,22	-
08.03.2025	1,355	0	17,865	0	0	17,533	0	0	24	0	63,9	45,5	0,43	0,23	-
09.03.2025	1,325	0	17,228	0	0	16,908	0	0	24	0	63,9	45,2	0,43	0,22	-
10.03.2025	1,116	0	13,162	0	0	12,922	0	0	24	0	63,1	42,5	0,44	0,22	-
11.03.2025	1,559	0	19,872	0	0	19,491	0	0	24	0	64,9	45,8	0,42	0,23	-
12.03.2025	1,571	0	20,102	0	0	19,712	0	0	24	0	65,3	46,3	0,44	0,23	-
13.03.2025	1,67	0	20,463	0	0	20,047	0	0	24	0	66,9	47,1	0,42	0,23	-
14.03.2025	1,798	0	21,698	0	0	21,233	0	0	24	0	68,9	48,7	0,42	0,23	-
15.03.2025	1,808	0	21,753	0	0	21,275	0	0	24	0	69,9	49,6	0,42	0,23	-
16.03.2025	1,836	0	22,148	0	0	21,662	0	0	24	0	69,8	49,6	0,42	0,23	-
17.03.2025	1,953	0	23,659	0	0	23,127	0	0	24	0	70,6	50,5	0,41	0,23	-
18.03.2025	1,838	0	21,889	0	0	21,416	0	0	24	0	69,2	48,7	0,42	0,23	-
19.03.2025	1,687	0	20,577	0	0	20,158	0	0	24	0	67,1	47,2	0,42	0,23	-
20.03.2025	1,608	0	21,334	0	0	20,908	0	0	24	0	66,4	48	0,42	0,23	-
Итого:	47,215	0	581,907	0	0	569,899	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,277														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1157,053	19764,997	0	0,028	19380,662	0	0,028	27154	3076
20.03.2025	1204,267	20346,905	0	0,028	19950,561	0	0,028	27826	3076

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2025 9:46:02