

#282755#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9480
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20111060
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	2,19	0	23,825	0	0	23,213	0	0	24	0	76,1	53,7	0,41	0,24	-
22.02.2026	1,854	0	19,796	0	0	19,338	0	0	24	0	71,9	49,1	0,43	0,23	-
23.02.2026	1,821	0	20,029	0	0	19,574	0	0	24	0	71,2	49	0,42	0,23	-
24.02.2026	1,938	0	22,518	0	0	22,013	0	0	24	0	70,7	49,7	0,41	0,23	-
25.02.2026	2,044	0	23,101	0	0	22,559	0	0	24	0	72,5	50,9	0,42	0,23	-
26.02.2026	2,009	0	23,343	0	0	22,802	0	0	24	0	71,9	50,9	0,41	0,23	-
27.02.2026	1,759	0	20,219	0	0	19,793	0	0	24	0	68,3	47,1	0,44	0,22	-
28.02.2026	1,506	0	17,105	0	0	16,755	0	0	24	0	67,3	45,9	0,45	0,21	-
01.03.2026	1,671	0	20,05	0	0	19,633	0	0	24	0	67,8	47,5	0,43	0,22	-
02.03.2026	1,867	0	45,385	0	0	44,392	0	0	24	0	69,8	59,8	0,42	0,23	-
03.03.2026	1,844	0	59,013	0	0	57,709	0	0	24	0	70	62,5	0,43	0,22	-
04.03.2026	1,97	0	61,648	0	0	60,293	0	0	24	0	69,9	62,2	0,42	0,22	-
05.03.2026	1,988	0	61,924	0	0	60,552	0	0	24	0	70,2	62,4	0,43	0,23	-
06.03.2026	1,95	0	61,634	0	0	60,251	0	0	24	0	70,8	63,1	0,43	0,23	-
07.03.2026	1,714	0	59,994	0	0	58,676	0	0	24	0	69,9	63	0,43	0,22	-
08.03.2026	1,536	0	57,473	0	0	56,221	0	0	24	0	69,7	63,2	0,44	0,21	-
09.03.2026	1,389	0	30,847	0	0	30,188	0	0	24	0	68,7	57,7	0,45	0,21	-
10.03.2026	1,355	0	14,865	0	0	14,568	0	0	24	0	66,3	44,1	0,44	0,21	-
11.03.2026	1,261	0	13,452	0	0	13,185	0	0	24	0	66,1	43,3	0,45	0,21	-
12.03.2026	1,441	0	15,266	0	0	14,959	0	0	24	0	66,5	43,6	0,45	0,2	-
13.03.2026	1,312	0	14,244	0	0	13,958	0	0	24	0	66,5	44,1	0,47	0,21	-
14.03.2026	0,97	0	10,646	0	0	10,444	0	0	24	0	64,4	42,3	0,47	0,2	-
15.03.2026	1,303	0	14,717	0	0	14,429	0	0	24	0	65,6	44,1	0,45	0,2	-
16.03.2026	1,586	0	17,666	0	0	17,303	0	0	24	0	67,3	45,5	0,45	0,21	-
17.03.2026	1,55	0	17,271	0	0	16,92	0	0	24	0	67	45,2	0,46	0,21	-
18.03.2026	1,635	0	19,428	0	0	19,026	0	0	24	0	67,6	47,1	0,44	0,21	-
19.03.2026	1,596	0	20,803	0	0	20,395	0	0	24	0	65,5	46,9	0,38	0,2	-
20.03.2026	1,572	0	17,853	0	0	17,488	0	0	24	0	67,1	45,7	0,43	0,2	-
Итого:	46,631	0	804,115	0	0	786,637	0	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,138														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	481	5554,141	0	0,031	5461,993	0	0,031	6102	193
20.03.2026	527,63	6358,257	0	0,031	6248,632	0	0,031	6774	193

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:49:31