

#126048#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адрес потребителя Адмиральская 7, Калининград
Номер абонента 9480
Порядковый номер ТВ7 (АСЦП)
Тип теплосчётчика 20111060
Заводской номер 1
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	1,487	0	19,403	0	0	19,041	0	0	24	0	63,9	45,3	0,43	0,23	4,4
22.03.2025	1,441	0	18,601	0	0	18,24	0	0	24	0	65,2	46,4	0,43	0,22	5,6
23.03.2025	1,384	0	17,526	0	0	17,199	0	0	24	0	64	44,8	0,44	0,22	5,7
24.03.2025	1,516	0	18,997	0	0	18,636	0	0	24	0	64,5	45,1	0,43	0,22	6,8
25.03.2025	1,501	0	20,908	0	0	20,508	0	0	24	0	64,8	47,4	0,42	0,23	5,5
26.03.2025	1,463	0	18,186	0	0	17,848	0	0	24	0	63,9	44,4	0,43	0,22	4,4
27.03.2025	1,503	0	19,483	0	0	19,118	0	0	24	0	64,1	45,3	0,42	0,22	6,9
28.03.2025	1,192	0	14,624	0	0	14,353	0	0	24	0	63,7	43,9	0,44	0,22	5,7
29.03.2025	1,007	0	12,889	0	0	12,658	0	0	24	0	62,5	43,5	0,44	0,21	8,9
30.03.2025	1,323	0	15,869	0	0	15,575	0	0	24	0	63,7	43,4	0,44	0,21	9,9
31.03.2025	1,409	0	17,368	0	0	17,043	0	0	24	0	64	44,3	0,43	0,22	6,8
01.04.2025	1,534	0	19,774	0	0	19,4	0	0	24	0	64,5	45,7	0,43	0,22	5,9
02.04.2025	1,317	0	16,354	0	0	16,051	0	0	24	0	63,9	44,3	0,45	0,22	-
03.04.2025	0,998	0	12,246	0	0	12,023	0	0	24	0	63,1	43,3	0,46	0,21	-
04.04.2025	1,282	0	15,491	0	0	15,207	0	0	24	0	63,4	43,3	0,44	0,21	-
05.04.2025	1,659	0	20,972	0	0	20,547	0	0	24	0	66,8	47,6	0,45	0,22	-
06.04.2025	1,821	0	22,58	0	0	22,094	0	0	24	0	69,2	49,6	0,44	0,22	-
07.04.2025	1,72	0	20,069	0	0	19,641	0	0	24	0	68,8	47,9	0,44	0,22	-
08.04.2025	1,635	0	20,073	0	0	19,669	0	0	24	0	66,6	46,8	0,43	0,22	-
09.04.2025	1,648	0	20,412	0	0	20,002	0	0	24	0	66,5	46,8	0,44	0,22	-
10.04.2025	1,75	0	22,614	0	0	22,152	0	0	24	0	67,2	48,3	0,43	0,23	-
11.04.2025	1,496	0	18,25	0	0	17,893	0	0	24	0	65,5	45,6	0,44	0,22	-
12.04.2025	1,38	0	17,943	0	0	17,6	0	0	24	0	64,7	46,1	0,43	0,21	-
13.04.2025	0,827	0	11,558	0	0	11,353	0	0	24	0	62,2	44,9	0,45	0,21	-
14.04.2025	0,424	0	6,841	0	0	6,73	0	0	24	0	59,3	44,3	0,46	0,2	-
15.04.2025	0,56	0	8,187	0	0	8,049	0	0	24	0	60,5	43,9	0,43	0,17	-
16.04.2025	0,494	0	7,575	0	0	7,452	0	0	24	0	59,2	43,4	0,4	0,16	-
17.04.2025	0,535	0	8,099	0	0	7,967	0	0	24	0	59,4	43,4	0,39	0,15	-
18.04.2025	0,159	0	6,703	0	0	6,605	0	0	24	0	56,2	50,5	0,34	0,15	-
19.04.2025	0,146	0	6,761	0	0	6,662	0	0	24	0	56,2	51	0,28	0,15	-
20.04.2025	0,456	0	7,929	0	0	7,804	0	0	24	0	58,2	44,2	0,29	0,14	-
Итого:	37,067	0	484,285	0	0	475,12	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,853														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1204,267	20346,905	0	0,028	19950,561	0	0,028	27826	3076
20.04.2025	1241,335	20831,188	0	0,028	20425,681	0	0,028	28570	3076

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.04.2025 8:08:41