

#179416#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 15.11.2025 по 24.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 7, МАДОУ ЦРР
Адмиральская 7, Калининград

Заводской номер счётчика 20111060	Показания прибора, ГДж 24.12.2025	Предыдущие показания, ГДж 15.11.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	339,765	273,153	66.612	15.91

Подпись исполнителя



Адмиральский, 7

#179415#

Отчёт за период с 15.11.2025 по 24.12.2025.

Номер абонента
 Порядковый номер 9480
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 20111060
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.12.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °С	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °С	t2, °С	p1, МПа	p2, МПа
16.11.2025	3,6	1,627	0	18,879	0	0	18,451	0	0	24	0	71,1	50,1	0,42	0,23
17.11.2025	-1	1,666	0	18,638	0	0	18,234	0	0	24	0	69,3	47,5	0,43	0,23
18.11.2025	2,3	1,744	0	19,624	0	0	19,208	0	0	24	0	68,5	46,8	0,4	0,23
19.11.2025	1,5	1,691	0	17,996	0	0	17,614	0	0	24	0	68,6	45,7	0,42	0,23
20.11.2025	3,4	1,847	0	20,011	0	0	19,564	0	0	24	0	70,5	48	0,41	0,24
21.11.2025	0,2	1,746	0	18,416	0	0	18,01	0	0	24	0	69,9	46,8	0,42	0,23
22.11.2025	2,2	1,734	0	19,442	0	0	19,011	0	0	24	0	70,3	48,6	0,41	0,23
23.11.2025	1,3	1,952	0	20,912	0	0	20,398	0	0	24	0	74,4	51,6	0,4	0,23
24.11.2025	-3,3	2,056	0	21,119	0	0	20,589	0	0	24	0	75,2	51,4	0,4	0,24
25.11.2025	-3,9	1,923	0	19,785	0	0	19,311	0	0	24	0	73,4	49,7	0,41	0,23
26.11.2025	-0,9	1,936	0	20,417	0	0	19,932	0	0	24	0	72,9	49,7	0,41	0,23
27.11.2025	-0,4	1,939	0	20,933	0	0	20,444	0	0	24	0	72,3	49,7	0,41	0,24
28.11.2025	-1,3	1,878	0	20,118	0	0	19,655	0	0	24	0	71,8	49,1	0,41	0,23
29.11.2025	-0,4	1,854	0	20,985	0	0	20,504	0	0	24	0	71,6	50,1	0,42	0,23
30.11.2025	-0,3	1,882	0	21,434	0	0	20,938	0	0	24	0	72	50,6	0,42	0,22
01.12.2025	-0,5	1,777	0	19,802	0	0	19,356	0	0	24	0	70,9	49	0,43	0,22
02.12.2025	-	1,994	0	22,126	0	0	21,605	0	0	24	0	72,6	50,6	0,42	0,22
03.12.2025	-	1,768	0	20,035	0	0	19,605	0	0	24	0	68,9	47,4	0,43	0,22
04.12.2025	-	1,683	0	20,014	0	0	19,605	0	0	24	0	67,2	46,7	0,43	0,22
05.12.2025	-	1,566	0	18,372	0	0	18,008	0	0	24	0	66,2	45,4	0,44	0,22
06.12.2025	-	1,392	0	16,168	0	0	15,854	0	0	24	0	65,3	44,4	0,45	0,21
07.12.2025	-	1,53	0	18,948	0	0	18,573	0	0	24	0	66	46,4	0,43	0,22
08.12.2025	-	1,538	0	17,935	0	0	17,577	0	0	24	0	66,3	45,4	0,44	0,22
09.12.2025	-	1,382	0	15,305	0	0	15,011	0	0	24	0	65	43,1	0,45	0,21
10.12.2025	-	1,311	0	14,597	0	0	14,319	0	0	24	0	64,6	42,8	0,45	0,21
11.12.2025	-	1,343	0	14,941	0	0	14,654	0	0	24	0	65	43,1	0,44	0,21
12.12.2025	-	1,402	0	15,958	0	0	15,65	0	0	24	0	65,2	43,9	0,44	0,21
13.12.2025	-	1,467	0	17,935	0	0	17,581	0	0	24	0	65,9	46	0,43	0,21
14.12.2025	-	1,405	0	16,747	0	0	16,42	0	0	24	0	65,5	45,1	0,45	0,21
15.12.2025	-	1,678	0	20,697	0	0	20,282	0	0	24	0	66,5	46,8	0,43	0,22
16.12.2025	-	1,742	0	20,656	0	0	20,223	0	0	24	0	68,1	47,6	0,43	0,22
17.12.2025	-	1,891	0	21,029	0	0	20,551	0	0	24	0	71,2	49,3	0,44	0,22
18.12.2025	-	1,875	0	21,563	0	0	21,081	0	0	24	0	70,5	49,3	0,43	0,22
19.12.2025	-	1,692	0	20,068	0	0	19,657	0	0	24	0	67,3	46,8	0,44	0,22
20.12.2025	-	1,481	0	18,006	0	0	17,652	0	0	24	0	65,8	45,8	0,45	0,22
21.12.2025	-	1,453	0	17,382	0	0	17,039	0	0	24	0	65,8	45,5	0,44	0,21
22.12.2025	-	1,585	0	18,608	0	0	18,235	0	0	24	0	66,4	45,7	0,44	0,22
23.12.2025	-	1,897	0	20,559	0	0	20,08	0	0	24	0	72,2	49,7	0,43	0,22
24.12.2025	-	2,284	0	22,64	0	0	22,023	0	0	24	0	78,8	54,1	0,42	0,23
Итого:	0,2	66,611	0	748,8	0	0	732,504	0	0	936	0	69,21	47,57	0,43	0,22

Общее время работы системы 936 час.

Период нормальной работы системы 936 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
15.11.2025	273,153	3336,867	0	0,031	3302,053	0	0,031	3774	193
24.12.2025	339,765	4085,67	0	0,031	4034,557	0	0,031	4710	193

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

