

#85877#

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/05/24г.-23/06/24г.

Абонент:ЗЕЛЕНАЯ 19

Адрес: ЖЭУ-23

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001

Тип расходомера:

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут

G1 max = 75.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч

txв: догов., txд = 5.00°C

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 22188817, БД=1, ТВ2, СИ=2, КТ3=0, ФРТ=1 КСН=0x608D

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.05.24 23	65.67	58.18	7.50	4.38	5.99	43.200	39.920	42.354	39.305	3.049	5.00	2.00	0.478	24	0	
24.05.24 23	67.66	60.24	7.42	4.92	6.09 >	51.400	48.760	50.338	47.953	2.384	5.00	2.00	0.507 <	24	0	*
25.05.24 23	67.83	60.60	7.23	6.10	10.74 >	63.900	60.870	62.576	59.862	2.714	5.00	2.00	0.606 <	24	0	*
26.05.24 23	67.71	60.59	7.12	6.09	9.57 >	64.400	61.020	63.074	60.007	3.067	5.00	2.00	0.624 <	24	0	*
27.05.24 23	67.63	60.57	7.06	6.10	9.86	64.300	61.100	62.974	60.089	2.886	5.00	2.00	0.607 <	24	0	*
28.05.24 23	67.76	60.72	7.04	6.11	9.31	63.600	60.810	62.285	59.797	2.489	5.00	2.00	0.583 <	24	0	*
29.05.24 23	67.87	60.66	7.21	6.11	7.64	63.400	60.300	62.085	59.289	2.796	5.00	2.00	0.611 <	24	0	*
30.05.24 23	67.89	60.58	7.30	6.12	7.03	62.300	59.640	61.008	58.639	2.369	5.00	2.00	0.585 <	24	0	*
31.05.24 23	68.35	60.92	7.43	6.12	7.23	62.100	59.050	60.794	58.050	2.744	5.00	2.00	0.613 <	24	0	*
01.06.24 23	68.38	60.95	7.42	6.12	7.20	61.600	58.830	60.304	57.835	2.468	5.00	2.00	0.592 <	24	0	*
02.06.24 23	68.14	60.74	7.40	6.11	6.12	61.800	58.440	60.509	57.453	3.055	5.00	2.00	0.626 <	24	0	*
03.06.24 23	68.45	60.84	7.61	6.13	5.60	60.900	58.110	59.615	57.126	2.488	5.00	2.00	0.604 <	24	0	*
04.06.24 23	68.15	60.49	7.66	6.13	4.04	60.300	57.830	59.039	56.858	2.181	5.00	2.00	0.586 <	24	0	*
05.06.24 23	68.24	60.58	7.67	6.13	4.13	60.400	57.280	59.136	56.313	2.822	5.00	2.00	0.616 <	24	0	*
06.06.24 23	66.70	59.32	7.39	6.11	2.01	60.600	57.420	59.383	56.480	2.903	5.00	2.00	0.607 <	24	0	*
07.06.24 23	65.49	58.21	7.28	6.14	0.00	60.400	57.410	59.228	56.501	2.727	5.00	2.00	0.584 <	24	0	*
08.06.24 23	65.46	58.14	7.32	6.14	0.00	60.200	57.420	59.031	56.512	2.519	5.00	2.00	0.581 <	24	0	*
09.06.24 23	65.44	58.11	7.33	6.14	0.00	60.700	57.430	59.522	56.524	2.998	5.00	2.00	0.614 <	24	0	*
10.06.24 23	65.36	58.01	7.35	6.15	0.00	60.300	57.270	59.133	56.368	2.765	5.00	2.00	0.595 <	24	0	*
11.06.24 23	65.35	57.95	7.41	6.15	0.00	59.600	57.060	58.448	56.161	2.287	5.00	2.00	0.578 <	24	0	*
12.06.24 23	65.33	57.90	7.43	6.13	0.00	60.500	57.250	59.330	56.353	2.977	5.00	2.00	0.618 <	24	0	*
13.06.24 23	65.28	57.88	7.40	6.13	0.00	60.300	56.920	59.134	56.025	3.108	5.00	2.00	0.613 <	24	0	*

14.06.24 23	65.24	57.84	7.40	6.13	0.00	60.400	57.730	59.236	56.827	2.409	5.00	2.00	0.580 <	24	0	*
15.06.24 23	65.21	57.90	7.32	6.13	0.00	60.300	57.920	59.138	57.012	2.126	5.00	2.00	0.563 <	24	0	*
16.06.24 23	65.19	57.96	7.23	6.12	0.00	61.200	57.950	60.021	57.037	2.984	5.00	2.00	0.607 <	24	0	*
17.06.24 23	65.17	58.04	7.13	6.13	0.00	61.900	58.340	60.711	57.423	3.288	5.00	2.00	0.624 <	24	0	*
18.06.24 23	65.13	58.03	7.10	6.13	0.01	60.600	58.200	59.437	57.282	2.155	5.00	2.00	0.556 <	24	0	*
19.06.24 23	65.10	58.05	7.04	6.14	0.00	61.200	58.790	60.024	57.862	2.162	5.00	2.00	0.554 <	24	0	*
20.06.24 23	65.05	57.94	7.11	6.13	0.00	61.400	58.770	60.224	57.845	2.379	5.00	2.00	0.573 <	24	0	*
21.06.24 23	65.02	57.79	7.23	6.13	0.00	59.800	57.640	58.654	56.739	1.915	5.00	2.00	0.542 <	24	0	*
22.06.24 23	65.00	57.77	7.23	6.14	0.00	60.100	56.820	58.946	55.933	3.012	5.00	2.00	0.604 <	24	0	*
23.06.24 23	64.97	57.78	7.19	6.13	0.00	61.000	57.470	59.834	56.572	3.262	5.00	2.00	0.615 <	24	0	*
Итого/Средн	66.43	59.12	7.31	6.03	3.21	1934.100	1839.770	1895.521	1810.034	85.487	5.00	2.00	18.847	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.05.24 23	15446.800	14131.460	15155.859	13917.526	1238.333	173.473	5643	82
23.06.24 23	17380.900	15971.230	17051.380	15727.560	1323.820	192.320	6411	82
Итого	1934.100	1839.770	1895.521	1810.034	85.487	18.847	768	0

Условные обозначения:
 (<) параметр < min
 (>) параметр > max
 (!) отсут.питания
 (#) дисбаланс масс
 (R) реверс
 (o) отсут.теплонос.
 (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента



Для Представитель снабжающей организации _____

