

#166014#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель ЖЭУ-23, ООО, УК
Адрес потребителя Зеленая 19, Калининград
Номер абонента 4395
Порядковый номер 9789
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 22188817
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,812	0	49,2	44,85	0	48,246	44,195	0	24	0	65,4	55,9	0,61	0	-
25.10.2025	2,943	0	49,9	45,15	0	48,932	44,489	0	24	0	65,4	55,8	0,61	0	-
26.10.2025	3,167	0	51,1	45,39	0	50,115	44,728	0	24	0	65,2	55,7	0,6	0	-
27.10.2025	2,911	0	50	45,33	0	49,038	44,667	0	24	0	65,3	55,7	0,61	0	-
28.10.2025	2,995	0	50,3	45,25	0	49,334	44,592	0	24	0	65,1	55,6	0,61	0	-
29.10.2025	2,962	0	50,6	45,78	0	49,626	45,111	0	24	0	65,3	55,8	0,6	0	-
30.10.2025	3,034	0	51	45,83	0	50,019	45,16	0	24	0	65,2	55,7	0,6	0	-
31.10.2025	2,926	0	50,5	45,86	0	49,529	45,192	0	24	0	65,2	55,7	0,6	0	-
01.11.2025	2,869	0	49,2	44,78	0	48,254	44,132	0	24	0	65,2	55,5	0,6	0	-
02.11.2025	3,128	0	50,5	44,96	0	49,525	44,305	0	24	0	65,3	55,7	0,6	0	-
03.11.2025	2,876	0	49,5	45,01	0	48,544	44,355	0	24	0	65,3	55,8	0,6	0	-
04.11.2025	3,074	0	50,3	45,02	0	49,327	44,365	0	24	0	65,3	55,7	0,6	0	-
05.11.2025	2,799	0	49	44,81	0	48,052	44,16	0	24	0	65,3	55,7	0,6	0	-
06.11.2025	3,032	0	50	44,71	0	49,039	44,061	0	24	0	65,1	55,6	0,61	0	-
07.11.2025	2,872	0	49,4	44,91	0	48,445	44,255	0	24	0	65,3	55,7	0,61	0	-
08.11.2025	2,791	0	49,2	45,08	0	48,251	44,422	0	24	0	65,3	55,7	0,6	0	-
09.11.2025	3,367	0	51,8	45,36	0	50,798	44,696	0	24	0	65,4	55,8	0,6	0	-
10.11.2025	2,958	0	49,2	44,31	0	48,251	43,667	0	24	0	65,3	55,6	0,61	0	-
11.11.2025	2,924	0	46,3	41,53	0	45,409	40,941	0	24	0	65,3	55	0,61	0	-
12.11.2025	3,051	0	46,6	41,29	0	45,699	40,705	0	24	0	65,3	54,9	0,6	0	-
13.11.2025	2,969	0	46	41	0	45,112	40,42	0	24	0	65,2	54,9	0,61	0	-
14.11.2025	3,051	0	46	40,58	0	45,114	40,005	0	24	0	65,2	54,9	0,61	0	-
15.11.2025	2,98	0	48,4	43,46	0	47,466	42,833	0	24	0	65,3	55,4	0,6	0	-
16.11.2025	3,406	0	50,9	44,23	0	49,917	43,588	0	24	0	65,3	55,6	0,6	0	-
17.11.2025	3,056	0	48,9	43,67	0	47,956	43,038	0	24	0	65,3	55,4	0,61	0	-
18.11.2025	3,057	0	48,9	43,57	0	47,967	42,949	0	24	0	64,9	55,1	0,6	0	-
19.11.2025	3,078	0	48,8	43,55	0	47,856	42,925	0	24	0	65,2	55,3	0,6	0	-
20.11.2025	2,937	0	47,8	43,02	0	46,879	42,402	0	24	0	65,2	55,2	0,61	0	-
21.11.2025	2,99	0	45,8	40,8	0	44,916	40,23	0	24	0	65,2	54,6	0,61	0	-
22.11.2025	3,287	0	47,5	41,3	0	46,584	40,718	0	24	0	65,2	54,8	0,6	0	-
23.11.2025	3,424	0	48,5	41,72	0	47,568	41,127	0	24	0	65,2	54,9	0,6	0	-
Итого:	93,726	0	1521,1	1362,11	0	1491,768	1342,433	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,386														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.10.2025	2190,509	46860,1	43292,97	0	45970,077	42631,868	0	0	0
23.11.2025	2284,235	48381,2	44655,08	0	47461,847	43974,301	0	0	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2025 12:39:52