

#135709#

Отчет о суточных параметрах
(23.06.2025 0:00:00 - 23.07.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ -29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.06.2025	68,52	62,84	5,68	73,98	75,42	72,40	74,06	-1,66	6,00	4,00	0,311	-0,076	24,0	0,0	
24.06.2025	68,07	62,57	5,50	76,18	77,63	74,60	76,23	-1,63	6,00	4,00	0,310	-0,074	24,0	0,0	
25.06.2025	56,17	54,18	1,99	47,42	48,12	46,72	47,45	-0,73	6,00	4,00	0,054	-0,029	24,0	0,0	*
26.06.2025	21,64	21,81	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
27.06.2025	20,88	20,98	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
28.06.2025	20,45	20,39	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
29.06.2025	20,64	20,54	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
30.06.2025	20,10	20,21	-0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	4,00	0,000	0,000	23,0	1,0	*
01.07.2025	22,00	20,44	1,56	0,06	0,04	0,06	0,04	0,02	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
02.07.2025	21,28	20,63	0,65	0,14	0,13	0,14	0,13	0,01	6,00	4,00	0,000	0,000	24,0	0,0	*
03.07.2025	54,58	50,98	3,60	42,62	43,40	41,99	42,84	-0,85	6,00	4,00	0,110	-0,031	24,0	0,0	*
04.07.2025	68,04	62,54	5,50	67,68	68,96	66,28	67,71	-1,43	6,00	4,00	0,275	-0,066	24,0	0,0	
05.07.2025	68,11	62,65	5,46	65,99	67,32	64,60	66,11	-1,51	6,00	4,00	0,259	-0,070	24,0	0,0	
06.07.2025	68,53	62,98	5,55	71,77	73,10	70,25	71,77	-1,52	6,00	4,00	0,298	-0,071	24,0	0,0	
07.07.2025	68,27	62,75	5,52	62,82	64,06	61,50	62,89	-1,39	6,00	4,00	0,256	-0,064	24,0	0,0	
08.07.2025	68,27	62,74	5,53	65,34	66,62	63,97	65,39	-1,42	6,00	4,00	0,268	-0,066	24,0	0,0	
09.07.2025	68,49	62,82	5,67	69,69	71,00	68,23	69,70	-1,47	6,00	4,00	0,297	-0,068	24,0	0,0	
10.07.2025	68,58	62,97	5,61	67,19	68,59	65,76	67,35	-1,59	6,00	4,00	0,271	-0,073	24,0	0,0	
11.07.2025	68,37	62,86	5,51	70,52	71,95	69,02	70,64	-1,62	6,00	4,00	0,281	-0,075	24,0	0,0	
12.07.2025	68,47	62,90	5,57	71,24	72,72	69,74	71,41	-1,67	6,00	4,00	0,288	-0,078	24,0	0,0	
13.07.2025	68,40	62,94	5,46	71,16	72,67	69,67	71,35	-1,68	6,00	4,00	0,280	-0,080	24,0	0,0	
14.07.2025	68,73	63,10	5,63	68,88	70,32	67,42	69,03	-1,61	6,00	4,00	0,281	-0,074	24,0	0,0	
15.07.2025	68,62	63,06	5,56	68,12	69,59	66,68	68,34	-1,66	6,00	4,00	0,266	-0,078	24,0	0,0	
16.07.2025	68,61	62,94	5,67	68,32	69,77	66,87	68,49	-1,62	6,00	4,00	0,282	-0,075	24,0	0,0	
17.07.2025	68,19	62,78	5,41	67,67	69,14	66,24	67,89	-1,65	6,00	4,00	0,257	-0,076	24,0	0,0	
18.07.2025	67,79	62,52	5,27	69,28	70,78	67,85	69,52	-1,67	6,00	4,00	0,253	-0,078	24,0	0,0	
19.07.2025	67,56	62,48	5,08	73,30	74,87	71,79	73,55	-1,76	6,00	4,00	0,256	-0,082	24,0	0,0	
20.07.2025	68,48	62,83	5,65	70,95	72,48	69,45	71,17	-1,72	6,00	4,00	0,289	-0,080	24,0	0,0	
21.07.2025	68,12	62,72	5,40	67,14	68,66	65,73	67,42	-1,69	6,00	4,00	0,252	-0,077	24,0	0,0	
22.07.2025	67,56	62,52	5,04	65,61	67,17	64,24	65,99	-1,75	6,00	4,00	0,219	-0,083	24,0	0,0	
23.07.2025	67,66	62,58	5,08	68,40	69,87	66,99	68,62	-1,63	6,00	4,00	0,241	-0,076	24,0	0,0	
Средние:	56,75	52,62	4,13	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	1611,47	1644,38	1578,19	1615,09	-36,90	---	---	6,154	-1,700	743,0	1,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qg Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.06.2025	63983,30	64591,52	62597,76	63708,18	-1110,42	929,553	-39,721	19587,0	294,0
23.07.2025	65594,77	66235,90	64175,95	65323,27	-1147,32	935,707	-41,421	20330,0	295,0
Итого:	1611,47	1644,38	1578,19	1615,09	-36,90	6,154	-1,700	743,0	1,0



Представитель энергоснабжающей организации

