

#144452#

Отчет о суточных параметрах  
(23.07.2025 0:00:00 - 23.08.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

| Дата       | t1    | t2    | dt   | V1      | V2      | M1      | M2      | Mг     | P1     | P2     | Qo    | Qg     | ВНР   | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-----|----|
|            | °C    | °C    | °C   | м3      | м3      | т       | т       | т      | кг/см2 | кг/см2 | Гкал  | Гкал   | ч     | ч   |    |
| 23.07.2025 | 67,66 | 62,58 | 5,08 | 68,40   | 69,87   | 66,99   | 68,62   | -1,63  | 6,00   | 4,00   | 0,241 | -0,076 | 24,0  | 0,0 |    |
| 24.07.2025 | 67,98 | 62,67 | 5,31 | 67,19   | 68,67   | 65,81   | 67,43   | -1,62  | 6,00   | 4,00   | 0,251 | -0,076 | 24,0  | 0,0 |    |
| 25.07.2025 | 68,05 | 62,76 | 5,29 | 65,36   | 66,85   | 64,01   | 65,63   | -1,62  | 6,00   | 4,00   | 0,237 | -0,074 | 24,0  | 0,0 |    |
| 26.07.2025 | 67,96 | 62,73 | 5,23 | 63,51   | 65,03   | 62,21   | 63,83   | -1,62  | 6,00   | 4,00   | 0,227 | -0,075 | 24,0  | 0,0 |    |
| 27.07.2025 | 67,97 | 62,71 | 5,26 | 65,99   | 67,50   | 64,62   | 66,25   | -1,63  | 6,00   | 4,00   | 0,240 | -0,074 | 24,0  | 0,0 |    |
| 28.07.2025 | 68,03 | 62,70 | 5,33 | 66,01   | 67,45   | 64,63   | 66,21   | -1,58  | 6,00   | 4,00   | 0,246 | -0,072 | 24,0  | 0,0 |    |
| 29.07.2025 | 67,70 | 62,53 | 5,17 | 64,50   | 65,99   | 63,17   | 64,83   | -1,66  | 6,00   | 4,00   | 0,225 | -0,079 | 24,0  | 0,0 |    |
| 30.07.2025 | 67,82 | 62,71 | 5,11 | 68,13   | 69,62   | 66,73   | 68,36   | -1,63  | 6,00   | 4,00   | 0,241 | -0,077 | 24,0  | 0,0 |    |
| 31.07.2025 | 68,24 | 62,86 | 5,38 | 65,66   | 67,16   | 64,28   | 65,94   | -1,66  | 6,00   | 4,00   | 0,245 | -0,077 | 24,0  | 0,0 |    |
| 01.08.2025 | 68,35 | 63,01 | 5,34 | 66,64   | 68,13   | 65,23   | 66,88   | -1,65  | 6,00   | 4,00   | 0,247 | -0,078 | 24,0  | 0,0 |    |
| 02.08.2025 | 68,20 | 62,88 | 5,32 | 67,73   | 69,25   | 66,31   | 67,99   | -1,68  | 6,00   | 4,00   | 0,250 | -0,078 | 24,0  | 0,0 |    |
| 03.08.2025 | 67,76 | 62,71 | 5,05 | 71,23   | 72,75   | 69,75   | 71,44   | -1,69  | 6,00   | 4,00   | 0,248 | -0,079 | 24,0  | 0,0 |    |
| 04.08.2025 | 68,70 | 63,14 | 5,56 | 66,23   | 67,68   | 64,85   | 66,44   | -1,59  | 6,00   | 4,00   | 0,262 | -0,075 | 24,0  | 0,0 |    |
| 05.08.2025 | 67,93 | 62,79 | 5,14 | 66,75   | 68,23   | 65,38   | 67,01   | -1,63  | 6,00   | 4,00   | 0,237 | -0,075 | 24,0  | 0,0 |    |
| 06.08.2025 | 68,39 | 63,13 | 5,26 | 74,43   | 75,91   | 72,87   | 74,54   | -1,67  | 6,00   | 4,00   | 0,280 | -0,079 | 24,0  | 0,0 |    |
| 07.08.2025 | 68,35 | 62,96 | 5,39 | 67,58   | 69,05   | 66,18   | 67,78   | -1,60  | 6,00   | 4,00   | 0,260 | -0,074 | 24,0  | 0,0 |    |
| 08.08.2025 | 68,21 | 62,98 | 5,23 | 71,57   | 73,04   | 70,08   | 71,72   | -1,64  | 6,00   | 4,00   | 0,268 | -0,075 | 24,0  | 0,0 |    |
| 09.08.2025 | 68,37 | 63,05 | 5,32 | 80,28   | 81,80   | 78,58   | 80,31   | -1,73  | 6,00   | 4,00   | 0,313 | -0,081 | 24,0  | 0,0 |    |
| 10.08.2025 | 68,04 | 62,89 | 5,15 | 68,73   | 70,23   | 67,30   | 68,96   | -1,66  | 6,00   | 4,00   | 0,245 | -0,078 | 24,0  | 0,0 |    |
| 11.08.2025 | 67,91 | 62,82 | 5,09 | 70,51   | 71,97   | 69,04   | 70,66   | -1,62  | 6,00   | 4,00   | 0,252 | -0,076 | 24,0  | 0,0 |    |
| 12.08.2025 | 68,13 | 63,04 | 5,09 | 69,01   | 70,37   | 67,59   | 69,08   | -1,49  | 6,00   | 4,00   | 0,249 | -0,069 | 24,0  | 0,0 |    |
| 13.08.2025 | 68,49 | 63,14 | 5,35 | 70,41   | 71,69   | 68,92   | 70,38   | -1,46  | 6,00   | 4,00   | 0,277 | -0,068 | 24,0  | 0,0 |    |
| 14.08.2025 | 68,18 | 63,02 | 5,16 | 68,02   | 69,31   | 66,58   | 68,03   | -1,45  | 6,00   | 4,00   | 0,258 | -0,068 | 24,0  | 0,0 |    |
| 15.08.2025 | 68,14 | 62,98 | 5,16 | 67,22   | 68,54   | 65,81   | 67,29   | -1,48  | 6,00   | 4,00   | 0,248 | -0,068 | 24,0  | 0,0 |    |
| 16.08.2025 | 68,26 | 63,15 | 5,11 | 68,57   | 69,92   | 67,14   | 68,67   | -1,53  | 6,00   | 4,00   | 0,252 | -0,071 | 24,0  | 0,0 |    |
| 17.08.2025 | 67,94 | 62,89 | 5,05 | 71,43   | 72,78   | 69,93   | 71,47   | -1,54  | 6,00   | 4,00   | 0,260 | -0,070 | 24,0  | 0,0 |    |
| 18.08.2025 | 68,28 | 63,06 | 5,22 | 69,38   | 70,73   | 67,90   | 69,45   | -1,55  | 6,00   | 4,00   | 0,261 | -0,070 | 24,0  | 0,0 |    |
| 19.08.2025 | 67,92 | 62,90 | 5,02 | 72,15   | 73,52   | 70,65   | 72,21   | -1,56  | 6,00   | 4,00   | 0,258 | -0,072 | 24,0  | 0,0 |    |
| 20.08.2025 | 68,07 | 63,05 | 5,02 | 70,92   | 72,25   | 69,44   | 70,94   | -1,50  | 6,00   | 4,00   | 0,257 | -0,069 | 24,0  | 0,0 |    |
| 21.08.2025 | 68,38 | 63,27 | 5,11 | 74,07   | 75,38   | 72,51   | 74,01   | -1,50  | 6,00   | 4,00   | 0,278 | -0,068 | 24,0  | 0,0 |    |
| 22.08.2025 | 68,42 | 63,28 | 5,14 | 71,32   | 72,64   | 69,79   | 71,31   | -1,52  | 6,00   | 4,00   | 0,266 | -0,071 | 24,0  | 0,0 |    |
| 23.08.2025 | 67,99 | 62,99 | 5,00 | 74,18   | 75,54   | 72,64   | 74,16   | -1,52  | 6,00   | 4,00   | 0,270 | -0,069 | 24,0  | 0,0 |    |
| Средние:   | 68,12 | 62,92 | 5,20 | ---     | ---     | ---     | ---     | ---    | 6,00   | 4,00   | ---   | ---    | ---   | --- |    |
| Итого:     | ---   | ---   | ---  | 2213,11 | 2258,85 | 2166,92 | 2217,83 | -50,91 | ---    | ---    | 8,149 | -2,361 | 768,0 | 0,0 |    |

| Дата       | V1       | V2       | M1       | M2       | Mг       | Qo      | Qg      | ВНР     | ВОС   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|
|            | м3       | м3       | т        | т        | т        | Гкал    | Гкал    | ч       | ч     |
| 22.07.2025 | 65526,37 | 66166,03 | 64108,96 | 65254,65 | -1145,69 | 935,466 | -41,345 | 20306,0 | 295,0 |
| 23.08.2025 | 67739,48 | 68424,88 | 66279,88 | 67472,48 | -1196,60 | 943,615 | -43,706 | 21074,0 | 295,0 |
| Итого:     | 2213,11  | 2258,85  | 2166,92  | 2217,83  | -50,91   | 8,149   | -2,361  | 768,0   | 0,0   |



Представитель энергоснабжающей организации

