

#146590#

Отчет о суточных параметрах
(22.08.2025 0:00:00 - 22.09.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления. ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22.08.2025	68,42	63,28	5,14	71,32	72,64	69,79	71,31	-1,52	6,00	4,00	0,266	-0,071	24,0	0,0	
23.08.2025	67,99	62,99	5,00	74,18	75,54	72,64	74,16	-1,52	6,00	4,00	0,270	-0,069	24,0	0,0	
24.08.2025	68,16	63,16	5,00	79,02	80,36	77,34	78,91	-1,57	6,00	4,00	0,291	-0,072	24,0	0,0	
25.08.2025	68,31	63,23	5,08	69,27	70,48	67,78	69,18	-1,40	6,00	4,00	0,259	-0,064	22,0	2,0	*
26.08.2025	68,98	63,52	5,46	77,77	79,14	76,10	77,68	-1,58	6,00	4,00	0,318	-0,075	24,0	0,0	
27.08.2025	67,92	62,98	4,94	73,48	74,89	71,96	73,55	-1,59	6,00	4,00	0,259	-0,072	24,0	0,0	
28.08.2025	67,84	62,86	4,98	78,29	79,72	76,66	78,29	-1,63	6,00	4,00	0,283	-0,074	24,0	0,0	
29.08.2025	67,76	62,89	4,87	71,94	73,39	70,45	72,03	-1,58	6,00	4,00	0,246	-0,073	24,0	0,0	
30.08.2025	67,89	62,91	4,98	70,55	72,03	69,07	70,73	-1,66	6,00	4,00	0,244	-0,077	24,0	0,0	
31.08.2025	68,39	63,13	5,26	79,23	80,70	77,55	79,23	-1,68	6,00	4,00	0,305	-0,077	24,0	0,0	
01.09.2025	68,40	63,27	5,13	79,22	80,69	77,56	79,20	-1,64	6,00	4,00	0,298	-0,076	24,0	0,0	
02.09.2025	69,04	63,50	5,54	104,55	105,93	102,29	103,98	-1,69	6,00	4,00	0,466	-0,079	24,0	0,0	
03.09.2025	68,79	63,37	5,42	85,39	86,86	83,58	85,26	-1,68	6,00	4,00	0,349	-0,079	24,0	0,0	
04.09.2025	68,55	63,36	5,19	72,88	74,35	71,33	72,99	-1,66	6,00	4,00	0,269	-0,078	24,0	0,0	
05.09.2025	68,09	63,09	5,00	69,89	71,40	68,44	70,08	-1,64	6,00	4,00	0,242	-0,076	24,0	0,0	
06.09.2025	67,81	62,94	4,87	72,36	73,94	70,84	72,60	-1,76	6,00	4,00	0,236	-0,084	24,0	0,0	
07.09.2025	67,95	63,01	4,94	70,55	72,12	69,06	70,82	-1,76	6,00	4,00	0,233	-0,084	24,0	0,0	
08.09.2025	68,50	63,30	5,20	70,62	72,17	69,12	70,83	-1,71	6,00	4,00	0,255	-0,079	24,0	0,0	
09.09.2025	68,03	63,16	4,87	70,79	72,37	69,31	71,04	-1,73	6,00	4,00	0,230	-0,083	24,0	0,0	
10.09.2025	67,78	63,06	4,72	73,80	75,41	72,27	74,04	-1,77	6,00	4,00	0,235	-0,084	24,0	0,0	
11.09.2025	68,24	63,26	4,98	78,42	80,03	76,77	78,55	-1,78	6,00	4,00	0,272	-0,087	24,0	0,0	
12.09.2025	68,35	63,37	4,98	72,23	73,80	70,70	72,45	-1,75	6,00	4,00	0,243	-0,082	24,0	0,0	
13.09.2025	68,11	63,19	4,92	70,08	71,66	68,61	70,37	-1,76	6,00	4,00	0,228	-0,084	24,0	0,0	
14.09.2025	67,64	62,95	4,69	75,63	77,25	74,08	75,84	-1,76	6,00	4,00	0,241	-0,083	24,0	0,0	
15.09.2025	68,37	63,42	4,95	73,01	74,59	71,48	73,21	-1,73	6,00	4,00	0,246	-0,082	24,0	0,0	
16.09.2025	68,34	63,39	4,95	76,54	78,14	74,94	76,72	-1,78	6,00	4,00	0,258	-0,086	24,0	0,0	
17.09.2025	67,99	63,11	4,88	75,65	77,25	74,08	75,84	-1,76	6,00	4,00	0,254	-0,083	24,0	0,0	
18.09.2025	68,09	63,21	4,88	75,41	77,01	73,83	75,60	-1,77	6,00	4,00	0,251	-0,086	24,0	0,0	
19.09.2025	68,56	63,51	5,05	76,72	78,30	75,09	76,87	-1,78	6,00	4,00	0,267	-0,086	24,0	0,0	
20.09.2025	68,55	63,54	5,01	79,60	81,16	77,94	79,66	-1,72	6,00	4,00	0,284	-0,081	24,0	0,0	
21.09.2025	68,23	63,27	4,96	72,96	74,50	71,44	73,16	-1,72	6,00	4,00	0,248	-0,081	24,0	0,0	
22.09.2025	67,99	63,26	4,73	79,96	81,51	78,28	80,00	-1,72	6,00	4,00	0,266	-0,078	24,0	0,0	
Средние:	68,22	63,20	5,02	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2421,31	2469,33	2370,38	2424,18	-53,80	---	---	8,612	-2,525	766,0	2,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
21.08.2025	67593,98	68276,70	66133,45	67327,01	-1193,56	943,079	-43,566	21026,0	295,0
22.09.2025	70015,29	70746,03	68503,83	69751,19	-1247,36	951,691	-46,091	21792,0	297,0
Итого:	2421,31	2469,33	2370,38	2424,18	-53,80	8,612	-2,525	766,0	2,0



Представитель энергоснабжающей организации

