

#164783#

Отчет о суточных параметрах
(23.10.2025 0:00:00 - 23.11.2025 0:00:00)


Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.10.2025	70,65	56,34	14,31	99,58	100,39	97,35	98,92	-1,57	6,00	4,00	1,309	-0,065	24,0	0,0	
24.10.2025	70,25	55,68	14,57	98,53	99,35	96,35	97,93	-1,58	6,00	4,00	1,317	-0,062	24,0	0,0	
25.10.2025	70,86	55,69	15,17	106,66	107,42	104,28	105,92	-1,64	6,00	4,00	1,497	-0,066	24,0	0,0	
26.10.2025	70,81	55,71	15,10	108,13	108,91	105,70	107,36	-1,66	6,00	4,00	1,508	-0,068	24,0	0,0	
27.10.2025	70,75	55,29	15,46	112,49	113,21	109,98	111,59	-1,61	6,00	4,00	1,615	-0,066	24,0	0,0	
28.10.2025	70,36	54,51	15,85	103,45	104,22	101,16	102,76	-1,60	6,00	4,00	1,521	-0,062	24,0	0,0	
29.10.2025	70,90	55,72	15,18	111,66	112,40	109,14	110,77	-1,63	6,00	4,00	1,567	-0,066	24,0	0,0	
30.10.2025	70,63	55,62	15,01	107,34	108,09	104,96	106,54	-1,58	6,00	4,00	1,491	-0,062	24,0	0,0	
31.10.2025	68,31	54,41	13,90	118,07	118,74	115,56	117,09	-1,53	6,00	4,00	1,525	-0,059	24,0	0,0	
01.11.2025	70,32	54,92	15,40	110,96	111,70	108,50	110,12	-1,62	6,00	4,00	1,584	-0,063	24,0	0,0	
02.11.2025	70,68	55,40	15,28	99,65	100,41	97,42	98,98	-1,56	6,00	4,00	1,404	-0,059	24,0	0,0	
03.11.2025	70,65	55,65	15,00	99,56	100,30	97,32	98,86	-1,54	6,00	4,00	1,378	-0,061	24,0	0,0	
04.11.2025	70,84	55,95	14,89	110,11	110,87	107,63	109,26	-1,63	6,00	4,00	1,512	-0,066	24,0	0,0	
05.11.2025	70,57	56,03	14,54	100,25	101,01	98,01	99,53	-1,52	6,00	4,00	1,345	-0,059	24,0	0,0	
06.11.2025	70,71	55,87	14,84	100,98	101,72	98,72	100,25	-1,53	6,00	4,00	1,383	-0,061	24,0	0,0	
07.11.2025	70,54	55,04	15,50	106,39	107,10	104,03	105,59	-1,56	6,00	4,00	1,529	-0,062	24,0	0,0	
08.11.2025	70,14	54,62	15,52	117,95	118,65	115,33	116,97	-1,64	6,00	4,00	1,703	-0,064	24,0	0,0	
09.11.2025	70,52	55,09	15,43	119,64	120,36	116,96	118,65	-1,69	6,00	4,00	1,715	-0,068	24,0	0,0	
10.11.2025	70,89	54,97	15,92	110,30	111,00	107,80	109,43	-1,63	6,00	4,00	1,632	-0,065	24,0	0,0	
11.11.2025	70,95	55,46	15,49	110,25	110,94	107,76	109,34	-1,58	6,00	4,00	1,585	-0,062	24,0	0,0	
12.11.2025	70,95	55,16	15,79	110,17	110,86	107,68	109,30	-1,62	6,00	4,00	1,614	-0,064	24,0	0,0	
13.11.2025	70,59	55,74	14,85	103,61	104,33	101,30	102,82	-1,52	6,00	4,00	1,422	-0,059	24,0	0,0	
14.11.2025	70,52	55,24	15,28	102,05	102,76	99,78	101,27	-1,49	6,00	4,00	1,441	-0,058	24,0	0,0	
15.11.2025	71,12	55,01	16,11	118,19	118,80	115,54	117,11	-1,57	6,00	4,00	1,779	-0,063	24,0	0,0	
16.11.2025	73,78	55,75	18,03	122,29	122,70	119,34	120,92	-1,58	6,00	4,00	2,069	-0,063	24,0	0,0	
17.11.2025	72,04	55,68	16,36	131,23	131,71	128,21	129,84	-1,63	6,00	4,00	2,013	-0,064	24,0	0,0	
18.11.2025	71,28	54,90	16,38	130,20	130,64	127,26	128,80	-1,54	6,00	4,00	2,004	-0,061	24,0	0,0	
19.11.2025	71,35	55,26	16,09	130,25	130,68	127,26	128,82	-1,56	6,00	4,00	1,965	-0,062	24,0	0,0	
20.11.2025	72,95	55,62	17,33	130,90	131,20	127,80	129,30	-1,50	6,00	4,00	2,135	-0,059	24,0	0,0	
21.11.2025	72,55	54,99	17,56	122,52	122,92	119,65	121,18	-1,53	6,00	4,00	2,020	-0,060	24,0	0,0	
22.11.2025	73,12	55,15	17,97	125,01	125,40	122,05	123,60	-1,55	6,00	4,00	2,111	-0,059	24,0	0,0	
23.11.2025	77,03	56,29	20,74	119,36	119,55	116,23	117,77	-1,54	6,00	4,00	2,328	-0,062	24,0	0,0	
Средние:	71,18	55,40	15,78	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3597,73	3618,34	3516,06	3566,59	-50,53	---	---	53,021	-2,000	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.10.2025	72922,78	73684,36	71347,64	72643,38	-1295,74	982,720	-48,142	22512,0	297,0
23.11.2025	76520,51	77302,70	74863,70	76209,97	-1346,27	1035,741	-50,142	23280,0	297,0
Итого:	3597,73	3618,34	3516,06	3566,59	-50,53	53,021	-2,000	768,0	0,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

