

#179304#


Отчет о суточных параметрах
(23.11.2025 0:00:00 - 23.12.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Фрунзе ул, д. 91 (Фрунзе 87-91)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 206993 ЖЭУ 29
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС+ГВС (Общий учёт с контролем ГВС)

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.11.2025	77,03	56,29	20,74	119,36	119,55	116,23	117,77	-1,54	6,00	4,00	2,328	-0,062	24,0	0,0	
24.11.2025	77,54	56,28	21,26	117,06	117,18	113,97	115,42	-1,45	6,00	4,00	2,345	-0,055	24,0	0,0	
25.11.2025	75,38	55,14	20,24	114,91	115,13	112,02	113,53	-1,51	6,00	4,00	2,193	-0,060	24,0	0,0	
26.11.2025	75,29	55,87	19,42	125,24	125,33	122,08	123,50	-1,42	6,00	4,00	2,296	-0,053	24,0	0,0	
27.11.2025	74,59	56,18	18,41	132,12	132,23	128,85	130,28	-1,43	6,00	4,00	2,297	-0,055	24,0	0,0	
28.11.2025	73,99	55,24	18,75	124,98	125,19	121,95	123,39	-1,44	6,00	4,00	2,213	-0,053	24,0	0,0	
29.11.2025	73,92	55,01	18,91	126,67	126,91	123,61	125,12	-1,51	6,00	4,00	2,258	-0,059	24,0	0,0	
30.11.2025	74,62	55,25	19,37	124,70	124,90	121,63	123,13	-1,50	6,00	4,00	2,278	-0,057	24,0	0,0	
01.12.2025	73,00	54,97	18,03	126,62	126,90	123,63	125,15	-1,52	6,00	4,00	2,152	-0,057	24,0	0,0	
02.12.2025	74,74	55,37	19,37	123,49	123,67	120,45	121,88	-1,43	6,00	4,00	2,256	-0,054	24,0	0,0	
03.12.2025	70,82	54,45	16,37	133,72	134,13	130,72	132,26	-1,54	6,00	4,00	2,058	-0,059	24,0	0,0	
04.12.2025	71,06	54,50	16,56	124,66	125,18	121,86	123,44	-1,58	6,00	4,00	1,934	-0,059	24,0	0,0	
05.12.2025	71,02	55,10	15,92	119,90	120,36	117,20	118,64	-1,44	6,00	4,00	1,790	-0,053	24,0	0,0	
06.12.2025	70,67	53,88	16,79	107,01	107,61	104,61	106,13	-1,52	6,00	4,00	1,677	-0,059	24,0	0,0	
07.12.2025	70,46	55,14	15,32	132,07	132,66	129,10	130,79	-1,69	6,00	4,00	1,890	-0,071	24,0	0,0	
08.12.2025	70,95	54,83	16,12	117,88	118,48	115,24	116,79	-1,55	6,00	4,00	1,773	-0,058	24,0	0,0	
09.12.2025	70,97	55,44	15,53	111,40	112,02	108,91	110,42	-1,51	6,00	4,00	1,611	-0,060	24,0	0,0	
10.12.2025	70,55	54,95	15,60	107,04	107,70	104,66	106,19	-1,53	6,00	4,00	1,551	-0,058	24,0	0,0	
11.12.2025	70,54	55,52	15,02	115,07	115,71	112,52	114,06	-1,54	6,00	4,00	1,609	-0,059	24,0	0,0	
12.12.2025	70,78	54,48	16,30	104,95	105,56	102,59	104,11	-1,52	6,00	4,00	1,590	-0,057	24,0	0,0	
13.12.2025	70,85	55,13	15,72	123,80	124,38	121,00	122,62	-1,62	6,00	4,00	1,815	-0,064	24,0	0,0	
14.12.2025	70,90	54,98	15,92	116,84	117,49	114,21	115,83	-1,62	6,00	4,00	1,732	-0,064	24,0	0,0	
15.12.2025	70,43	54,19	16,24	126,55	127,10	123,73	125,38	-1,65	6,00	4,00	1,924	-0,067	24,0	0,0	
16.12.2025	71,38	55,09	16,29	128,65	129,16	125,73	127,32	-1,59	6,00	4,00	1,962	-0,063	24,0	0,0	
17.12.2025	72,60	55,04	17,56	128,85	129,27	125,83	127,44	-1,61	6,00	4,00	2,124	-0,062	24,0	0,0	
18.12.2025	73,05	55,09	17,96	125,66	126,03	122,67	124,27	-1,60	6,00	4,00	2,119	-0,063	24,0	0,0	
19.12.2025	71,13	54,83	16,30	126,97	127,46	124,11	125,67	-1,56	6,00	4,00	1,942	-0,061	24,0	0,0	
20.12.2025	70,71	54,50	16,21	120,77	121,40	118,08	119,70	-1,62	6,00	4,00	1,828	-0,064	24,0	0,0	
21.12.2025	70,66	54,45	16,21	117,73	118,39	115,09	116,75	-1,66	6,00	4,00	1,780	-0,067	24,0	0,0	
22.12.2025	71,01	54,72	16,29	119,32	119,91	116,62	118,21	-1,59	6,00	4,00	1,816	-0,062	24,0	0,0	
23.12.2025	75,10	55,52	19,58	118,83	119,09	115,84	117,39	-1,55	6,00	4,00	2,186	-0,062	24,0	0,0	
Средние:	72,44	55,08	17,36	---	---	---	---	---	6,00	4,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	3762,82	3776,08	3674,74	3722,58	-47,84	---	---	61,327	-1,857	744,0	0,0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mr	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.11.2025	76401,15	77183,15	74747,47	76092,20	-1344,73	1033,413	-50,080	23256,0	297,0
23.12.2025	80163,97	80959,23	78422,21	79814,78	-1392,57	1094,740	-51,937	24000,0	297,0
Итого:	3762,82	3776,08	3674,74	3722,58	-47,84	61,327	-1,857	744,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

