

#193116#

Отчет о суточных параметрах  
(23.12.2025 0:00:00 - 23.01.2026 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Калужская ул, д. 30-38 (Калужская 30-38)  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 122869 УК УЮТ  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления. подпитка вторичного контура из обратного трубопровода (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	M3	%	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.12.2025	75,80	57,12	18,68	242,28	245,49	0,00	-1,32	236,15	241,81	0,00	-2,37	0,00	7,00	7,00	4,411	0,000	24,0	0,0	
24.12.2025	82,04	60,39	21,65	236,10	239,42	0,00	-1,40	229,20	235,41	0,00	-2,67	0,00	7,00	7,00	4,964	0,000	24,0	0,0	
25.12.2025	79,66	58,83	20,83	234,56	236,86	0,00	-0,98	228,06	233,08	0,00	-2,18	0,00	7,00	7,00	4,751	0,000	24,0	0,0	
26.12.2025	73,16	55,02	18,14	243,66	246,41	0,00	-1,12	237,88	242,96	0,00	-2,11	0,00	7,00	7,00	4,314	0,000	24,0	0,0	
27.12.2025	71,43	53,71	17,72	242,28	244,81	0,00	-1,04	236,78	241,53	0,00	-1,99	0,00	7,00	7,00	4,195	0,000	24,0	0,0	
28.12.2025	71,29	53,01	18,28	241,66	244,19	0,00	-1,04	236,17	241,00	0,00	-2,02	0,00	7,00	7,00	4,315	0,000	24,0	0,0	
29.12.2025	72,60	54,31	18,29	240,23	242,89	0,00	-1,10	234,60	239,57	0,00	-2,10	0,00	7,00	7,00	4,290	0,000	24,0	0,0	
30.12.2025	76,96	56,74	20,22	240,15	242,86	0,00	-1,12	233,88	239,26	0,00	-2,27	0,00	7,00	7,00	4,730	0,000	24,0	0,0	
31.12.2025	79,94	57,44	22,50	239,12	241,10	0,00	-0,82	232,45	237,43	0,00	-2,12	0,00	7,00	7,00	5,229	0,000	24,0	0,0	
01.01.2026	79,34	58,87	20,47	238,22	240,87	0,00	-1,11	231,66	237,01	0,00	-2,28	0,00	7,00	7,00	4,742	0,000	24,0	0,0	
02.01.2026	76,44	57,14	19,30	242,99	246,06	0,00	-1,26	236,76	242,36	0,00	-2,34	0,00	7,00	7,00	4,572	0,000	24,0	0,0	
03.01.2026	76,86	57,24	19,62	240,64	243,18	0,00	-1,05	234,38	239,49	0,00	-2,16	0,00	7,00	7,00	4,599	0,000	24,0	0,0	
04.01.2026	78,57	57,74	20,83	236,03	238,22	0,00	-0,92	229,65	234,57	0,00	-2,12	0,00	7,00	7,00	4,780	0,000	24,0	0,0	
05.01.2026	79,27	58,05	21,22	238,47	241,17	0,00	-1,13	231,95	237,46	0,00	-2,35	0,00	7,00	7,00	4,924	0,000	24,0	0,0	
06.01.2026	81,78	59,38	22,40	237,92	240,40	0,00	-1,04	231,02	236,49	0,00	-2,34	0,00	7,00	7,00	5,179	0,000	24,0	0,0	
07.01.2026	83,44	60,33	23,11	233,74	235,95	0,00	-0,94	226,70	232,01	0,00	-2,32	0,00	7,00	7,00	5,243	0,000	24,0	0,0	
08.01.2026	84,77	60,73	24,04	228,23	229,94	0,00	-0,75	221,18	226,06	0,00	-2,18	0,00	7,00	7,00	5,321	0,000	24,0	0,0	
09.01.2026	84,44	60,77	23,67	231,26	233,21	0,00	-0,84	224,14	229,26	0,00	-2,26	0,00	7,00	7,00	5,309	0,000	24,0	0,0	
10.01.2026	81,59	59,30	22,29	233,56	235,67	0,00	-0,90	226,81	231,88	0,00	-2,21	0,00	7,00	7,00	5,057	0,000	24,0	0,0	
11.01.2026	81,14	58,91	22,23	234,15	236,21	0,00	-0,88	227,43	232,45	0,00	-2,18	0,00	7,00	7,00	5,059	0,000	24,0	0,0	
12.01.2026	82,18	59,55	22,63	234,37	236,51	0,00	-0,91	227,53	232,67	0,00	-2,23	0,00	7,00	7,00	5,152	0,000	24,0	0,0	
13.01.2026	84,06	60,80	23,26	233,61	235,82	0,00	-0,94	226,50	231,83	0,00	-2,33	0,00	7,00	7,00	5,272	0,000	24,0	0,0	
14.01.2026	82,61	59,51	23,10	232,03	233,79	0,00	-0,76	225,17	229,98	0,00	-2,11	0,00	7,00	7,00	5,201	0,000	24,0	0,0	
15.01.2026	78,34	56,95	21,39	234,67	236,32	0,00	-0,70	228,36	232,78	0,00	-1,92	0,00	7,00	7,00	4,886	0,000	24,0	0,0	
16.01.2026	80,18	57,96	22,22	232,96	234,75	0,00	-0,77	226,43	231,10	0,00	-2,04	0,00	7,00	7,00	5,033	0,000	24,0	0,0	
17.01.2026	83,18	59,73	23,45	232,11	233,91	0,00	-0,77	225,18	230,09	0,00	-2,16	0,00	7,00	7,00	5,285	0,000	24,0	0,0	
18.01.2026	84,52	59,94	24,58	229,73	231,17	0,00	-0,62	222,68	227,36	0,00	-2,08	0,00	7,00	7,00	5,478	0,000	24,0	0,0	
19.01.2026	85,59	60,70	24,89	229,20	230,69	0,00	-0,65	221,97	226,79	0,00	-2,15	0,00	7,00	7,00	5,529	0,000	24,0	0,0	
20.01.2026	84,74	60,83	23,91	231,03	232,70	0,00	-0,72	223,88	228,74	0,00	-2,15	0,00	7,00	7,00	5,356	0,000	24,0	0,0	
21.01.2026	85,84	61,45	24,39	233,18	234,93	0,00	-0,75	225,81	230,88	0,00	-2,22	0,00	7,00	7,00	5,512	0,000	24,0	0,0	
22.01.2026	84,91	60,23	24,68	223,36	224,54	0,00	-0,53	216,43	220,83	0,00	-2,01	0,00	7,00	7,00	5,347	0,000	24,0	0,0	
23.01.2026	84,90	60,08	24,82	227,62	229,00	0,00	-0,60	220,57	225,20	0,00	-2,08	0,00	7,00	7,00	5,481	0,000	24,0	0,0	
Средние:	80,36	58,52	21,84	---	---	---	-0,92	---	---	---	-2,19	---	7,00	7,00	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	7529,12	7599,04	0,00	---	7317,36	7479,34	0,00	---	0,00	---	---	159,516	0,000	768,0	0,0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22.12.2025	18516,21	18782,28	0,00	18087,17	18514,20	0,00	0,00	299,741	0,000	1761,0	247,0
23.01.2026	26045,33	26381,32	0,00	25404,53	25993,54	0,00	0,00	459,257	0,000	2529,0	247,0
Итого:	7529,12	7599,04	0,00	7317,36	7479,34	0,00	0,00	159,516	0,000	768,0	0,0



Представитель энергоснабжающей организации

