

#207283#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Калужская 12-18, Калининград

13

5887

ВКТ-7

00209788

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,173	-0,302	141,64	145,35	137,26	143,49	-6,23	24	0	1	84,7	52	32,72	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	4,21	-0,306	144,91	148,68	140,47	146,75	-6,28	24	0	1	84,5	52,2	32,25	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	3,94	-0,305	145,95	150,03	141,73	148,12	-6,39	24	0	1	81,6	51,4	30,1	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	3,927	-0,306	146,84	150,86	142,58	148,93	-6,35	24	0	1	81,7	51,9	29,81	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	3,904	-0,302	145,17	149,24	141	147,35	-6,35	24	0	1	81,3	51,3	29,96	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,258	-0,309	142,92	146,68	138,43	144,76	-6,33	24	0	1	85,5	52,4	33,12	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,274	-0,305	139,82	143,5	135,38	141,67	-6,29	24	0	1	86,1	52,1	33,93	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	4,393	-0,307	139,34	142,98	134,82	141,17	-6,35	24	0	1	87	52	34,97	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,422	-0,306	136,42	140,07	131,92	138,31	-6,39	24	0	1	87,8	51,8	35,97	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	4,546	-0,304	135,75	139,16	131,12	137,36	-6,24	24	0	1	89,6	52,5	37,1	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,558	-0,31	140,02	143,36	135,21	141,4	-6,19	24	0	1	89,9	53,8	36,11	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,61	-0,315	141,77	145,16	136,91	143,2	-6,29	24	0	1	89,5	53,4	36,06	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,411	-0,32	146,23	149,91	141,47	147,9	-6,43	24	0	1	87,3	53,7	33,55	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	4,072	-0,313	146,47	150,41	142,03	148,47	-6,44	24	0	1	83,8	52,8	31,02	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	3,972	-0,309	147,51	151,61	143,24	149,68	-6,44	24	0	1	81,8	51,8	30	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	4,058	-0,315	147,28	151,36	142,91	149,42	-6,51	24	0	1	83	52,2	30,75	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	4,231	-0,305	141,08	144,61	136,56	142,71	-6,15	24	0	1	86,5	53,2	33,34	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	4,19	-0,307	142,4	146,01	137,85	144,07	-6,22	24	0	1	86,3	53,5	32,77	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,928	-0,31	148,28	152,25	143,94	150,31	-6,37	24	0	1	82	52,5	29,56	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,693	-0,305	150,46	154,72	146,36	152,79	-6,43	24	0	1	78,7	51,2	27,48	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,722	-0,309	149,14	153,42	145,03	151,5	-6,47	24	0	1	79,5	51,5	27,94	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	4,065	-0,319	148,2	152,21	143,75	150,27	-6,52	24	0	1	83,4	52,8	30,63	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,371	-0,321	145,4	149,03	140,61	147,01	-6,4	24	0	1	87,6	54,2	33,48	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,442	-0,317	142,18	145,63	137,33	143,56	-6,23	24	0	1	89,8	55	34,77	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,336	-0,32	142,03	145,63	137,33	143,64	-6,31	24	0	1	88,2	54,3	33,99	0,6	0,4	-
Итого:	104,706	0	3597,21	3691,87	3485,24	3643,84	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	104,706															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	869,442	46957,37	48241,7	45879,21	47636,31
17.02.2026	974,148	50554,58	51933,57	49364,45	51280,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 8:12:55