

#282749#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Калужская 12-18, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5887
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,106	-0,313	146	149,77	141,5	147,8	-6,3	24	0	1	84,6	53,2	31,33	0,6	0,4	-
19.02.2026	3,872	-0,31	148,54	152,62	144,25	150,66	-6,41	24	0	1	81,3	52,2	29,12	0,6	0,4	-
20.02.2026	3,764	-0,309	147,49	151,59	143,29	149,66	-6,37	24	0	1	80,8	52,3	28,55	0,6	0,4	-
21.02.2026	3,768	-0,306	148,22	152,37	144,06	150,45	-6,39	24	0	1	80,1	51,7	28,41	0,6	0,4	-
22.02.2026	3,542	-0,306	153,83	158,27	149,87	156,33	-6,46	24	0	1	76,5	50,8	25,78	0,6	0,4	-
23.02.2026	3,494	-0,305	155,52	160,02	151,6	158,13	-6,53	24	0	1	75,5	50,3	25,2	0,6	0,4	-
24.02.2026	3,334	-0,297	151,24	155,74	147,47	153,85	-6,38	24	0	1	75,1	50,3	24,77	0,6	0,4	-
25.02.2026	3,53	-0,296	152,31	156,67	148,4	154,76	-6,36	24	0	1	76,4	50,4	25,93	0,6	0,4	-
26.02.2026	3,394	-0,298	152,4	156,9	148,58	154,99	-6,41	24	0	1	75,2	50,2	24,98	0,6	0,4	-
27.02.2026	3,194	-0,304	157,03	161,86	153,38	160,02	-6,64	24	0	1	72,3	49,4	22,94	0,6	0,4	-
28.02.2026	2,973	-0,291	144,45	149,15	141,06	147,51	-6,45	24	0	1	72,4	49,1	23,3	0,6	0,4	-
01.03.2026	2,072	-0,184	77,02	80,92	75,25	80,27	-5,02	24	0	1	71,6	41,3	30,27	0,6	0,4	-
02.03.2026	2,458	-0,21	99,01	103	96,69	102,05	-5,36	23	1	1	72	44,1	27,87	0,6	0,4	-
03.03.2026	2,73	-0,247	118,07	122,46	115,35	121,23	-5,88	24	0	1	71,8	45,8	26,01	0,6	0,4	-
04.03.2026	2,765	-0,246	120,8	125,25	118,06	124,03	-5,97	24	0	1	71	45,3	25,71	0,6	0,4	-
05.03.2026	2,728	-0,246	120,71	125,25	118,03	124,05	-6,02	24	0	1	70,4	45	25,41	0,6	0,4	-
06.03.2026	2,74	-0,25	120,24	124,76	117,53	123,59	-6,06	24	0	1	70,8	45,1	25,64	0,6	0,4	-
07.03.2026	2,744	-0,247	121,94	126,44	119,21	125,2	-5,99	24	0	1	70,7	45,4	25,29	0,6	0,4	-
08.03.2026	2,822	-0,255	127,27	131,88	124,43	130,54	-6,11	24	0	1	70,8	45,9	24,91	0,6	0,4	-
09.03.2026	2,718	-0,258	125,13	129,74	122,32	128,41	-6,09	24	0	1	70,7	46,2	24,51	0,6	0,4	-
10.03.2026	2,719	-0,26	125,83	130,44	123,02	129,12	-6,1	24	0	1	70,7	46,3	24,38	0,6	0,4	-
11.03.2026	2,71	-0,258	127,17	131,74	124,35	130,37	-6,02	24	0	1	70,6	46,6	24,04	0,6	0,4	-
12.03.2026	2,673	-0,263	125,77	130,43	122,97	129,1	-6,13	24	0	1	70,8	46,7	24,04	0,6	0,4	-
13.03.2026	2,636	-0,267	126,2	130,98	123,44	129,64	-6,2	24	0	1	70,2	46,5	23,7	0,6	0,4	-
14.03.2026	2,608	-0,264	126,38	131,06	123,6	129,71	-6,11	24	0	1	70,2	46,9	23,39	0,6	0,4	-
15.03.2026	2,69	-0,268	129,09	133,84	126,23	132,46	-6,23	24	0	1	70,3	46,7	23,63	0,6	0,4	-
16.03.2026	2,633	-0,261	123,38	128,1	120,62	126,78	-6,16	24	0	1	70,5	46,4	24,18	0,6	0,4	-
17.03.2026	2,525	-0,268	129,38	134,27	126,64	132,93	-6,29	24	0	1	68,4	46,1	22,25	0,6	0,4	-
18.03.2026	2,595	-0,257	123,28	128,06	120,62	126,83	-6,21	24	0	1	69,3	45,5	23,83	0,6	0,4	-
Итого:	86,537	0	3823,7	3953,58	3731,82	3910,47	0	695	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	86,537															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 695

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	974,148	50554,58	51933,57	49364,45	51280,15
18.03.2026	1060,685	54378,28	55887,15	53096,27	55190,62

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 13:02:41