

#130427#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 22.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужская 12-18, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209788	Показания прибора, Гкал 22.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	547,178	545,309	1.869

Подпись исполнителя



ОКУ 04.04.25
на основании
акта № 224 от 22.05.25
с актуальной сост
Теплообменника
с 22.05.25 от
Тепломеханика.

#130426#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 22.05.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209788
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,15	-0,223	65,29	68,97	63,87	67,74	-3,87	24	0	1	69,1	63	6,13	0,6	0,4
25.04.2025	-	0,117	-0,207	61,26	64,8	59,97	63,61	-3,64	24	0	1	68,7	63	5,71	0,6	0,4
26.04.2025	-	0,121	-0,228	63,13	66,88	61,77	65,68	-3,91	24	0	1	69,2	63,3	5,87	0,6	0,4
27.04.2025	-	0,112	-0,215	62,89	66,5	61,54	65,26	-3,72	24	0	1	68,8	63,2	5,59	0,6	0,4
28.04.2025	-	0,119	-0,207	59,01	62,46	57,74	61,35	-3,61	24	0	1	69,1	63,1	5,97	0,6	0,4
29.04.2025	-	0,084	-0,243	84,72	88,68	82,81	86,95	-4,14	24	0	1	69,6	65,4	4,2	0,6	0,4
30.04.2025	-	0,052	-0,24	82,04	85,92	80,19	84,23	-4,04	24	0	1	69,8	65,9	3,86	0,6	0,4
01.05.2025	-	0,013	-0,255	84,69	88,77	82,8	87,03	-4,23	24	0	1	69,6	66,2	3,42	0,6	0,4
02.05.2025	-	0,095	-0,233	85,11	88,93	83,26	87,22	-3,96	24	0	1	69,5	65,3	4,16	0,6	0,4
03.05.2025	-	0,07	-0,242	81,89	86,06	80,19	84,47	-4,28	23	1	1	68,2	64	4,16	0,6	0,4
04.05.2025	-	0,087	-0,255	88,38	92,59	86,46	90,79	-4,33	24	0	1	69,9	65,7	4,2	0,6	0,4
05.05.2025	-	0,062	-0,255	88,17	92,33	86,28	90,55	-4,27	24	0	1	69	65,1	3,88	0,6	0,4
06.05.2025	-	0,071	-0,252	78,96	83,36	77,4	81,88	-4,48	24	0	1	66,1	61,7	4,45	0,6	0,4
07.05.2025	-	0,059	-0,24	81,48	85,6	79,8	83,95	-4,15	24	0	1	68,5	64,5	4,03	0,6	0,4
08.05.2025	-	0,056	-0,269	82,17	86,72	80,44	85,01	-4,57	24	0	1	69,3	65	4,31	0,6	0,4
09.05.2025	-	0,058	-0,269	82,41	86,92	80,63	85,19	-4,56	24	0	1	69,5	65,2	4,31	0,6	0,4
10.05.2025	-	0,051	-0,253	82,34	86,63	80,59	84,91	-4,32	24	0	1	69,4	65,3	4,03	0,6	0,4
11.05.2025	-	0,063	-0,234	81,95	85,97	80,26	84,28	-4,02	24	0	1	69	65,1	3,96	0,6	0,4
12.05.2025	-	0,051	-0,215	74,87	78,47	73,27	76,9	-3,63	22	2	1	69,4	65,6	3,84	0,6	0,4
13.05.2025	-	0,06	-0,231	81,32	85,23	79,6	83,54	-3,94	24	0	1	69,4	65,5	3,89	0,6	0,4
14.05.2025	-	0,052	-0,24	81,2	85,3	79,47	83,6	-4,13	24	0	1	69,3	65,3	3,95	0,6	0,4
15.05.2025	-	0,053	-0,235	80,16	84,16	78,47	82,53	-4,06	24	0	1	68,8	64,8	3,96	0,6	0,4
16.05.2025	-	0,045	-0,241	81,53	85,68	79,85	84	-4,15	24	0	1	68,6	64,7	3,87	0,6	0,4
17.05.2025	-	0,038	-0,244	82,12	86,25	80,39	84,54	-4,15	24	0	1	69,3	65,5	3,76	0,6	0,4
18.05.2025	-	0,038	-0,235	82,16	86,13	80,42	84,4	-3,98	24	0	1	69,5	65,9	3,6	0,6	0,4
19.05.2025	-	0,05	-0,222	82,66	86,4	80,96	84,69	-3,73	24	0	1	69,2	65,6	3,54	0,6	0,4
20.05.2025	-	0,053	-0,028	83,83	84,43	81,95	82,63	-0,68	24	0	0	70	68,8	1,14	0,6	0,4
21.05.2025	-	0,051	-0,016	79,57	80,03	77,79	78,3	-0,51	24	0	0	69,7	68,7	0,99	0,6	0,4
22.05.2025	-	-0,062	-0,097	38,86	41,76	37,99	40,91	-2,92	24	0	1	70,1	67,2	2,95	0,6	0,4
Итого:	-	1,869	-6,324	2244,17	2351,93	2196,16	2306,14	-109,98	693	3	-	69,16	65,09	4,06	0,6	0,4

Общее время работы системы 696 час.

Период нормальной работы системы 693 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	545,309	21164,67	21210,21	20689,4	21012,66
22.05.2025	547,178	23408,84	23562,14	22885,56	23318,8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения