

#193736#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Калужская 12-18, Калининград
13
5887
ВКТ-7
00209788
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	4,232	-0,378	180,54	185,05	175,19	182,32	-7,13	24	0	1	82,6	56,2	26,4	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	4,063	-0,366	180,45	185,06	175,36	182,46	-7,1	24	0	1	80,5	55,2	25,34	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	3,463	-0,375	194,95	200,37	190,23	197,7	-7,47	24	0	1	73,6	53,3	20,28	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	3,288	-0,343	178,68	184,01	174,54	181,74	-7,2	24	0	1	72,2	51,2	20,94	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	2,668	-0,233	112,07	116,34	109,49	115,22	-5,73	24	0	1	71,6	44,9	26,7	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	2,807	-0,231	112,13	116,22	109,46	115,1	-5,64	24	0	1	73	45,1	27,95	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	3,136	-0,234	109,75	113,62	106,87	112,48	-5,61	24	0	1	77,5	45,8	31,73	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	3,277	-0,233	108,13	111,68	105,09	110,53	-5,44	24	0	1	80,4	46,9	33,59	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	3,123	-0,226	104,19	107,76	101,28	106,6	-5,32	24	0	1	80	46,7	33,28	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	3,02	-0,231	109,12	112,91	106,28	111,75	-5,47	24	0	1	77,1	46,3	30,8	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	3,019	-0,226	106,69	110,45	103,87	109,33	-5,46	24	0	1	77,6	46,2	31,49	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	3,176	-0,224	106,04	109,61	103,11	108,48	-5,37	24	0	1	79,4	46,2	33,21	0,6	0,4	-4
05.01.2026	3,387	-0,237	112,43	116,07	109,27	114,84	-5,57	24	0	1	80,3	46,9	33,36	0,6	0,4	-3
06.01.2026	3,926	-0,301	143,3	147,26	139,06	145,34	-6,28	24	0	1	82,5	52	30,53	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	4	-0,298	139,66	143,4	135,36	141,48	-6,12	24	0	1	84,5	52,6	31,89	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	4,07	-0,295	134,15	137,87	129,95	136,14	-6,19	24	0	1	85,4	51,7	33,73	0,6	0,4	-11
09.01.2026	3,791	-0,272	119,86	123,48	116,13	122,04	-5,91	24	0	1	84,8	49,6	35,14	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	3,865	-0,287	136,67	140,64	132,71	138,92	-6,21	24	0	1	81,8	50,4	31,44	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	4,247	-0,358	179,43	183,84	174,23	181,2	-6,97	24	0	1	81,8	55,3	26,54	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	3,82	-0,297	138,88	142,75	134,78	140,95	-6,17	24	0	1	82,8	52,2	30,68	0,6	0,4	-
13.01.2026	3,956	-0,3	137,53	141,27	133,24	139,4	-6,16	24	0	1	84,8	52,7	32,08	0,6	0,4	-
14.01.2026	3,751	-0,282	129,16	132,87	125,27	131,26	-5,99	24	0	1	83,7	51,4	32,35	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,886	-0,211	93,14	96,78	90,62	95,85	-5,23	24	0	1	78,6	44,2	34,37	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,931	-0,195	91,61	94,72	89,02	93,77	-4,75	22	2	1	81	45,7	35,33	0,6	0,4	-
17.01.2026	4,109	-0,266	139,41	142,55	135,14	140,7	-5,56	24	0	1	84,4	51,9	32,48	0,6	0,4	-
18.01.2026	4,51	-0,332	161,33	165,04	156,24	162,74	-6,5	24	0	1	85,8	54,7	31,09	0,6	0,4	-
19.01.2026	4,501	-0,342	160,16	163,95	154,97	161,57	-6,6	24	0	1	86,8	55,5	31,35	0,6	0,4	-
20.01.2026	4,114	-0,308	142,77	146,51	138,27	144,51	-6,24	24	0	1	85,7	53,6	32,11	0,6	0,4	-
21.01.2026	3,617	-0,257	109	112,4	105,53	111,14	-5,61	24	0	1	86,4	49,5	36,87	0,6	0,4	-
22.01.2026	3,915	-0,268	121,72	125,26	117,91	123,74	-5,83	24	0	1	85,6	50	35,62	0,6	0,4	-
23.01.2026	4,287	-0,306	143,91	147,59	139,36	145,66	-6,3	24	0	1	85,7	52,6	33,09	0,6	0,4	-
Итого:	112,955	0	4136,86	4257,33	4017,83	4204,96	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	112,955															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	756,487	42820,51	43984,37	41861,38	43431,35
23.01.2026	869,442	46957,37	48241,7	45879,21	47636,31

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 13:26:03