

#144800#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 31.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134

Заводской номер счётчика 17052786	Показания прибора, ГДж 31.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.07.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	2929,599	2927,261	2.338	0.558

Подпись исполнителя



от 01.08.25
не подано



#144799#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 31.07.2025.

Номер абонента 1134
 Порядковый номер 7941
 Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
 Заводской номер 17052786
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,227	0	3,224	0	0	3,182	0	0	24	0	52,9	35,8	0,45	0,3
22.07.2025	-	0,22	0	3,183	0	0	3,141	0	0	24	0	52,7	36	0,45	0,3
23.07.2025	-	0,238	0	3,246	0	0	3,204	0	0	24	0	53,2	35,5	0,45	0,3
24.07.2025	-	0,203	0	3,111	0	0	3,072	0	0	24	0	52,4	36,6	0,45	0,3
25.07.2025	-	0,204	0	3,011	0	0	2,972	0	0	24	0	52,9	36,6	0,45	0,3
26.07.2025	-	0,224	0	3,199	0	0	3,157	0	0	24	0	52,8	35,9	0,45	0,3
27.07.2025	-	0,141	0	2,724	0	0	2,691	0	0	24	0	51	38,5	0,45	0,3
28.07.2025	-	0,2	0	3,079	0	0	3,04	0	0	24	0	52,3	36,6	0,45	0,3
29.07.2025	-	0,212	0	3,134	0	0	3,093	0	0	24	0	52,6	36,3	0,45	0,3
30.07.2025	-	0,25	0	3,304	0	0	3,26	0	0	24	0	53,5	35,2	0,46	0,3
31.07.2025	-	0,217	0	3,124	0	0	3,083	0	0	24	0	52,9	36,1	0,45	0,3
Итого:	-	2,336	0	34,339	0	0	33,895	0	0	264	0	52,65	36,28	0,45	0,3

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 264 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.07.2025	2927,261	28027,705	0	1,001	27394,917	0	0,985	32944	280
31.07.2025	2929,599	28062,042	0	1,001	27428,812	0	0,985	33208	280

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____