

#147202#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.08.2025 по 20.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ
Азовская 4, г.Калининград
1134

Заводской номер счётчика 17052786	Показания прибора, ГДж 20.09.2025	Предыдущие показания, ГДж 30.08.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	5,042	0,332	4.71	1.125

Подпись исполнителя _____



#147201#

Отчёт за период с 30.08.2025 по 20.09.2025.

Номер абонента 1134
Порядковый номер 7941
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 17052786
Номер системы 1
Отчёт сформирован 24.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
31.08.2025	-	0,187	0	3,099	0	0	3,061	0	0	24	0	51,6	37	0,43	0,28
01.09.2025	-	0,222	0	3,256	0	0	3,215	0	0	24	0	52,5	36	0,42	0,28
02.09.2025	-	0,216	0	3,21	0	0	3,169	0	0	24	0	52,5	36,2	0,42	0,28
03.09.2025	-	0,232	0	3,309	0	0	3,266	0	0	24	0	52,6	35,7	0,42	0,28
04.09.2025	-	0,233	0	3,349	0	0	3,306	0	0	24	0	52,6	35,8	0,42	0,28
05.09.2025	-	0,202	0	3,142	0	0	3,103	0	0	24	0	52,1	36,5	0,43	0,28
06.09.2025	-	0,195	0	3,152	0	0	3,113	0	0	24	0	51,9	37	0,43	0,28
07.09.2025	-	0,163	0	2,97	0	0	2,934	0	0	24	0	51	37,8	0,43	0,28
08.09.2025	-	0,224	0	3,295	0	0	3,253	0	0	24	0	52,5	36	0,41	0,28
09.09.2025	-	0,227	0	3,29	0	0	3,248	0	0	24	0	52,5	35,8	0,41	0,28
10.09.2025	-	0,217	0	3,223	0	0	3,181	0	0	24	0	52,4	36,1	0,41	0,28
11.09.2025	-	0,266	0	3,517	0	0	3,471	0	0	24	0	53,3	35	0,41	0,28
12.09.2025	-	0,246	0	3,37	0	0	3,326	0	0	24	0	52,8	35,2	0,42	0,28
13.09.2025	-	0,22	0	3,246	0	0	3,205	0	0	24	0	52,4	36	0,42	0,28
14.09.2025	-	0,197	0	3,142	0	0	3,103	0	0	24	0	51,9	36,8	0,42	0,28
15.09.2025	-	0,27	0	3,493	0	0	3,446	0	0	24	0	53,4	34,7	0,41	0,28
16.09.2025	-	0,267	0	3,455	0	0	3,409	0	0	24	0	53,6	34,9	0,4	0,28
17.09.2025	-	0,264	0	3,4	0	0	3,355	0	0	24	0	53,6	34,8	0,41	0,28
18.09.2025	-	0,228	0	3,227	0	0	3,185	0	0	24	0	53	35,9	0,42	0,28
19.09.2025	-	0,219	0	3,202	0	0	3,161	0	0	24	0	52,7	36,2	0,41	0,28
20.09.2025	-	0,216	0	3,182	0	0	3,142	0	0	24	0	52,6	36,2	0,42	0,28
Итого:	-	4,711	0	68,529	0	0	67,652	0	0	504	0	52,55	35,98	0,42	0,28

Общее время работы системы

504 час.

Период нормальной работы системы

504 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.08.2025	0,332	4,746	0	0,024	4,685	0	0	35	4
20.09.2025	5,042	73,278	0	0,024	72,338	0	0	539	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
