

#163052#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ

Азовская 4, г.Калининград

1134

7941

ТВ7 (ASCII)

17052786

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0,172	0	2,954	0	0	2,917	0	0	24	0	51,5	37,5	0,42	0,28	-
22.09.2025	0,217	0	3,194	0	0	3,153	0	0	24	0	52,7	36,2	0,41	0,28	-
23.09.2025	0,37	0	3,976	0	0	3,92	0	0	24	0	55,4	32,8	0,41	0,28	-
24.09.2025	0,262	0	3,426	0	0	3,381	0	0	24	0	53,4	35	0,41	0,28	-
25.09.2025	0,278	0	3,503	0	0	3,455	0	0	24	0	53,7	34,5	0,41	0,28	-
26.09.2025	0,239	0	3,306	0	0	3,263	0	0	24	0	53,1	35,6	0,41	0,28	-
27.09.2025	0,257	0	3,415	0	0,048	3,37	0	0,048	24	0	53,2	35,4	0,41	0,28	-
28.09.2025	0,21	0,005	3,209	0	0	3,168	0	0	24	0	52,3	36,5	0,41	0,28	-
29.09.2025	0,253	0	3,445	0	0	3,4	0	0	24	0	53,1	35,4	0,41	0,28	-
30.09.2025	0,28	0	3,556	0	0	3,509	0	0	24	0	53,7	34,6	0,43	0,28	-
01.10.2025	0,285	0	3,606	0	0,005	3,558	0	0,005	24	0	53,6	34,5	0,44	0,28	-
02.10.2025	1,635	0,001	15,284	0	0,065	14,978	0	0,065	24	0	66,3	40,4	0,49	0,28	-
03.10.2025	3,393	0,009	33,69	0	0,001	32,948	0	0,001	24	0	70,1	45,6	0,52	0,29	-
04.10.2025	3,08	0	29,987	0	0	29,343	0	0	24	0	69,1	44,1	0,52	0,3	-
05.10.2025	2,725	0	23,729	0	0	23,223	0	0	24	0	68,8	40,8	0,52	0,3	-
06.10.2025	2,773	0	24,11	0	0	23,598	0	0	24	0	68,7	40,7	0,52	0,3	-
07.10.2025	2,881	0	25,026	0	0	24,485	0	0	24	0	69,4	41,4	0,52	0,3	-
08.10.2025	2,832	0	24,771	0	0	24,24	0	0	24	0	69	41,2	0,52	0,3	-
09.10.2025	2,697	0	23,17	0	0	22,674	0	0	24	0	69	40,6	0,52	0,3	-
10.10.2025	2,678	0	23,186	0	0,002	22,692	0	0,002	24	0	68,8	40,6	0,52	0,3	-
11.10.2025	2,643	0	23,019	0	0,002	22,529	0	0,002	24	0	68,7	40,7	0,52	0,3	-
12.10.2025	2,551	0	22,621	0	0	22,142	0	0	24	0	68,5	41	0,52	0,3	-
13.10.2025	2,824	0	24,847	0	0	24,314	0	0	24	0	69	41,3	0,52	0,3	-
14.10.2025	2,876	0	25,808	0	0	25,251	0	0	24	0	69,2	42	0,52	0,31	-
15.10.2025	2,728	0	23,471	0	0	22,969	0	0	24	0	69	40,7	0,52	0,31	-
16.10.2025	2,654	0	23,153	0	0	22,659	0	0	24	0	68,8	40,9	0,52	0,31	-
17.10.2025	2,662	0	23,15	0	0	22,655	0	0	24	0	68,9	40,8	0,52	0,31	-
18.10.2025	2,901	0	26,099	0	0	25,532	0	0	24	0	69,5	42,4	0,52	0,31	-
19.10.2025	2,983	0	28,444	0	0	27,822	0	0	24	0	69,8	44,3	0,52	0,31	-
20.10.2025	3,44	0	38,546	0	0	37,685	0	0	24	0	70,6	48,8	0,51	0,31	-
Итого:	55,779	0	519,701	0	0,123	508,833	0	0,123	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,323														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	5,042	73,278	0	0,024	72,338	0	0	539	4
20.10.2025	60,822	592,979	0	0,147	581,167	0	0,122	1259	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.10.2025 7:31:41