

#166469#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Центр развития межличностных коммуникаций, МОФ

Азовская 4, г.Калининград

1134

7941

ТВ7 (ASCII)

17052786

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2025	3,349	0	36,525	0	0,016	35,708	0	0,016	24	0	70,7	48,3	0,51	0,31	-
22.10.2025	2,947	0,003	26,468	0	0	25,894	0	0	24	0	69,4	42,3	0,52	0,31	-
23.10.2025	2,678	0	23,345	0	0	22,851	0	0	24	0	68,6	40,7	0,52	0,3	-
24.10.2025	2,637	0	22,719	0	0	22,232	0	0	24	0	69	40,7	0,52	0,3	-
25.10.2025	2,577	0	22,358	0	0	21,879	0	0	24	0	69	40,9	0,52	0,31	-
26.10.2025	2,645	0	24,014	0	0	23,498	0	0	24	0	69,1	42,2	0,52	0,31	-
27.10.2025	2,728	0	24,244	0	0	23,72	0	0	24	0	69,4	41,9	0,52	0,31	-
28.10.2025	2,638	0	23,146	0	0	22,652	0	0	24	0	68,9	41,1	0,52	0,31	-
29.10.2025	2,608	0	23,023	0	0	22,534	0	0	24	0	68,7	41,1	0,52	0,31	-
30.10.2025	2,567	0	22,968	0	0	22,482	0	0	24	0	68,5	41,2	0,52	0,31	-
31.10.2025	2,649	0	23,869	0	0	23,363	0	0	24	0	68,7	41,6	0,52	0,31	-
01.11.2025	2,835	0	27,087	0	0	26,503	0	0	24	0	69,2	43,7	0,52	0,31	-
02.11.2025	2,443	0	21,67	0	0	21,211	0	0	24	0	68,6	41,2	0,52	0,31	-
03.11.2025	2,484	0	21,782	0	0	21,321	0	0	24	0	68,6	40,8	0,52	0,31	-
04.11.2025	2,558	0	23,557	0	0	23,058	0	0	24	0	68,5	42,1	0,52	0,31	-
05.11.2025	2,542	0	22,298	0	0	21,825	0	0	24	0	68,6	40,8	0,52	0,31	-
06.11.2025	2,527	0	22,167	0	0	21,696	0	0	24	0	68,7	40,9	0,52	0,31	-
07.11.2025	2,813	0	25,819	0	0	25,257	0	0	24	0	69,6	43,1	0,52	0,31	-
08.11.2025	3,007	0	29,728	0	0	29,071	0	0	24	0	70,2	45,5	0,52	0,31	-
09.11.2025	2,908	0	28,12	0	0	27,503	0	0	24	0	70	44,8	0,52	0,31	-
10.11.2025	2,774	0	25,054	0	0	24,507	0	0	24	0	69,7	42,7	0,52	0,31	-
11.11.2025	2,675	0	22,674	0	0	22,178	0	0	24	0	69,7	41	0,51	0,3	-
12.11.2025	2,65	0	23,48	0	0	22,973	0	0	24	0	69,3	41,8	0,51	0,31	-
13.11.2025	2,586	0	22,559	0	0	22,074	0	0	24	0	69	41,1	0,51	0,3	-
14.11.2025	2,657	0	23,612	0	0	23,105	0	0	24	0	69,2	41,7	0,52	0,31	-
15.11.2025	3,302	0	35,341	0	0	34,545	0	0	24	0	70,9	48,1	0,51	0,31	-
16.11.2025	4,003	0	45,789	0	0	44,643	0	0	24	0	75,2	53,8	0,51	0,31	-
17.11.2025	3,563	0	36,149	0	0	35,296	0	0	24	0	72,8	48,7	0,51	0,31	-
18.11.2025	3,727	0	42,424	0	0	41,442	0	0	24	0	72	50,6	0,5	0,31	-
19.11.2025	3,465	0	34,408	0	0	33,608	0	0	24	0	72,2	47,6	0,51	0,31	-
20.11.2025	3,96	0	43,489	0	0	42,42	0	0	24	0	74,5	52,2	0,51	0,31	-
Итого:	89,502	0	849,886	0	0,016	831,049	0	0,016	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	21,377														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.10.2025	60,822	592,979	0	0,147	581,167	0	0,122	1259	4
20.11.2025	150,322	1442,861	0	0,163	1412,217	0	0,138	2003	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.11.2025 11:13:13