

#207282#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Мастер, ООО, УК

Киевская 74а-74е, Калининград

4342

6360

ВКТ-7

00207552

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	4,576	0,037	186,58	183,19	180,79	180,2	0,59	24	0	0	84,7	59,7	25,06	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	4,591	0,042	197,93	194,45	191,89	191,16	0,73	24	0	0	84,1	60,4	23,64	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	0,173	0	5,28	5,17	5,11	5,11	0	1	0	0	85,3	51,6	33,72	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	4,173	0,034	182,08	179,06	176,84	176,27	0,57	24	0	0	81,1	57,8	23,37	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	4,299	0,037	194,48	191,27	188,79	188,13	0,66	24	0	0	82,1	59,6	22,52	0,6	0,4	-6
29.01.2026	4,518	0,045	191,25	187,8	185,28	184,56	0,72	24	0	0	85,2	61,1	24,08	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	4,597	0,043	187,61	184,08	181,62	180,9	0,72	24	0	0	86,2	61,1	25,01	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	0,167	0,001	5,3	5,19	5,13	5,12	0,01	1	0	0	86,2	53,8	32,46	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	4,679	0,038	176,55	173,1	170,81	170,21	0,6	24	0	0	81,8	53,5	28,3	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	4,852	0,049	180,46	176,7	174,36	173,59	0,77	24	0	0	89,1	61,6	27,47	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	4,968	0,038	186,77	183,04	180,39	179,77	0,62	24	0	0	89,6	62,4	27,24	0,6	0,4	-18
04.02.2026	4,83	0,034	171,23	167,71	165,41	164,88	0,53	24	0	0	89,2	60,3	28,93	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	4,672	0,023	168,64	165,42	163,11	162,75	0,36	24	0	0	87,5	59,1	28,44	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	4,31	0,028	161,67	158,65	156,76	156,31	0,45	24	0	0	83,7	56,4	27,27	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	4,093	0,029	162,9	160,07	158,14	157,7	0,44	24	0	0	82	56,3	25,68	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	3,939	0,022	147,22	144,54	142,91	142,54	0,37	24	0	0	82	54,6	27,36	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	0,185	0,001	6,52	6,39	6,31	6,29	0,02	1	0	0	86,3	57,2	29,09	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	3,845	0,025	130,27	127,64	126,19	125,83	0,36	24	0	0	85,3	55,1	30,25	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	3,77	0,027	146,78	144,17	142,48	142,09	0,39	24	0	0	81,9	55,6	26,25	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	3,562	0,033	155,12	152,58	150,97	150,45	0,52	24	0	0	78,2	54,8	23,37	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	3,803	0,032	157,08	154,39	152,82	152,29	0,53	24	0	0	78,6	54	24,67	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	4,059	0,031	155,24	152,35	150,65	150,15	0,5	24	0	0	82,3	55,6	26,7	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	4,377	0,037	166,12	162,92	161,03	160,41	0,62	24	0	0	84,3	57,4	26,9	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	4,364	0,03	142,17	139,04	137,38	136,9	0,48	24	0	0	88,9	57,4	31,48	0,6	0,4	-
17.02.2026	4,388	0,033	143,92	140,75	139,13	138,63	0,5	24	0	0	88,3	57,1	31,26	0,6	0,4	-
Итого:	95,79	0	3709,17	3639,67	3594,3	3582,24	0	531	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,79															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

531

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	2039,56	117223,46	115481,56	114438,5	113810,18
17.02.2026	2135,35	120932,63	119121,23	118032,8	117392,42

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 13:08:01