

#144753#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/07/25г.-23/08/25г.

Абонент: _ Уют-Сервис,ООО

Адрес: _ Киевская,74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2E7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.07.2025	70,57	61,36	9,21	81,5	79,69	80,71	79,31	0,38	6	4	0,761	0,024	24	0	
24.07.2025	70,6	61,29	9,31	84,93	83,05	84,12	82,66	0,39	6	4	0,8	0,026	24	0	
25.07.2025	70,5	61,47	9,03	82,99	81,14	82,2	80,77	0,37	6	4	0,76	0,025	24	0	
26.07.2025	70,61	61,35	9,26	78,83	77,05	78,07	76,74	0,31	6	4	0,734	0,022	24	0	
27.07.2025	70,63	61,3	9,33	80,83	79	80,05	78,66	0,34	6	4	0,759	0,024	24	0	
28.07.2025	70,48	61,32	9,16	81,3	79,5	80,56	79,2	0,3	6	4	0,748	0,021	24	0	
29.07.2025	70,49	61,27	9,22	83,48	81,59	82,7	81,28	0,31	6	4	0,776	0,022	24	0	
30.07.2025	70,61	61,34	9,27	82,2	80,37	81,51	80,11	0,26	6	4	0,764	0,02	24	0	
31.07.2025	70,58	61,39	9,19	81,92	80,1	79,91	78,52	1,58	6	4	0,833	0,098	24	0	*
01.08.2025	70,67	61,19	9,48	80,76	78,94	80,01	78,64	0,3	6	4	0,771	0,019	24	0	
02.08.2025	70,45	61,3	9,15	84,41	82,53	83,67	82,24	0,29	6	4	0,777	0,02	24	0	
03.08.2025	70,53	61,29	9,24	83,37	81,53	82,63	81,18	0,35	6	4	0,777	0,024	24	0	
04.08.2025	70,52	61,34	9,18	82,04	80,22	81,3	79,89	0,33	6	4	0,76	0,025	24	0	
05.08.2025	70,3	61,28	9,02	86,77	84,87	85,99	84,49	0,38	6	4	0,79	0,025	24	0	
06.08.2025	70,24	61,42	8,82	87,3	85,37	86,5	84,99	0,38	6	4	0,781	0,025	24	0	
07.08.2025	70,67	61,22	9,45	82,04	80,2	81,28	79,88	0,32	6	4	0,781	0,023	24	0	
08.08.2025	70,69	61,05	9,64	82,31	80,45	81,53	80,11	0,34	6	4	0,8	0,023	24	0	
09.08.2025	70,69	61,01	9,68	81,85	79,99	81,07	79,68	0,31	6	4	0,794	0,021	24	0	
10.08.2025	70,47	61,23	9,24	84,3	82,43	83,57	82,11	0,32	6	4	0,785	0,024	24	0	
11.08.2025	70,42	61,31	9,11	84,14	82,26	83,42	81,96	0,3	6	4	0,771	0,02	24	0	
12.08.2025	70,39	61,25	9,14	80,63	78,83	79,93	78,56	0,27	6	4	0,74	0,019	24	0	
13.08.2025	70,85	60,76	10,09	73,08	71,43	72,38	71,13	0,3	6	4	0,743	0,02	24	0	
14.08.2025	70,49	61,25	9,24	79,97	78,21	79,32	77,94	0,27	6	4	0,742	0,02	24	0	
15.08.2025	70,42	61,25	9,17	80,03	78,26	79,41	78,02	0,24	6	4	0,734	0,019	24	0	
16.08.2025	70,12	61,57	8,55	85,94	84,04	85,21	83,73	0,31	6	4	0,737	0,021	24	0	
17.08.2025	70,23	61,47	8,76	88,25	86,3	87,52	85,99	0,31	6	4	0,777	0,022	24	0	
18.08.2025	70,28	61,47	8,81	85,22	83,33	84,49	83,04	0,29	6	4	0,757	0,021	24	0	
19.08.2025	70,29	61,5	8,79	86,44	84,53	85,72	84,21	0,32	6	4	0,765	0,022	24	0	
20.08.2025	70,31	61,34	8,97	86,87	84,96	86,12	84,64	0,32	6	4	0,786	0,022	24	0	
21.08.2025	70,37	61,44	8,93	86,9	84,96	86,14	84,63	0,33	6	4	0,779	0,021	24	0	
22.08.2025	70,31	61,5	8,81	87,13	85,2	86,39	84,91	0,29	6	4	0,771	0,022	24	0	
23.08.2025	70,03	61,59	8,44	96,47	94,38	95,66	94,01	0,37	6	4	0,822	0,025	24	0	
Итого:				2674,2	2614,71	2649	2603,23	11,48			24,675	0,785	768	0	
Средние:	70,46	61,31	9,14						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/07/2524:00	91416,54	89259,14	90072,34	88792,92	466,22	1617,509	26,522	21447	20
23/08/2524:00	94090,74	91873,85	92721,43	91396,15	477,7	1642,184	27,307	22215	20
Итого:	2674,2	2614,71	2649,09	2603,23	11,48	24,675	0,785	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепла энергии 0ч

Время работы прибора учета энергии 325ч

Представитель абонента _____ Для _____ Представитель теплоснабж.организации _____

