

#147603#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/25г. - 23/09/25г.

Абонент: УЮТ-Сервис

Адрес: Киевская, 74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x2E7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2025	70,03	61,59	8,44	96,47	94,38	95,66	94,01	0,37	6	4	0,822	0,025	24	0	
24.08.2025	69,99	61,41	8,58	96,02	93,9	95,13	93,48	0,42	6	4	0,835	0,026	24	0	
25.08.2025	56,28	50,11	6,17	36,63	36,11	36,42	36	0,11	6	4	0,231	0,007	24	0	*
26.08.2025	39,47	26,85	12,62	7,95	7,95	8,12	8,12	-0,17	6	4	0,095	0	24	0	*
27.08.2025	36,14	25,22	10,92	6,23	6,23	6,34	6,34	-0,11	6	4	0,068	0	24	0	*
28.08.2025	33,01	23,92	9,09	4,9	4,9	5,02	5,02	-0,12	6	4	0,043	0	24	0	*
29.08.2025	31,1	23,2	7,9	3,9	3,9	4,02	4,02	-0,12	6	4	0,025	0	24	0	*
30.08.2025	36,03	32,08	3,95	23,72	23,57	23,63	23,51	0,06	6	4	0,098	0,004	24	0	*
31.08.2025	68,54	61,36	7,18	121,45	118,85	120,59	118,5	0,35	6	4	0,878	0,027	24	0	
01.09.2025	70,48	61,52	8,96	88,85	86,86	88,26	86,73	0,13	6	4	0,788	0,013	24	0	
02.09.2025	70,4	61,52	8,88	89,94	87,93	89,3	87,74	0,19	6	4	0,797	0,015	24	0	
03.09.2025	70,5	61,53	8,97	86,56	84,62	85,95	84,47	0,15	6	4	0,773	0,016	24	0	
04.09.2025	70,36	61,57	8,79	88,09	86,15	87,45	85,94	0,21	6	4	0,774	0,017	24	0	
05.09.2025	70,43	61,62	8,81	86,2	84,27	85,64	84,15	0,12	6	4	0,751	0,012	24	0	
06.09.2025	70,32	61,73	8,59	89,06	87,09	88,4	86,84	0,25	6	4	0,769	0,018	24	0	
07.09.2025	70,26	61,48	8,78	92,89	90,83	92,19	90,58	0,25	6	4	0,815	0,018	24	0	
08.09.2025	70,45	61,73	8,72	87,33	85,41	86,67	85,16	0,25	6	4	0,765	0,023	24	0	
09.09.2025	70,46	61,63	8,83	88,45	86,45	87,81	86,27	0,18	6	4	0,776	0,017	24	0	
10.09.2025	70,57	61,33	9,24	87,4	85,46	86,78	85,28	0,18	6	4	0,805	0,016	24	0	
11.09.2025	70,28	61,7	8,58	91,05	89,04	90,39	88,79	0,25	6	4	0,783	0,018	24	0	
12.09.2025	70,27	61,72	8,55	90,74	88,73	90,06	88,49	0,24	6	4	0,775	0,018	24	0	
13.09.2025	70,37	61,8	8,57	89,12	87,15	88,51	86,95	0,2	6	4	0,761	0,016	24	0	
14.09.2025	70,37	61,48	8,89	93,66	91,58	92,99	91,37	0,21	6	4	0,83	0,016	24	0	
15.09.2025	70,41	61,7	8,71	89,34	87,33	88,71	87,17	0,16	6	4	0,772	0,014	24	0	
16.09.2025	70,43	61,68	8,75	90,47	88,48	89,82	88,27	0,21	6	4	0,79	0,015	24	0	
17.09.2025	70,25	61,73	8,52	93,35	91,3	92,7	91,09	0,21	6	4	0,797	0,017	24	0	
18.09.2025	70,22	61,67	8,55	96,55	94,43	95,8	94,12	0,31	6	4	0,829	0,022	24	0	
19.09.2025	70,43	61,55	8,88	94,86	92,77	94,14	92,52	0,25	6	4	0,842	0,018	24	0	
20.09.2025	70,56	61,64	8,92	89,92	87,91	89,25	87,69	0,22	6	4	0,801	0,019	24	0	
21.09.2025	70,65	61,35	9,3	85,06	83,16	84,47	83,01	0,15	6	4	0,787	0,012	24	0	
22.09.2025	70,4	61,56	8,84	90,31	88,3	89,65	88,07	0,23	6	4	0,799	0,019	24	0	
23.09.2025	70,44	61,79	8,65	90,71	88,7	90,09	88,53	0,17	6	4	0,782	0,015	24	0	
Итого:				2467,1	2413,74	2449,9	2408,23	5,51			21,256	0,473	768	0	
Средние:	64,37	55,71	8,66						6	4					


Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/08/2524:00	93994,27	91779,47	92625,77	91302,14	477,33	1641,362	27,282	22191	20
23/09/2524:00	96461,45	94193,21	95075,73	93710,37	482,84	1662,618	27,755	22959	20
Итого:	2467,18	2413,74	2449,96	2408,23	5,51	21,256	0,473	768	0

Период нормальной работы _____

Период отсутств. счетчика _____

Время работы прибора после сброса _____

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____



28

08

25