

#161713#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: Уют-Сервис,ООО

Адрес: Киевская,74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды=_____ т.сут Mгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x F2E7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.09.2025	70,44	61,79	8,65	90,71	88,7	90,09	88,53	0,17	6	4	0,782	0,015	24	0	
24.09.2025	70,54	61,51	9,03	90,29	88,28	89,61	88,05	0,23	6	4	0,817	0,018	24	0	
25.09.2025	70,54	61,62	8,92	93,21	91,12	92,54	90,94	0,18	6	4	0,828	0,014	24	0	
26.09.2025	70,54	61,61	8,93	95,02	92,9	94,28	92,65	0,25	6	4	0,848	0,018	24	0	
27.09.2025	70,46	61,81	8,65	95,01	92,91	94,34	92,68	0,23	6	4	0,821	0,016	24	0	
28.09.2025	70,5	61,49	9,01	95,36	93,23	94,65	92,99	0,24	6	4	0,86	0,018	24	0	
29.09.2025	70,39	61,86	8,53	99,74	97,52	98,99	97,24	0,28	6	4	0,854	0,019	24	0	
30.09.2025	70,52	61,69	8,83	99,81	97,57	99,09	97,35	0,22	6	4	0,878	0,017	24	0	
01.10.2025	70,56	61,73	8,83	99,39	97,17	97,42	95,72	1,45	6	4	0,949	0,092	24	0	*
02.10.2025	71,49	59,73	11,76	220,88	215,84	218,19	214,6	1,24	6	4	2,621	0,074	24	0	
03.10.2025	72,08	60,48	11,6	307,3	300,18	303,47	298,32	1,86	6	4	3,61	0,114	24	0	
04.10.2025	72,44	61,51	10,93	339,44	331,49	335,53	329,66	1,83	6	4	3,75	0,115	24	0	
05.10.2025	72,48	62,52	9,96	373,76	365,02	369,66	363,04	1,98	6	4	3,773	0,125	24	0	
06.10.2025	72,61	62,92	9,69	378,75	369,84	374,58	367,79	2,05	6	4	3,729	0,127	24	0	
07.10.2025	72,48	62,53	9,95	359,62	351,22	355,79	349,4	1,82	6	4	3,62	0,113	24	0	
08.10.2025	72,43	62,61	9,82	369,92	361,31	365,95	359,37	1,94	6	4	3,683	0,122	24	0	
09.10.2025	72,16	61,43	10,73	235,48	230	232,86	228,8	1,2	6	4	2,557	0,075	24	0	
10.10.2025	71,37	54,78	16,59	116,2	113,57	114,56	112,97	0,6	6	4	1,92	0,037	24	0	
11.10.2025	71,26	54,65	16,61	115,51	112,9	113,95	112,34	0,56	6	4	1,909	0,034	24	0	
12.10.2025	71,26	54,65	16,61	121,96	119,17	120,29	118,6	0,57	6	4	2,018	0,035	24	0	
13.10.2025	71,28	55,22	16,06	115,88	113,25	112,08	110,48	2,77	6	4	1,977	0,166	24	0	*
14.10.2025	71,37	54,14	17,23	125,18	122,31	123,42	121,72	0,59	6	4	2,141	0,038	24	0	
15.10.2025	71,4	54,19	17,21	121,26	118,48	119,58	117,94	0,54	6	4	2,072	0,033	24	0	
16.10.2025	71,42	54,4	17,02	120,89	118,12	119,19	117,56	0,56	6	4	2,043	0,034	24	0	
17.10.2025	71,55	53,76	17,79	127,79	124,87	125,99	124,28	0,59	6	4	2,254	0,036	24	0	
18.10.2025	71,69	53,81	17,88	154,53	150,97	152,21	150,17	0,8	6	4	2,749	0,048	24	0	
19.10.2025	71,7	53,82	17,88	152,2	148,71	149,91	147,88	0,83	6	4	2,707	0,047	24	0	
20.10.2025	71,81	54,37	17,44	171,22	167,26	168,68	166,36	0,9	6	4	2,971	0,052	24	0	
21.10.2025	71,94	54,62	17,32	165,86	162,02	163,39	161,11	0,91	6	4	2,862	0,052	24	0	
22.10.2025	71,6	53,92	17,68	146,92	143,54	144,76	142,79	0,75	6	4	2,584	0,043	24	0	
23.10.2025	71,53	53,89	17,64	134,74	131,66	132,77	130,95	0,71	6	4	2,365	0,041	24	0	
Итого:				5333,8	5211,13	5267,8	5182,28	28,85			67,552	1,788	744	0	
Средние:	71,41	58,35	13,05						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/09/2524:00	96370,74	94104,51	94985,64	93621,84	482,67	1661,836	27,74	22935	20
23/10/2524:00	101704,57	99315,64	100253,46	98804,12	511,52	1729,388	29,528	23679	20
Итого:	5333,83	5211,13	5267,82	5182,28	28,85	67,552	1,788	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 23640ч

Представитель абонента

Для Представитель теплоснабж. организации

