

#165478#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/25г.-23/11/25г.

Абонент: _УК Уют-Сервис

Адрес: _Киевская, 74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

М сет. воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1- ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xP2E7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.2025	71,53	53,89	17,64	134,74	131,66	132,77	130,95	0,71	6	4	2,365	0,041	24	0	
24.10.2025	71,47	53,84	17,63	131,5	128,5	129,63	127,87	0,63	6	4	2,303	0,037	24	0	
25.10.2025	71,6	53,96	17,64	144,8	141,5	142,67	140,71	0,79	6	4	2,542	0,043	24	0	
26.10.2025	71,54	53,73	17,81	146,42	143,09	144,31	142,38	0,71	6	4	2,592	0,043	24	0	
27.10.2025	71,69	53,81	17,88	157,31	153,7	155,01	152,91	0,79	6	4	2,795	0,043	24	0	
28.10.2025	71,56	53,78	17,78	150,96	147,55	148,72	146,72	0,83	6	4	2,676	0,047	24	0	
29.10.2025	71,88	53,66	18,22	145,98	142,63	143,82	141,88	0,75	6	4	2,643	0,043	24	0	
30.10.2025	71,26	54	17,26	151,21	147,76	149,09	147,05	0,71	6	4	2,593	0,04	24	0	
31.10.2025	71,16	53,94	17,22	155,94	152,43	153,8	151,73	0,7	6	4	2,668	0,041	24	0	
01.11.2025	71,54	54	17,54	157,9	154,27	155,68	153,59	0,68	6	4	2,746	0,041	24	0	
02.11.2025	71,63	53,6	18,03	137,58	134,41	135,63	133,81	0,6	6	4	2,461	0,037	24	0	
03.11.2025	71,34	53,4	17,94	133,87	130,82	131,98	130,22	0,6	6	4	2,38	0,034	24	0	
04.11.2025	71,31	53,76	17,55	147,11	143,77	145,06	143,08	0,69	6	4	2,564	0,04	24	0	
05.11.2025	71,32	54,15	17,17	139,6	136,44	137,63	135,75	0,69	6	4	2,383	0,041	24	0	
06.11.2025	71,48	53,79	17,69	134,45	131,39	132,55	130,74	0,65	6	4	2,363	0,038	24	0	
07.11.2025	71,42	53,54	17,88	146,41	143,06	144,26	142,34	0,72	6	4	2,6	0,04	24	0	
08.11.2025	71,59	54,44	17,15	172,38	168,41	169,79	167,42	0,99	6	4	2,95	0,055	24	0	
09.11.2025	71,78	54,42	17,36	174,51	170,49	171,85	169,45	1,04	6	4	3,023	0,057	24	0	
10.11.2025	71,57	54,04	17,53	161,43	157,74	158,97	156,8	0,94	6	4	2,821	0,053	24	0	
11.11.2025	71,56	53,95	17,61	154,65	151,1	152,19	150,14	0,96	6	4	2,714	0,054	24	0	
12.11.2025	71,44	53,69	17,75	151,26	147,81	148,78	146,79	1,02	6	4	2,683	0,055	24	0	
13.11.2025	71,47	53,97	17,5	151,94	148,48	149,32	147,29	1,19	6	4	2,665	0,066	24	0	
14.11.2025	71,3	53,76	17,54	143,59	140,34	141,13	139,23	1,11	6	4	2,526	0,06	24	0	
15.11.2025	71,64	54,28	17,36	176,89	172,84	173,33	170,96	1,88	6	4	3,109	0,101	24	0	
16.11.2025	74,91	56,66	18,25	197,73	192,8	192,99	190,1	2,7	6	4	3,678	0,152	24	0	
17.11.2025	73,37	55,15	18,22	180,67	176,33	175,57	173,07	3,26	6	4	3,4	0,18	24	0	
18.11.2025	72,37	55,28	17,09	200,89	196,2	195,27	192,48	3,72	6	4	3,564	0,205	24	0	
19.11.2025	72,71	54,34	18,37	182,41	178,11	177	174,54	3,57	6	4	3,468	0,193	24	0	
20.11.2025	74,12	55,92	18,2	199,75	194,88	193,92	191,12	3,76	6	4	3,765	0,211	24	0	
21.11.2025	73,72	54,58	19,14	181,35	176,97	175,68	173,26	3,71	6	4	3,595	0,203	24	0	
22.11.2025	73,95	55,16	18,79	191,29	186,64	185,47	182,83	3,81	6	4	3,72	0,209	24	0	
23.11.2025	78,1	57,2	20,9	190,57	185,47	182,85	180,05	5,42	6	4	4,198	0,309	24	0	
Итого:				5127	5007,59	5026,7	4957,26	50,33			92,553	2,812	768	0	
Средние:	72,16	54,3	17,86						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/10/2524:00	101569,83	99183,98	100120,69	98673,17	510,81	1727,023	29,487	23655	20
23/11/2524:00	106696,92	104191,57	105147,41	103630,43	561,14	1819,576	32,299	24423	20
Итого:	5127,09	5007,59	5026,72	4957,26	50,33	92,553	2,812	768	0

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 245064

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

