

#179434#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/11/25г.-23/12/25г.

Абонент: _ООО Мастер
Адрес: _Киевская,74а-е

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

М сет. воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00207552

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0xP2E7

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.11.2025	78,1	57,2	20,9	190,57	185,47	182,85	180,05	5,42	6	4	4,198	0,309	24	0	
24.11.2025	78,79	57,77	21,02	130,15	126,62	119,7	117,83	8,79	6	4	3,177	0,519	24	0	*
25.11.2025	77,18	56,92	20,26	175,43	170,83	171,92	169,32	1,51	6	4	3,556	0,085	24	0	*
26.11.2025	76,42	57,29	19,13	199,77	194,61	196,66	193,65	0,96	6	4	3,787	0,056	24	0	
27.11.2025	75,79	56,73	19,06	193,69	188,79	190,67	187,8	0,99	6	4	3,662	0,056	24	0	
28.11.2025	75,37	56,17	19,2	187,63	182,92	184,72	182,03	0,89	6	4	3,57	0,05	24	0	
29.11.2025	75,32	56,28	19,04	190,25	185,48	187,18	184,41	1,07	6	4	3,599	0,063	24	0	
30.11.2025	75,64	56,43	19,21	193,2	188,32	190,05	187,25	1,07	6	4	3,684	0,06	24	0	
01.12.2025	74,57	54,94	19,63	175,04	170,72	172,1	169,69	1,03	6	4	3,414	0,059	24	0	
02.12.2025	75,97	56,85	19,12	194,81	189,88	191,55	188,68	1,2	6	4	3,704	0,066	24	0	
03.12.2025	73,02	54,9	18,12	185,19	180,8	182,1	179,55	1,25	6	4	3,353	0,068	24	0	
04.12.2025	72,8	54,38	18,42	176,29	172,14	173,32	170,94	1,2	6	4	3,241	0,066	24	0	
05.12.2025	72,68	53,41	19,27	153,57	149,98	150,91	148,89	1,09	6	4	2,952	0,06	24	0	
06.12.2025	72,57	52,61	19,96	138,27	135,02	135,8	134,03	0,99	6	4	2,749	0,056	24	0	
07.12.2025	72,58	53,26	19,32	158,71	154,98	155,83	153,75	1,23	6	4	3,066	0,068	24	0	
08.12.2025	72,44	53,25	19,19	155,03	151,41	152,2	150,16	1,25	6	4	2,975	0,068	24	0	
09.12.2025	72,48	52,89	19,59	140,21	136,93	137,61	135,81	1,12	6	4	2,744	0,063	24	0	
10.12.2025	72,39	52,5	19,89	126,18	123,24	123,85	122,27	0,97	6	4	2,504	0,053	24	0	
11.12.2025	72,23	52,51	19,72	133,38	130,26	130,86	129,15	1,11	6	4	2,63	0,06	24	0	
12.12.2025	72,34	52,68	19,66	137,38	134,17	134,69	132,93	1,24	6	4	2,706	0,068	24	0	
13.12.2025	72,62	53,63	18,99	159,03	155,29	155,99	153,9	1,39	6	4	3,029	0,076	24	0	
14.12.2025	72,41	52,99	19,42	152,38	148,81	149,37	147,39	1,42	6	4	2,969	0,078	24	0	
15.12.2025	72,52	54,07	18,45	173,03	168,98	169,6	167,3	1,68	6	4	3,212	0,09	24	0	
16.12.2025	72,66	54,28	18,38	177,6	173,41	174,36	171,96	1,45	6	4	3,272	0,078	24	0	
17.12.2025	74,6	55,96	18,64	188,71	184,05	185,75	183,04	1,01	6	4	3,497	0,055	24	0	
18.12.2025	74,25	55,63	18,62	186,68	182,09	183,75	181,1	0,99	6	4	3,451	0,056	24	0	
19.12.2025	72,91	54,32	18,59	171,81	167,75	169,11	166,77	0,98	6	4	3,175	0,055	24	0	
20.12.2025	72,55	53,28	19,27	154,13	150,53	151,76	149,78	0,75	6	4	2,941	0,045	24	0	
21.12.2025	72,51	53,29	19,22	155,46	151,82	153,12	151,07	0,75	6	4	2,962	0,046	24	0	
22.12.2025	72,74	53,28	19,46	152,82	149,21	150,49	148,5	0,71	6	4	2,949	0,041	24	0	
23.12.2025	75,44	55,1	20,34	171,75	167,45	168,96	166,59	0,86	6	4	3,456	0,048	24	0	
Итого:				5178,1	5051,96	5076,8	5005,59	46,37			100,184	2,621	744	0	
Средние:	73,99	54,67	19,32						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22/11/2524:00	106506,35	104006,1	104964,56	103450,38	555,72	1815,378	31,99	24399	20
23/12/2524:00	111684,5	109058,06	110041,39	108455,97	602,09	1915,562	34,611	25143	20
Итого:	5178,15	5051,96	5076,83	5005,59	46,37	100,184	2,621	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2014

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

