

#141635#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 30.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Алданская 22а, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 16046295	Показания прибора, ГДж 30.06.2025	Предыдущие показания, ГДж 23.05.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10436,585	10288,198	148.387	35.442

Подпись исполнителя



#141634#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 30.06.2025.

Номер абонента 3428
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСИИ)
Заводской номер 16046295
Номер системы 1
Отчёт сформирован 28.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	4,079	0	37,048	0	0	36,311	0	0	24	0	66,3	39,5	0,57	0,35
25.05.2025	-	4,417	0	33,729	0	0	33,02	0	0	24	0	68,1	36,2	0,57	0,35
26.05.2025	-	4,181	0	36,286	0	0	35,558	0	0	24	0	66,5	38,4	0,57	0,35
27.05.2025	-	4	0	38,493	0	0	37,747	0	0	24	0	65,3	40,1	0,57	0,35
28.05.2025	-	4,093	0	38,956	0	0	38,202	0	0	24	0	65,4	39,8	0,57	0,35
29.05.2025	-	4,153	0	32,607	0	0	31,929	0	0	24	0	67,9	36,9	0,57	0,35
30.05.2025	-	3,94	0	33,792	0	0	33,104	0	0	24	0	67,1	38,7	0,57	0,35
31.05.2025	-	4,028	0	36,535	0	0	35,813	0	0	24	0	66	39,2	0,57	0,35
01.06.2025	-	4,359	0	37,26	0	0	36,518	0	0	24	0	66,3	37,8	0,57	0,35
02.06.2025	-	3,823	0	32,507	0	0	31,839	0	0	24	0	67,4	38,8	0,57	0,35
03.06.2025	-	3,875	0	34,001	0	0	33,315	0	0	24	0	66,8	39	0,57	0,35
04.06.2025	-	3,805	0	40,131	0	0	39,367	0	0	24	0	64,7	41,7	0,57	0,35
05.06.2025	-	3,767	0	36,877	0	0	36,156	0	0	24	0	65,5	40,7	0,57	0,35
06.06.2025	-	3,808	0	33,069	0	0	32,399	0	0	24	0	66,9	38,9	0,57	0,35
07.06.2025	-	3,691	0	34,834	0	0	34,141	0	0	24	0	66,3	40,5	0,57	0,35
08.06.2025	-	3,803	0	37,22	0	0	36,499	0	0	24	0	65,3	40,5	0,57	0,35
09.06.2025	-	3,873	0	33,44	0	0	32,758	0	0	24	0	67,2	39	0,57	0,35
10.06.2025	-	3,885	0	32,103	0	0	31,436	0	0	24	0	67,8	38,3	0,57	0,35
11.06.2025	-	3,774	0	34,521	0	0	33,831	0	0	24	0	66,5	39,9	0,57	0,35
12.06.2025	-	3,962	0	37,044	0	0	36,311	0	0	24	0	66	40	0,57	0,36
13.06.2025	-	3,835	0	32,75	0	0	32,076	0	0	24	0	67,6	39,1	0,57	0,35
14.06.2025	-	3,925	0	32,029	0	0	31,361	0	0	24	0	68	38,1	0,57	0,35
15.06.2025	-	4,037	0	30,395	0	0	29,743	0	0	24	0	69	36,7	0,57	0,35
16.06.2025	-	3,634	0	32,999	0	0	32,328	0	0	24	0	67	40,1	0,57	0,35
17.06.2025	-	3,747	0	30,804	0	0	30,159	0	0	24	0	68,1	38,5	0,57	0,35
18.06.2025	-	3,926	0	32,292	0	0	31,621	0	0	24	0	67,8	38,2	0,57	0,36
19.06.2025	-	3,845	0	33,439	0	0	32,76	0	0	24	0	67	39	0,57	0,35
20.06.2025	-	3,756	0	35,132	0	0	34,436	0	0	24	0	66,1	40,1	0,57	0,35
21.06.2025	-	3,767	0	30,702	0	0	30,059	0	0	24	0	68,2	38,3	0,57	0,35
22.06.2025	-	4,044	0	35,584	0	0	34,866	0	0	24	0	66,7	39	0,57	0,35
23.06.2025	-	3,643	0	32,216	0	0	31,554	0	0	24	0	67,4	39,9	0,57	0,36
24.06.2025	-	3,831	0	34,41	0	0	33,715	0	0	24	0	66,8	39,7	0,57	0,36
25.06.2025	-	3,902	0	33,857	0	0	33,166	0	0	24	0	67,2	39,1	0,57	0,35
26.06.2025	-	3,742	0	30,954	0	0	30,299	0	0	24	0	68,4	38,9	0,57	0,36
27.06.2025	-	3,791	0	31,336	0	0	30,676	0	0	24	0	68,3	38,8	0,57	0,36
28.06.2025	-	3,854	0	31,269	0	0	30,607	0	0	24	0	68,5	38,4	0,57	0,35
29.06.2025	-	4,066	0	35,522	0	0	34,806	0	0	24	0	66,7	38,8	0,57	0,35
30.06.2025	-	3,727	0	28,681	0	0	28,05	0	0	24	0	69,9	38,2	0,57	0,35
Итого:	-	148,388	0	1294,824	0	0	1268,536	0	0	912	0	67,05	39,02	0,57	0,35

Общее время работы системы 912 час.

Период нормальной работы системы 912 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	10288,198	85901,61	0	0	83916,401	0	0	21878	69
30.06.2025	10436,585	87196,436	0	0	85184,935	0	0	22790	69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения