

#141633#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Лесной парк, ООО, УК
Алданская 22а, Калининград
3428

Заводской номер счётчика 16046295	Показания прибора, ГДж 23.07.2025	Предыдущие показания, ГДж 30.06.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	10477,434	10436,585	40.849	9.757

Подпись исполнителя



#141632#

Отчёт за период с 30.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 3428
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
 Заводской номер 16046295
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 28.07.2025
 Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
01.07.2025	-	4,008	0	33,084	0	0	32,396	0	0	24	0	67,7	38,2	0,57	0,35
02.07.2025	-	1,335	0	13,395	0	0	13,121	0	0	24	0	67,3	43	0,57	0,3
03.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	24	21,7	0,57	0,26
04.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,9	21,5	0,57	0,26
05.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,3	21,6	0,57	0,26
06.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	20,7	0,57	0,26
07.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,4	20,6	0,57	0,26
08.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	20,2	20,4	0,57	0,26
09.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,8	20	0,57	0,26
10.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	19,7	0,57	0,26
11.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,2	19,5	0,57	0,27
12.07.2025	-	0	0	0,016	0	0	0,016	0	0	24	0	18,9	19,2	0,57	0,26
13.07.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,1	19,1	0,57	0,26
14.07.2025	-	2,699	0	26,64	0	0	26,205	0	0	24	0	58,3	33,7	0,57	0,31
15.07.2025	-	3,813	0	32,257	0	0	31,583	0	0	24	0	68	39,2	0,57	0,34
16.07.2025	-	3,866	0	35,971	0	0	35,242	0	0	24	0	66,7	40,6	0,57	0,34
17.07.2025	-	3,722	0	33,675	0	0	32,988	0	0	24	0	67,1	40,2	0,57	0,35
18.07.2025	-	3,782	0	29,976	0	0	29,335	0	0	24	0	68,9	38,2	0,57	0,34
19.07.2025	-	3,535	0	30,2	0	0	29,564	0	0	24	0	68,3	39,8	0,57	0,34
20.07.2025	-	3,748	0	30,919	0	0	30,271	0	0	24	0	68,1	38,6	0,57	0,34
21.07.2025	-	3,475	0	30,517	0	0	29,881	0	0	24	0	68	40,3	0,57	0,34
22.07.2025	-	3,553	0	30,679	0	0	30,038	0	0	24	0	68	39,8	0,57	0,34
23.07.2025	-	3,313	0	34,874	0	0	34,194	0	0	24	0	65,4	42,3	0,57	0,34
Итого:	-	40,849	0	362,203	0	0	354,834	0	0	552	0	44,53	30,34	0,57	0,3

Общее время работы системы

552 час.

Период нормальной работы системы

552 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.06.2025	10436,585	87196,436	0	0	85184,935	0	0	22790	69
23.07.2025	10477,434	87558,64	0	0	85539,769	0	0	23342	69

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения