

# #148469#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель Лесной парк, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 22а, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 8669  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16046295  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	4,094	0	32,029	0	0	31,361	0	0	24	0	68	36,8	0,57	0,34	-
25.08.2025	3,822	0	32,676	0	0	32,003	0	0	24	0	67,4	39	0,57	0,34	-
26.08.2025	3,903	0	30,25	0	0	29,606	0	0	24	0	68,7	37,3	0,57	0,34	-
27.08.2025	3,804	0	35,314	0	0	34,61	0	0	24	0	66,2	40	0,57	0,34	-
28.08.2025	3,651	0	36,179	0	0	35,474	0	0	24	0	65,5	41	0,57	0,34	-
29.08.2025	3,624	0	33,48	0	0	32,809	0	0	24	0	66,6	40,3	0,57	0,34	-
30.08.2025	3,79	0	28,298	0	0	27,684	0	0	24	0	69,5	36,8	0,57	0,34	-
31.08.2025	4,095	0	31,586	0	0	30,924	0	0	24	0	68,1	36,6	0,57	0,34	-
01.09.2025	3,552	0	32,7	0	0	32,043	0	0	24	0	66,6	40,1	0,57	0,34	-
02.09.2025	3,722	0	32,906	0	0	32,241	0	0	24	0	66,9	39,4	0,57	0,34	-
03.09.2025	3,553	0	30,581	0	0	29,947	0	0	24	0	67,7	39,4	0,57	0,34	-
04.09.2025	3,536	0	29,969	0	0	29,349	0	0	24	0	67,7	38,9	0,57	0,34	-
05.09.2025	3,496	0	28,745	0	0	28,132	0	0	24	0	68,8	39,1	0,57	0,33	-
06.09.2025	3,447	0	27,289	0	0	26,701	0	0	24	0	69,1	38,3	0,57	0,34	-
07.09.2025	3,775	0	29,844	0	0	29,216	0	0	24	0	68,3	37,5	0,57	0,34	-
08.09.2025	3,501	0	27,869	0	0	27,262	0	0	24	0	69,5	38,9	0,57	0,34	-
09.09.2025	3,584	0	32,548	0	0	31,891	0	0	24	0	66,8	40	0,57	0,34	-
10.09.2025	3,8	0	33,684	0	0	33,008	0	0	24	0	66,5	39,1	0,57	0,34	-
11.09.2025	3,676	0	29,434	0	0	28,811	0	0	24	0	68,5	38,1	0,57	0,34	-
12.09.2025	3,61	0	30,491	0	0	29,855	0	0	24	0	68	39,1	0,57	0,34	-
13.09.2025	3,633	0	31,904	0	0	31,252	0	0	24	0	67,1	39,4	0,57	0,34	-
14.09.2025	3,975	0	30,749	0	0	30,099	0	0	24	0	68,4	36,8	0,57	0,34	-
15.09.2025	3,682	0	29,699	0	0	29,074	0	0	24	0	68,2	38	0,57	0,34	-
16.09.2025	3,651	0	29,225	0	0	28,601	0	0	24	0	68,7	38,2	0,57	0,34	-
17.09.2025	3,715	0	29,872	0	0	29,241	0	0	24	0	68,5	38,2	0,57	0,34	-
18.09.2025	3,759	0	28,686	0	0	28,063	0	0	24	0	69,5	37,5	0,57	0,34	-
19.09.2025	3,762	0	27,007	0	0	26,399	0	0	24	0	70,9	36,9	0,57	0,34	-
20.09.2025	3,587	0	32,365	0	0	31,705	0	0	24	0	67	40	0,57	0,34	-
21.09.2025	3,761	0	36,686	0	0	35,973	0	0	24	0	65,4	40,4	0,57	0,34	-
22.09.2025	3,528	0	26,247	0	0	25,663	0	0	24	0	70,4	37,6	0,57	0,34	-
23.09.2025	3,808	0	25,3	0	0	24,706	0	0	24	0	72,6	35,8	0,57	0,34	-
Итого:	114,896	0	953,612	0	0	933,703	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,442														

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.08.2025	10588,263	88562,927	0	0	86523,57	0	0	24086	69
23.09.2025	10703,16	89516,539	0	0	87457,273	0	0	24830	69

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.09.2025 7:37:16