

#207272#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9545
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	9,293	0	122,075	0	0	118,062	0	0	24	0	87,7	69	0,4	0,3	-8,3
25.01.2026	8,339	0	116,827	0	0	113,069	0	0	24	0	86,6	69,1	0,41	0,3	-9,4
26.01.2026	7,478	0	114,287	0	0	110,819	0	0	24	0	83,8	67,8	0,42	0,3	-7,3
27.01.2026	7,24	0	112,487	0	0	109,095	0	0	24	0	83,5	67,7	0,42	0,3	-4,4
28.01.2026	7,704	0	113,685	0	0	110,177	0	0	24	0	84,6	67,9	0,41	0,3	-3,8
29.01.2026	8,676	0	117,923	0	0	114,043	0	0	24	0	87,8	69,6	0,4	0,3	-6
30.01.2026	9,682	0	124,207	0	0	119,979	0	0	24	0	89,4	70,2	0,39	0,3	-9,7
31.01.2026	10,062	0	126,37	0	0	122,055	0	0	24	0	89,7	70	0,39	0,3	-12,4
01.02.2026	11,17	0	136,885	0	0	132,105	0	0	24	0	90,8	70,7	0,38	0,31	-13,8
02.02.2026	11,084	0	137,582	0	0	132,683	0	0	24	0	91,8	71,9	0,38	0,31	-18,9
03.02.2026	10,075	0	125,733	0	0	121,207	0	0	24	0	92,4	72,6	0,39	0,31	-20,1
04.02.2026	9,695	0	121,077	0	0	116,785	0	0	24	0	91,6	71,8	0,4	0,3	-18
05.02.2026	8,703	0	116,167	0	0	112,192	0	0	24	0	89,8	71,3	0,41	0,3	-12,3
06.02.2026	7,317	0	111,755	0	0	108,203	0	0	24	0	86	69,9	0,43	0,3	-7,6
07.02.2026	6,942	0	110,09	0	0	106,727	0	0	24	0	84,1	68,6	0,42	0,3	-3,2
08.02.2026	7,856	0	114,085	0	0	110,514	0	0	24	0	85,2	68,3	0,42	0,3	-3,3
09.02.2026	9,182	0	119,872	0	0	115,847	0	0	24	0	88,8	69,9	0,4	0,3	-4,9
10.02.2026	8,699	0	119,774	0	0	115,831	0	0	24	0	87,8	69,9	0,4	0,3	-12,1
11.02.2026	6,824	0	110,177	0	0	106,828	0	0	24	0	83,9	68,7	0,43	0,3	-12,4
12.02.2026	6,102	0	107,075	0	0	104,062	0	0	24	0	80,3	66,4	0,43	0,3	-3,8
13.02.2026	6,568	0	109,063	0	0	105,909	0	0	24	0	81,5	66,7	0,43	0,3	-0,7
14.02.2026	7,521	0	113,179	0	0	109,637	0	0	24	0	85,3	69	0,42	0,3	-1,2
15.02.2026	8,473	0	115,225	0	0	111,279	0	0	24	0	89,8	71,7	0,42	0,3	-6,7
16.02.2026	9,136	0	119,814	0	0	115,534	0	0	24	0	92	73,2	0,41	0,3	-11,2
17.02.2026	9,434	0	121,174	0	0	116,933	0	0	24	0	90,9	71,7	0,41	0,3	-
Итого:	213,255	0	2956,588	0	0	2859,575	0	0	600	0	0	0	0	0	0
Гкал	50,935														

Общее время работы системы, ч 600
Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.01.2026	787,791	16062,577	0	0	15657,172	0	0	2912	148
17.02.2026	1001,046	19019,167	0	0	18516,745	0	0	3512	148

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 8:08:10