

#282741#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9545
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 20119556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	7,652	0	112,687	0	0	109,099	0	0	24	0	86,1	69,4	0,42	0,3	-11,6
19.02.2026	6,791	0	109,52	0	0	106,285	0	0	24	0	82,5	67,3	0,42	0,3	-
20.02.2026	6,623	0	109,403	0	0	106,194	0	0	24	0	82,2	67,3	0,43	0,3	-
21.02.2026	6,633	0	108,889	0	0	105,739	0	0	24	0	81,5	66,6	0,42	0,3	-
22.02.2026	5,635	0	105,935	0	0	103,121	0	0	24	0	77,7	64,7	0,43	0,29	-
23.02.2026	5,722	0	105,729	0	0	102,979	0	0	24	0	76,8	63,6	0,43	0,29	-
24.02.2026	5,625	0	103,417	0	0	100,77	0	0	24	0	76	62,8	0,41	0,29	-
25.02.2026	5,961	0	105,812	0	0	102,97	0	0	24	0	78,2	64,4	0,42	0,29	-
26.02.2026	5,659	0	103,832	0	0	101,134	0	0	24	0	76,7	63,4	0,42	0,29	-
27.02.2026	4,8	0	102,632	0	0	100,141	0	0	24	0	73,8	62,4	0,43	0,29	-
28.02.2026	4,61	0	103,618	0	0	101,119	0	0	24	0	73,7	62,8	0,44	0,28	-
01.03.2026	4,894	0	101,166	0	0	98,742	0	0	24	0	73,3	61,5	0,42	0,28	-
02.03.2026	5,03	0	102,669	0	0	100,194	0	0	24	0	73,6	61,6	0,42	0,29	-
03.03.2026	4,72	0	103,843	0	0	101,338	0	0	24	0	73,6	62,5	0,43	0,29	-
04.03.2026	5,343	0	104,549	0	0	102,039	0	0	24	0	73,3	60,9	0,42	0,29	-
05.03.2026	5,331	0	107,027	0	0	104,446	0	0	24	0	73,6	61,4	0,43	0,29	-
06.03.2026	5,206	0	106,894	0	0	104,278	0	0	24	0	74,1	62,2	0,43	0,29	-
07.03.2026	4,828	0	104,369	0	0	101,852	0	0	24	0	73,6	62,3	0,43	0,28	-
08.03.2026	4,454	0	104,621	0	0	102,108	0	0	24	0	73,4	63,1	0,44	0,28	-
09.03.2026	4,55	0	105,059	0	0	102,539	0	0	24	0	73,4	62,9	0,44	0,28	-
10.03.2026	4,216	0	104,116	0	0	101,628	0	0	24	0	73,3	63,4	0,44	0,27	-
11.03.2026	4,188	0	105,486	0	0	102,955	0	0	24	0	73,4	63,7	0,45	0,27	-
12.03.2026	4,228	0	103,665	0	0	101,166	0	0	24	0	73,6	63,7	0,44	0,27	-
13.03.2026	4,265	0	107,862	0	0	105,261	0	0	24	0	73,7	64	0,46	0,28	-
14.03.2026	4,077	0	106,704	0	0	104,153	0	0	24	0	73,3	64	0,46	0,27	-
15.03.2026	4,287	0	102,233	0	0	99,81	0	0	24	0	72,9	62,7	0,44	0,27	-
16.03.2026	4,411	0	87,123	0	0	85,019	0	0	24	0	73,6	61,3	0,44	0,28	-
17.03.2026	4,43	0	74,235	0	0	72,471	0	0	24	0	73,1	58,5	0,45	0,28	-
18.03.2026	4,4	0	73,827	0	0	72,073	0	0	24	0	73	58,5	0,43	0,28	-
Итого:	148,569	0	2976,922	0	0	2901,623	0	0	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,485														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	1001,046	19019,167	0	0	18516,745	0	0	3512	148
18.03.2026	1149,615	21996,089	0	0	21418,367	0	0	4208	148

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 7:58:55