

#162676#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель ЖЭУ № 7, ООО, УК
Адрес потребителя Загорская 1-5, Калининград
Номер абонента 4402
Порядковый номер 9545
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20119556
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0,932	0	41,746	0	0	40,881	0	0	24	0	67,5	62,1	0,3	0,26	-
02.10.2025	2,505	0	90,488	0	0	88,488	0	0	24	0	70,1	63,3	0,36	0,23	-
03.10.2025	4,347	0	118,26	0	0	115,672	0	0	24	0	69,7	60,8	0,4	0,28	-
04.10.2025	4,654	0	124,252	0	0	121,516	0	0	24	0	69,9	60,8	0,42	0,29	-
05.10.2025	4,926	0	120,216	0	0	117,591	0	0	24	0	69,6	59,7	0,43	0,29	-
06.10.2025	5,34	0	122,01	0	0	119,327	0	0	24	0	69,9	59,3	0,42	0,28	-
07.10.2025	5,571	0	125,522	0	0	122,753	0	0	24	0	70	59,2	0,41	0,27	-
08.10.2025	5,523	0	123,45	0	0	120,739	0	0	24	0	69,8	58,9	0,4	0,27	-
09.10.2025	5,315	0	121,251	0	0	118,63	0	0	24	0	69,2	58,5	0,4	0,27	-
10.10.2025	5,407	0	121,761	0	0	119,108	0	0	24	0	69,6	58,7	0,39	0,27	-
11.10.2025	5,289	0	119,946	0	0	117,307	0	0	24	0	70	59,2	0,4	0,27	-
12.10.2025	5,324	0	118,602	0	0	115,994	0	0	24	0	69,9	58,9	0,39	0,27	-
13.10.2025	5,618	0	126,576	0	0	123,822	0	0	24	0	69,5	58,7	0,4	0,27	-
14.10.2025	5,723	0	133,126	0	0	130,221	0	0	24	0	69,7	59,3	0,42	0,28	-
15.10.2025	5,48	0	130,551	0	0	127,661	0	0	24	0	70,2	60	0,44	0,28	-
16.10.2025	5,433	0	130,333	0	0	127,446	0	0	24	0	70,2	60	0,45	0,28	-
17.10.2025	5,242	0	128,139	0	0	125,305	0	0	24	0	70,1	60,2	0,45	0,28	-
18.10.2025	5,742	0	139,001	0	0	135,981	0	0	24	0	69,5	59,5	0,44	0,29	-
19.10.2025	6,065	0	143,639	0	0	140,485	0	0	24	0	69,9	59,6	0,44	0,29	-
20.10.2025	5,108	0	114,926	0	0	112,325	0	0	24	0	70,9	60	0,34	0,26	-
21.10.2025	6,171	0	150,14	0	0	146,798	0	0	24	0	70,4	60,4	0,43	0,29	-
22.10.2025	5,659	0	133,721	0	0	130,762	0	0	24	0	70,1	59,8	0,44	0,29	-
23.10.2025	5,325	0	127,827	0	0	124,925	0	0	24	0	71,1	61	0,45	0,29	-
Итого:	116,699	0	2805,483	0	0	2743,737	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,873														

Общее время работы системы, ч 552
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.09.2025	5,818	186,226	0	0	182,186	0	0	153	147
23.10.2025	122,516	2991,712	0	0	2925,923	0	0	705	147

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
31.10.2025 11:27:04