

#193726#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ № 7, ООО, УК

Загорская 1-5, Калининград

4402

9545

ТВ7 (АСЦП)

20119556

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	10,424	0	194,76	0	0	188,67	0	0	24	0	85,2	72,1	0,42	0,3	0
25.12.2025	10,047	0	197,803	0	0	192,007	0	0	24	0	82,1	69,7	0,41	0,3	-6,3
26.12.2025	5,62	0	128,251	0	0	125,128	0	0	24	0	74	63,3	0,43	0,29	-5,6
27.12.2025	4,271	0	97,323	0	0	95,079	0	0	24	0	71,7	61	0,42	0,29	4,4
28.12.2025	4,777	0	99,475	0	0	97,176	0	0	24	0	71,8	60,1	0,42	0,29	5,4
29.12.2025	5,129	0	103,555	0	0	100,981	0	0	24	0	74,9	62,8	0,43	0,3	3,8
30.12.2025	6,064	0	108,19	0	0	105,181	0	0	24	0	79,7	66	0,43	0,3	2,5
31.12.2025	7,092	0	110,381	0	0	107,099	0	0	24	0	82,8	67	0,42	0,3	-1,1
01.01.2026	6,75	0	111,412	0	0	108,198	0	0	24	0	81,4	66,6	0,42	0,3	-4,2
02.01.2026	5,626	0	105,32	0	0	102,472	0	0	24	0	78,5	65,5	0,43	0,3	-5,2
03.01.2026	6,256	0	107,447	0	0	104,484	0	0	24	0	79,4	65,2	0,42	0,3	1,2
04.01.2026	6,807	0	110,558	0	0	107,352	0	0	24	0	81,7	66,6	0,42	0,3	-0,6
05.01.2026	6,854	0	110,549	0	0	107,321	0	0	24	0	81,9	66,7	0,42	0,3	-4
06.01.2026	7,26	0	112,746	0	0	109,26	0	0	24	0	84,8	68,9	0,43	0,3	-3
07.01.2026	8,014	0	115,81	0	0	112,1	0	0	24	0	86,4	69,3	0,42	0,3	-5,5
08.01.2026	8,784	0	118,331	0	0	114,422	0	0	24	0	88	69,7	0,4	0,3	-7,8
09.01.2026	8,353	0	115,171	0	0	111,413	0	0	24	0	87,3	69,5	0,41	0,3	-11
10.01.2026	7,329	0	111,924	0	0	108,48	0	0	24	0	84,5	68,4	0,42	0,3	-9,6
11.01.2026	7,188	0	111,688	0	0	108,313	0	0	24	0	83,5	67,7	0,42	0,3	-5,2
12.01.2026	7,847	0	114,34	0	0	110,76	0	0	24	0	85,3	68,4	0,42	0,3	-5,2
13.01.2026	8,518	0	117,318	0	0	113,558	0	0	24	0	86,5	68,6	0,4	0,3	-
14.01.2026	8,194	0	116,243	0	0	112,565	0	0	24	0	85,8	68,5	0,41	0,3	-
15.01.2026	6,719	0	109,037	0	0	105,949	0	0	24	0	80,5	65,4	0,42	0,3	-
16.01.2026	7,763	0	114,047	0	0	110,606	0	0	24	0	83,5	66,8	0,41	0,3	-
17.01.2026	8,048	0	115,95	0	0	112,221	0	0	24	0	86,6	69,5	0,41	0,3	-
18.01.2026	8,742	0	117,552	0	0	113,661	0	0	24	0	88	69,7	0,4	0,3	-
19.01.2026	8,767	0	117,743	0	0	113,804	0	0	24	0	88,6	70,2	0,4	0,3	-
20.01.2026	8,403	0	115,457	0	0	111,625	0	0	24	0	88,2	70,2	0,41	0,3	-
21.01.2026	8,299	0	115,226	0	0	111,403	0	0	24	0	88,3	70,5	0,41	0,3	-
22.01.2026	9,461	0	122,982	0	0	118,866	0	0	24	0	88,7	69,7	0,4	0,3	-
23.01.2026	8,709	0	118,792	0	0	114,881	0	0	24	0	87,8	69,7	0,41	0,3	-
Итого:	232,115	0	3665,381	0	0	3555,035	0	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	55,44														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.12.2025	555,676	12397,197	0	0	12102,137	0	0	2168	148
23.01.2026	787,791	16062,577	0	0	15657,172	0	0	2912	148

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 15:06:43