

#282740#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2026 по 20.03.2026

Потребитель Школа №59, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Рассветный пер. 5, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9589
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20111410
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2026	59,507	0	726,205	0	0	704,053	0	0	24	288	0	0	84,1	64	0,44	0,37	-
22.02.2026	51,739	0	487,085	0	0	472,293	0	0	24	288	0	0	83,9	57,8	0,46	0,34	-
23.02.2026	51,91	0	489,525	0	0	474,671	0	0	24	288	0	0	83,8	57,7	0,47	0,35	-
24.02.2026	55,562	0	622,66	0	0	604,541	0	0	24	288	0	0	81,8	59,9	0,46	0,36	-
25.02.2026	57,337	0	801,98	0	0	779,71	0	0	24	288	0	0	79,8	62,2	0,44	0,39	-
26.02.2026	54,417	0	704,85	0	0	685,17	0	0	24	288	0	0	80	61,1	0,45	0,37	-
27.02.2026	45,302	0	507,19	0	0	493,68	0	0	24	288	0	0	77,8	55,9	0,47	0,36	-
28.02.2026	38,4	0	472,045	0	0	460,552	0	0	24	288	0	0	74	54,1	0,49	0,36	-
01.03.2026	44,853	0	670,9	0	0	654,758	0	0	24	288	0	0	73,5	57,2	0,47	0,38	-
02.03.2026	47,568	0	721,63	0	0	704,275	0	0	24	288	0	0	73,5	57,4	0,45	0,37	-
03.03.2026	43,884	0	608,26	0	0	593,574	0	0	24	288	0	0	73,7	56	0,46	0,36	-
04.03.2026	48,242	0	771,645	0	0	753,079	0	0	24	288	0	0	73,6	58,3	0,44	0,38	-
05.03.2026	48,301	0	768,905	0	0	750,376	0	0	24	288	0	0	73,5	58,2	0,44	0,38	-
06.03.2026	47,469	0	767,185	0	0	748,73	0	0	24	288	0	0	73,5	58,4	0,43	0,37	-
07.03.2026	41,618	0	680,07	0	0	663,94	0	0	24	288	0	0	72,9	58	0,45	0,37	-
08.03.2026	37,072	0	676,485	0	0	661,944	0	0	24	288	0	0	69	55,6	0,45	0,38	-
09.03.2026	35,046	0	621,535	0	0	608,433	0	0	24	288	0	0	68,3	54,5	0,47	0,38	-
10.03.2026	36,18	0	607,37	0	0	594,554	0	0	24	288	0	0	68,4	53,9	0,46	0,37	-
11.03.2026	33,538	0	544,635	0	0	533,002	0	0	24	288	0	0	68,7	53,7	0,47	0,37	-
12.03.2026	35,619	0	656,345	0	0	643,462	0	0	24	288	0	0	65,6	52,4	0,45	0,36	-
13.03.2026	34,094	0	580,555	0	0	568,27	0	0	24	288	0	0	68,3	54	0,48	0,39	-
14.03.2026	29,358	0	407,815	0	0	399,089	0	0	24	288	0	0	69	51,5	0,52	0,39	-
15.03.2026	33,048	0	655,47	0	0	642,529	0	0	24	288	0	0	65,8	53,6	0,48	0,4	-
16.03.2026	40,652	0	818,53	0	0	801,692	0	0	24	288	0	0	67,5	55,4	0,43	0,38	-
17.03.2026	39,587	0	773,145	0	0	757,217	0	0	24	288	0	0	67,5	55	0,42	0,36	-
18.03.2026	39,946	0	731,355	0	0	715,506	0	0	24	288	0	0	69,3	55,9	0,29	0,37	-
19.03.2026	37,081	0	626,125	0	0	611,971	0	0	24	288	0	0	70,8	56,3	0,31	0,37	-
20.03.2026	40,32	0	662,38	0	0	647,653	0	0	24	288	0	0	70,4	55,6	0,52	0,37	-
Итого:	1207,65	0	18161,88	0	0	17728,724	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	288,442																

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2026	15623,236	244276,26	0	1,155	238438,32	0	1,14	15149	3
20.03.2026	16830,887	262438,14	0	1,155	256167,044	0	1,14	15821	3

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2026 8:50:51