

#2913#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.06.2023 по 20.07.2023

Потребитель Школа №59, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Рассветный пер. 5, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 9589
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 20111410
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.06.2023	2,568	0	179,69	0	0	175,761	0	0	24	1	0	0	69,7	66,2	0,45	0,28	-
22.06.2023	2,29	0	177,69	0	0	173,815	0	0	24	1	0	0	69,7	66,6	0,44	0,27	-
23.06.2023	2,288	0	177,9	0	0	174,016	0	0	24	1	0	0	69,7	66,6	0,43	0,26	-
24.06.2023	1,402	0	110,935	0	0	108,511	0	0	24	1	0	0	69,7	66,6	0,37	0,26	-
25.06.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	1	0	0	28,9	26,1	0,26	0,26	-
26.06.2023	1,967	0	139,565	0	0	136,621	0	0	24	1	0	0	68,3	64,9	0,44	0,31	-
27.06.2023	2,255	0	177,85	0	0	173,976	0	0	24	2	0	0	69,7	66,6	0,49	0,31	-
28.06.2023	2,205	0	176,55	0	0	172,699	0	0	24	2	0	0	69,7	66,7	0,48	0,31	-
29.06.2023	2,238	0	176,97	0	0	173,102	0	0	24	2	0	0	69,7	66,6	0,48	0,3	-
30.06.2023	2,235	0	175,95	0	0	172,112	0	0	24	2	0	0	69,7	66,6	0,47	0,3	-
01.07.2023	1,409	0	112,72	0	0	110,26	0	0	24	2	0	0	69,7	66,7	0,4	0,29	-
02.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	2	0	0	29,2	26,5	0,25	0,25	-
03.07.2023	1,923	0	174,17	0	0	171,062	0	0	24	2	0	0	62,3	59,7	0,44	0,31	-
04.07.2023	2,175	0	199,725	0	0	195,953	0	0	24	2	0	0	64,4	61,8	0,5	0,33	-
05.07.2023	2,167	0	199,47	0	0	195,703	0	0	24	2	0	0	64,4	61,8	0,5	0,33	-
06.07.2023	2,147	0	199,345	0	0	195,589	0	0	24	2	0	0	64,4	61,8	0,5	0,33	-
07.07.2023	2,155	0	200,24	0	0	196,478	0	0	24	2	0	0	64,3	61,7	0,5	0,33	-
08.07.2023	1,309	0	123,04	0	0	120,72	0	0	24	2	0	0	64,3	61,8	0,43	0,32	-
09.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	28,4	26	0,27	0,26	-
10.07.2023	1,996	0	147,945	0	0	144,876	0	0	24	3	0	0	67,6	64,3	0,45	0,32	-
11.07.2023	2,234	0	176,85	0	0	172,999	0	0	24	3	0	0	69,7	66,6	0,45	0,28	-
12.07.2023	2,223	0	177,01	0	0	173,152	0	0	24	3	0	0	69,7	66,7	0,45	0,28	-
13.07.2023	2,225	0	176,96	0	0	173,096	0	0	24	3	0	0	69,7	66,7	0,45	0,28	-
14.07.2023	2,227	0	176,975	0	0	173,105	0	0	24	3	0	0	69,7	66,7	0,45	0,28	-
15.07.2023	1,39	0	110,85	0	0	108,427	0	0	24	3	0	0	69,7	66,7	0,38	0,27	-
16.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	29,1	26,4	0,25	0,24	-
17.07.2023	2,006	0	149,105	0	0	146,001	0	0	24	3	0	0	67,7	64,4	0,45	0,31	-
18.07.2023	2,13	0	168,26	0	0	164,58	0	0	24	3	0	0	69,7	66,6	0,46	0,3	-
19.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	35,5	30,9	0,26	0,26	-
20.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	0	24	3	0	0	25,1	24,2	0,26	0,26	-
Итого:	49,164	0	3985,765	0	0	3902,614	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	11,743																

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.06.2023	8225,838	189363,105	0	1,845	185258,035	0	1,823	7164	0
20.07.2023	8275,001	193348,87	0	1,845	189160,649	0	1,823	7884	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.07.2023 14:41:01