

#162675#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.09.2025 по 20.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №59, МАОУ СОШ
Рассветный пер. 5, Калининград
9589
ТВ7
20111410
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.09.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	224	0	0	21,9	28	0,27	0,26	-
22.09.2025	3,131	0	84,175	0	0	82,779	0	0	24	224	0	0	59,7	50,7	0,3	0,27	-
23.09.2025	3,388	0	126,985	0	0	124,986	0	0	24	226	0	0	58,2	51,7	0,27	0,25	-
24.09.2025	2,975	0	222,605	0	0	219,312	0	0	24	226	0	0	56,4	53,2	0,27	0,25	-
25.09.2025	1,294	0	95,03	0	0	93,462	0	0	24	226	0	0	59,4	56,3	0,2	0,19	-
26.09.2025	1,563	0	82,235	0	0	81,138	0	0	23	227	0	1	52,9	48,3	0,2	0,19	-
27.09.2025	1,489	0	90,33	0	0	88,873	0	0	24	233	0	0	58,7	54,8	0,26	0,24	-
28.09.2025	0,005	0	5,4	0	0	5,383	0	0	24	245	0	0	28,1	31,1	0,3	0,29	-
29.09.2025	2,558	0	169,62	0	0,066	167,005	0	0,065	24	269	0	0	57,1	53,5	0,27	0,25	-
30.09.2025	2,787	0,01	156,745	0	0,197	154,383	0	0,195	24	278	0	0	57	52,7	0,2	0,19	-
01.10.2025	3,322	0,036	179,485	0	0,011	176,643	0	0,011	24	279	0	0	58,5	54	0,22	0,19	-
02.10.2025	17,062	0,002	445,41	0	0,003	438,425	0	0,003	24	283	0	0	58,2	48,9	0,25	0,24	-
03.10.2025	25,829	0,001	615,275	0	0	605,25	0	0	24	283	0	0	59,4	49,2	0,33	0,32	-
04.10.2025	17,525	0	546,565	0	0	539,543	0	0	24	283	0	0	51,8	44,1	0,33	0,32	-
05.10.2025	21,03	0	578,795	0	0	571,035	0	0	24	286	0	0	53,4	44,6	0,34	0,31	-
06.10.2025	26,781	0	543,66	0	0	534,446	0	0	24	286	0	0	60,6	48,7	0,38	0,33	-
07.10.2025	25,414	0	716,17	0	0	705,648	0	0	24	286	0	0	55,4	46,8	0,4	0,37	-
08.10.2025	27,058	0	425,29	0	0	417,229	0	0	24	286	0	0	64,4	48,9	0,44	0,35	-
09.10.2025	22,656	0	338,555	0	0	332,424	0	0	24	286	0	0	62,9	46,6	0,44	0,35	-
10.10.2025	18,817	0	490,73	0	0	484,288	0	0	24	286	0	0	51,9	42,6	0,4	0,35	-
11.10.2025	19,86	0	543,665	0	0	536,497	0	0	24	288	0	0	52,6	43,8	0,42	0,35	-
12.10.2025	21,924	0	418,11	0	0	410,988	0	0	24	288	0	0	60,7	48	0,43	0,35	-
13.10.2025	28,494	0	479,53	0	0	470,36	0	0	24	288	0	0	64,8	50,3	0,43	0,36	-
14.10.2025	28,67	0	548,105	0	0	538,332	0	0	24	288	0	0	61,9	49,2	0,43	0,36	-
15.10.2025	27,894	0	475,22	0	0	466,514	0	0	24	288	0	0	63,2	49	0,46	0,39	-
16.10.2025	28,068	0	465,865	0	0	457,313	0	0	24	288	0	0	63,4	48,7	0,47	0,39	-
17.10.2025	28,477	0	459,145	0	0	450,479	0	0	24	288	0	0	64,3	49,2	0,47	0,4	-
18.10.2025	33,372	0	585,725	0	0	574,002	0	0	24	288	0	0	66,4	52,5	0,46	0,41	-
19.10.2025	35,826	0	615,755	0	0	602,659	0	0	24	288	0	0	68,6	54,4	0,47	0,42	-
20.10.2025	38,71	0	679,9	0	0	664,978	0	0	24	288	0	0	69,8	55,9	0,44	0,4	-
Итого:	515,979	0	11184,08	0	0,277	10994,374	0	0,274	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,239																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.09.2025	8798,828	147921,81	0	0,442	144469,072	0	0,436	11478	2
20.10.2025	9314,806	159105,89	0	0,719	155463,447	0	0,71	12197	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.10.2025 11:47:48